Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208262

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	111,47	98,79	12,68	68,18	68,04	0,14	7,00	5,00	0,03	12,50	-	-	12,73	-	12,73	-	68,25	-	0,85			0,88
25.07.16	24,00	-	111,65	100,42	11,23	68,07	67,94	0,13	7,00	5,00	0,01	11,29	-	-	11,51	-	11,51	-	68,14	-	0,77			0,78
26.07.16	24,00	-	111,71	102,28	9,43	68,52	68,39	0,13	7,00	5,00	0,00	10,12	-	-	10,32	-	10,32	-	68,51	-	0,69			0,69
27.07.16	24,00	-	53,98	58,60	-4,62	67,43	66,86	0,57	7,00	5,00	0,00	12,28	-	-	12,52	-	12,52	-	64,52	-	0,79			0,79
28.07.16	24,00	-	29,28	30,71	-1,43	62,41	61,77	0,64	7,00	5,00	0,00	12,10	-	-	12,29	-	12,29	-	58,36	-	0,71			0,71
29.07.16	24,00	-	116,54	104,23	12,31	68,35	68,23	0,12	7,00	5,00	0,07	11,45	-	-	11,69	-	11,69	-	68,40	-	0,79			0,86
30.07.16	24,00	-	115,01	103,08	11,93	68,06	67,92	0,14	7,00	5,00	0,03	11,71	-	-	11,93	-	11,93	-	68,24	-	0,80			0,83
31.07.16	24,00	-	116,70	105,08	11,62	67,79	67,68	0,11	7,00	5,00	0,00	12,01	-	-	12,26	-	12,26	-	67,86	-	0,81			0,81
01.08.16	24,00	-	114,56	103,44	11,12	68,30	68,18	0,12	7,00	5,00	0,02	11,15	-	-	11,38	-	11,38	-	68,28	-	0,76			0,78
02.08.16	24,00	-	113,30	100,17	13,13	68,62	68,47	0,15	7,00	5,00	0,04	12,85	-	-	13,13	-	13,13	-	68,85	-	0,89			0,92
03.08.16	24,00	-	118,92	107,25	11,67	68,66	68,54	0,12	7,00	5,00	0,03	11,45	-	-	11,70	-	11,70	-	68,82	-	0,79			0,82
04.08.16	24,00	-	119,95	107,00	12,95	68,44	68,34	0,10	7,00	5,00	0,02	12,85	-	-	13,11	-	13,11	-	68,46	-	0,88			0,90
05.08.16	24,00	-	121,29	109,28	12,01	69,43	69,32	0,11	7,00	5,00	0,03	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	69,51	-	0,81			0,85
06.08.16	24,00	-	122,90	110,16	12,74	68,83	68,71	0,12	7,00	5,00	0,04	12,38	-	-	12,64	-	12,64	-	68,94	-	0,86			0,89
07.08.16	24,00	-	121,30	108,83	12,47	69,10	68,99	0,11	7,00	5,00	0,04	12,16	-	-	12,40	-	12,40	-	69,13	-	0,84			0,88
08.08.16	24,00	-	119,40	106,34	13,06	69,50	69,38	0,12	7,00	5,00	0,04	12,71	-	-	12,97	-	12,97	-	69,61	-	0,89			0,92
09.08.16	24,00	-	110,96	98,21	12,75	68,74	68,60	0,14	7,00	5,00	0,05	12,33	-	-	12,60	-	12,60	-	68,81	-	0,85			0,89
10.08.16	24,00	-	125,42	114,36	11,06	69,40	69,27	0,13	7,00	5,00	0,05	10,60	-	-	10,84	-	10,84	-	69,68	-	0,74			0,79
11.08.16	24,00	-	121,85	108,90	12,95	69,26	69,15	0,11	7,00	5,00	0,06	12,34	-	-	12,62	-	12,62	-	69,29	-	0,85			0,91
12.08.16	24,00	-	118,82	104,88	13,94	69,38	69,24	0,14	7,00	5,00	0,06	13,33	-	-	13,63	-	13,63	-	69,54	-	0,93			0,99
13.08.16	24,00	-	114,59	101,07	13,52	69,95	69,80	0,15	7,00	5,00	0,05	13,09	-	-	13,37	-	13,37	-	70,06	-	0,91			0,97
14.08.16	24,00	-	114,94	100,42	14,52	69,74	69,61	0,13	7,00	5,00	0,04	14,19	-	-	14,49	-	14,49	-	69,77	-	0,99			1,03
15.08.16	24,00	-	115,77	100,26	15,51	70,79	70,62	0,17	7,00	5,00	0,04	15,25	-	-	15,59	-	15,59	-	71,07	-	1,08			1,12
16.08.16	24,00	-	113,08	98,48	14,60	69,37	69,21	0,16	7,00	5,00	0,04	14,28	-	-	14,60	-	14,60	-	69,55	-	0,99			1,04
17.08.16	24,00	-	111,41	98,31	13,10	70,15	70,00	0,15	7,00	5,00	0,04	12,71	-	-	12,99	-	12,99	-	70,20	-	0,89			0,94
18.08.16	24,00	-	111,91	99,10	12,81	69,94	69,78	0,16	7,00	5,00	0,05	12,32	-	-	12,61	-	12,61	-	70,04	-	0,86			0,92
19.08.16	24,00	-	113,50	100,05	13,45	69,44	69,30	0,14	7,00	5,00	0,05	12,97	-	-	13,26	-	13,26	-	69,54	-	0,90			0,95
20.08.16	24,00	-	113,79	101,06	12,73	69,55	69,40	0,15	7,00	5,00	0,05	12,21	-	-	12,48	-	12,48	-	69,66	-	0,85			0,90
21.08.16	24,00	-	114,07	100,30	13,77	69,60	69,49	0,11	7,00	5,00	0,05	13,24	-	-	13,54	-	13,54	-	69,52	-	0,92			0,98
22.08.16	24,00	-	114,05	100,96	13,09	69,78	69,65	0,13	7,00	5,00	0,05	12,63	-	-	12,90	-	12,90	-	69,81	-	0,88			0,93
23.08.16	24,00	-	113,56	101,23	12,33	69,77	69,64	0,13	7,00	5,00	0,05	11,91	-	-	12,15	-	12,15	-	69,86	-	0,83			0,88
Среднее	24,00	-	111,15	99,46	11,69	68,86	68,69	0,16	7,00	5,00	0,04	12,39	-	-	12,65	-	12,65	-	68,72	-	0,85	-	-	0,89
Итого	744,00		3445,68	3083,25	362,43						1,12	384,13	0,00	0,00	392,22	0,00	392,22	0,00			26,42	0,00	0,00	27,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	61682,99	51768,52	9811,38	-	10045,24	-	2046,21	-	-
	24.08.16 04:00	65133,11	54855,96	10195,70	-	10437,66	-	2071,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -7,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **392,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 АВГ 2016 г.