Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	23,00	-	3,60	12,37	-8,77	56,81	61,69	-4,88	7,00	5,00	0,00	12,64	-	12,64	12,87	-	12,87	-	59,84	-	0,76			0,76
25.07.16	24,00	-	3,40	12,14	-8,74	56,11	61,50	-5,39	7,00	5,00	0,00	12,03	-	12,03	12,23	-	12,23	-	59,55	-	0,72			0,72
26.07.16	22,00	-	3,12	12,04	-8,92	57,01	61,58	-4,57	7,00	5,00	0,00	11,89	-	11,89	12,10	-	12,10	-	59,96	-	0,71			0,71
27.07.16	24,00	-	3,71	13,69	-9,98	55,99	60,10	-4,11	7,00	5,00	0,00	12,43	-	12,43	12,65	-	12,65	-	58,60	-	0,73			0,73
28.07.16	24,00	-	3,87	14,41	-10,54	51,48	54,84	-3,36	7,00	5,00	0,00	13,16	-	13,16	13,37	-	13,37	-	53,69	-	0,71			0,71
29.07.16	24,00	-	3,50	12,51	-9,01	56,86	61,21	-4,35	7,00	5,00	0,00	11,72	-	11,72	11,91	-	11,91	-	59,59	-	0,70			0,70
30.07.16	24,00	-	3,79	12,89	-9,10	57,05	61,10	-4,05	7,00	5,00	0,00	11,83	-	11,83	12,03	-	12,03	-	59,57	-	0,71			0,71
31.07.16	24,00	-	3,32	13,10	-9,78	56,12	60,84	-4,72	7,00	5,00	0,00	12,29	-	12,29	12,49	-	12,49	-	59,19	-	0,73			0,73
01.08.16	24,00	-	32,03	31,79	0,24	66,16	65,24	0,92	7,00	5,00	0,00	12,48	-	12,48	12,73	-	12,73	-	63,06	-	0,79			0,79
02.08.16	24,00	-	75,31	63,50	11,81	67,30	67,03	0,27	7,00	5,00	0,00	12,45	-	12,45	12,71	-	12,71	-	67,23	-	0,84			0,84
03.08.16	24,00	-	30,93	38,11	-7,18	67,72	63,49	4,23	7,00	5,00	0,00	15,98	-	15,98	16,23	-	16,23	-	58,40	-	0,93			0,93
04.08.16	24,00	-	0,00	17,38	-17,38	23,64	50,15	-26,51	7,00	5,00	0,00	16,80	-	16,80	17,00	-	17,00	-	49,98	-	0,84			0,84
05.08.16	24,00	-	0,00	15,83	-15,83	23,40	51,42	-28,02	7,00	5,00	0,00	15,29	-	15,29	15,49	-	15,49	-	51,21	-	0,78			0,78
06.08.16	24,00	-	0,00	15,20	-15,20	23,98	51,51	-27,53	7,00	5,00	0,00	14,68	-	14,68	14,87	-	14,87	-	51,32	-	0,76			0,76
07.08.16	24,00	-	0,00	14,32	-14,32	23,68	51,22	-27,54	7,00	5,00	0,00	13,82	-	13,82	13,99	-	13,99	-	50,98	-	0,71			0,71
08.08.16	24,00	-	31,23	35,30	-4,07	68,63	63,88	4,75	7,00	5,00	0,00	14,50	-	14,50	14,73	-	14,73	-	57,62	-	0,83			0,83
09.08.16	24,00	-	77,22	64,66	12,56	67,68	67,45	0,23	7,00	5,00	0,03	12,39	-	12,39	12,66	-	12,66	-	67,55	-	0,83			0,87
10.08.16	24,00	-	87,42	74,54	12,88	68,49	68,27	0,22	7,00	5,00	0,03	12,78	-	12,78	13,07	-	13,07	-	68,47	-	0,87			0,90
11.08.16	24,00	-	83,33	70,64	12,69	68,47	68,25	0,22	7,00	5,00	0,02	12,71	-	12,71	12,98	-	12,98	-	68,36	-	0,87			0,89
12.08.16	24,00	-	81,53	67,96	13,57	68,53	68,28	0,25	7,00	5,00	0,02	13,52	-	13,52	13,82	-	13,82	-	68,47	-	0,93			0,95
13.08.16	24,00	-	76,46	65,45	11,01	69,04	68,77	0,27	7,00	5,00	0,02	11,03	-	11,03	11,26	-	11,26	-	68,98	-	0,76			0,78
14.08.16	24,00	-	78,01	64,84	13,17	68,88	68,62	0,26	7,00	5,00	0,03	13,08	-	13,08	13,38	-	13,38	-	68,73	-	0,90			0,93
15.08.16	24,00	-	77,12	64,70	12,42	69,91	69,60	0,31	7,00	5,00	0,03	12,35	-	12,35	12,64	-	12,64	-	69,97	-	0,87			0,89
16.08.16	24,00	-	76,56	63,44	13,12	68,20	67,91	0,29	7,00	5,00	0,03	13,02	-	13,02	13,31	-	13,31	-	68,15	-	0,89			0,92
17.08.16	24,00	-	74,88	63,30	11,58	68,86	68,58	0,28	7,00	5,00	0,03	11,46	-	11,46	11,71	-	11,71	-	68,74	-	0,79			0,82
18.08.16	24,00	-	75,88	63,79	12,09	68,70	68,43	0,27	7,00	5,00	0,03	11,92	-	11,92	12,19	-	12,19	-	68,60	-	0,82			0,85
19.08.16	24,00	-	76,25	64,59	11,66	68,27	68,01	0,26	7,00	5,00	0,04	11,48	-	11,48	11,73	-	11,73	-	68,11	-	0,78			0,82
20.08.16	24,00	-	76,62	65,27	11,35	68,38	68,12	0,26	7,00	5,00	0,03	11,19	-	11,19	11,43	-	11,43	-	68,25	-	0,76			0,80
21.08.16	24,00	-	78,46	64,69	13,77	68,42	68,18	0,24	7,00	5,00	0,04	13,49	-	13,49	13,79	-	13,79	-	68,23	-	0,92			0,96
22.08.16	24,00	-	85,49	64,72	20,77	68,69	68,43	0,26	7,00	5,00	0,05	20,31	-	20,31	20,75	-	20,75	-	68,65	-	1,40			1,45
23.08.16	24,00	-	74,02	65,44	8,58	68,59	68,33	0,26	7,00	5,00	0,03	8,49	-	8,49	8,67	-	8,67	-	68,39	-	0,58			0,61
Среднее	23,90	-	44,42	42,66	1,76	59,39	63,61	-4,23	7,00	5,00	0,01	13,01	-	13,01	13,25	-	13,25	-	62,82	-	0,81	-	-	0,83
Итого	741,00		1377,06	1322,61	54,45						0,46	403,21	0,00	403,21	410,79	0,00	410,79	0,00			25,19	0,00	0,00	25,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	46336,78	39565,89	9315,60	-	9525,74	-	1420,75	-	-
	24.08.16 04:00	47722,67	40896,34	9718,85	-	9936,57	-	1427,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -7,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.