Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016
Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 25.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 26.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 27.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 28.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 29.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 30.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 31.07.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 01.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 02.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 03.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 04.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 05.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 06.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 07.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 08.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 09.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 10.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 11.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 12.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 13.08.16 | 24,00 | - | 73,42 | 63,14 | 10,28 | 70,10 | 69,91 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 10,28 | - | - | 10,49 | - | 10,49 | - | 69,33 | - | 0,71 | - | - | 0,73 |
| 14.08.16 | 24,00 | - | 74,33 | 63,73 | 10,60 | 69,98 | 69,67 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 10,60 | - | - | 10,82 | - | 10,82 | - | 69,13 | - | 0,73 | | | 0,76 |
| 15.08.16 | 24,00 | - | 73,66 | 63,47 | 10,19 | 71,15 | 70,72 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,19 | - | - | 10,40 | - | 10,40 | - | 69,94 | - | 0,71 | | | 0,75 |
| 16.08.16 | 24,00 | - | 72,26 | 62,22 | 10,04 | 69,16 | 69,33 | -0,17 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,04 | - | - | 10,24 | - | 10,24 | - | 68,91 | - | 0,69 | | | 0,69 |
| 17.08.16 | 24,00 | - | 72,66 | 62,01 | 10,65 | 70,70 | 70,31 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,65 | - | - | 10,87 | - | 10,87 | - | 69,36 | - | 0,74 | | | 0,78 |
| 18.08.16 | 24,00 | - | 72,58 | 62,56 | 10,02 | 70,39 | 69,96 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,02 | - | - | 10,22 | - | 10,22 | - | 69,04 | - | 0,69 | | | 0,73 |
| 19.08.16 | 24,00 | - | 72,84 | 63,30 | 9,54 | 69,60 | 69,20 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 9,54 | - | - | 9,73 | - | 9,73 | - | 68,75 | - | 0,66 | | | 0,70 |
| 20.08.16 | 24,00 | - | 73,20 | 64,03 | 9,17 | 69,75 | 69,34 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 9,17 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 68,66 | - | 0,63 | | | 0,67 |
| 21.08.16 | 24,00 | - | 73,27 | 63,58 | 9,69 | 70,22 | 69,25 | 0,97 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 9,69 | - | - | 9,89 | - | 9,89 | - | 68,80 | - | 0,67 | | | 0,75 |
| 22.08.16 | 24,00 | - | 73,39 | 63,96 | 9,43 | 69,94 | 70,01 | -0,07 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 9,43 | - | - | 9,62 | - | 9,62 | - | 69,13 | - | 0,65 | | | 0,66 |
| 23.08.16 | 24,00 | - | 74,49 | 64,28 | 10,21 | 70,36 | 69,85 | 0,51 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 10,21 | - | - | 10,42 | - | 10,42 | - | 69,02 | - | 0,70 | | | 0,76 |
| Среднее | 24,00 | - | 73,37 | 63,20 | 10,17 | 70,11 | 69,86 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 10,17 | - | - | 10,38 | - | 10,38 | - | 69,25 | - | 0,70 | - | - | 0,73 |
| Итого | 744,00 | | 2274,43 | 1959,08 | 315,35 | | | | | | 0,84 | 315,35 | 0,00 | 0,00 | 321,79 | 0,00 | 321,79 | 0,00 | | | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 22,67 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.16 03:00 | 47487,81 | 40317,66 | 8362,26 | - | 8595,52 | - | 1450,53 | - | - |
| | 24.08.16 04:00 | 48668,39 | 41491,01 | 8367,83 | - | 8791,59 | - | 1462,98 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -5,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **321,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.