Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9061.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 118 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	7,48	0,00	7,48	67,52	45,32	22,20	7,00	5,00	0,01	7,48	-	-	7,63	-	7,63	-	65,85	-	0,49			0,51
25.07.16	24,00	-	6,51	0,00	6,51	67,11	46,11	21,00	7,00	5,00	0,01	6,51	-	-	6,64	-	6,64	-	65,69	-	0,43			0,44
26.07.16	24,00	-	7,48	0,00	7,48	67,72	46,91	20,81	7,00	5,00	0,01	7,48	-	-	7,63	-	7,63	-	66,38	-	0,50			0,51
27.07.16	24,00	-	5,92	2,35	3,57	61,70	62,51	-0,81	7,00	5,00	0,02	3,57	-	-	3,64	-	3,64	-	62,14	-	0,22			0,24
28.07.16	24,00	-	8,17	2,48	5,69	51,58	56,30	-4,72	7,00	5,00	0,03	5,69	-	-	5,81	-	5,81	-	52,35	-	0,30			0,33
29.07.16	24,00	-	6,99	0,00	6,99	67,38	46,76	20,62	7,00	5,00	0,01	6,99	-	-	7,13	-	7,13	-	66,31	-	0,46			0,47
30.07.16	24,00	-	7,91	0,00	7,91	67,34	46,45	20,89	7,00	5,00	0,01	7,91	-	-	8,07	-	8,07	-	65,92	-	0,52			0,53
31.07.16	24,00	-	7,91	0,00	7,91	66,90	46,55	20,35	7,00	5,00	0,01	7,91	-	-	8,07	-	8,07	-	65,29	-	0,52			0,53
01.08.16	24,00	-	7,67	0,00	7,67	67,41	46,33	21,08	7,00	5,00	0,01	7,67	-	-	7,83	-	7,83	-	66,15	-	0,51			0,52
02.08.16	24,00	-	7,97	0,00	7,97	67,70	45,46	22,24	7,00	5,00	0,02	7,97	-	-	8,13	-	8,13	-	65,79	-	0,52			0,54
03.08.16	23,00	-	7,85	0,00	7,85	67,34	46,11	21,22	7,00	5,00	0,01	7,85	-	-	8,01	-	8,01	-	65,74	-	0,52	-	-	0,53
04.08.16	24,00	-	0,00	7,87	-7,87	27,08	61,36	-34,28	7,00	5,00	-0,46	7,87	-	-	8,03	-	8,03	-	58,55	-	0,46			0,00
05.08.16	24,00	-	0,00	8,42	-8,42	27,80	62,54	-34,74	7,00	5,00	-0,51	8,42	-	-	8,59	-	8,59	-	60,66	-	0,51			0,00
06.08.16	24,00	-	0,00	8,07	-8,07	27,92	62,25	-34,33	7,00	5,00	-0,48	8,07	-	-	8,23	-	8,23	-	59,77	-	0,48			0,00
07.08.16	24,00	-	0,00	9,02	-9,02	27,51	61,98	-34,47	7,00	5,00	-0,54	9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	59,85	-	0,54			0,00
08.08.16	24,00	-	0,00	8,02	-8,02	27,48	62,69	-35,21	7,00	5,00	-0,48	8,02	-	-	8,18	-	8,18	-	60,27	-	0,48			0,00
09.08.16	24,00	-	0,00	8,22	-8,22	27,81	62,38	-34,57	7,00	5,00	-0,50	8,22	-	-	8,39	-	8,39	-	60,50	-	0,50			0,00
10.08.16	24,00	-	0,00	7,53	-7,53	27,25	62,82	-35,57	7,00	5,00	-0,45	7,53	-	-	7,68	-	7,68	-	60,16	-	0,45			0,00
11.08.16	24,00	-	0,00	7,94	-7,94	26,09	62,63	-36,54	7,00	5,00	-0,48	7,94	-	-	8,10	-	8,10	-	60,23	-	0,48			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	8,25	-8,25	25,05	62,13	-37,08	7,00	5,00	-0,50	8,25	-	-	8,42	-	8,42	-	60,01	-	0,50			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	9,86	-9,86	24,62	62,64	-38,02	7,00	5,00	-0,59	9,86	-	-	10,06	-	10,06	-	60,22	-	0,59			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	10,76	-10,76	25,78	62,85	-37,07	7,00	5,00	-0,65	10,76	-	-	10,98	-	10,98	-	60,84	-	0,65			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	7,98	-7,98	26,02	63,36	-37,34	7,00	5,00	-0,48	7,98	-	-	8,14	-	8,14	-	60,56	-	0,48			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	9,81	-9,81	25,50	62,29	-36,79	7,00	5,00	-0,59	9,81	-	-	10,01	-	10,01	-	60,46	-	0,59			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	8,80	-8,80	24,08	62,63	-38,55	7,00	5,00	-0,53	8,80	-	-	8,98	-	8,98	-	60,58	-	0,53			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	9,16	-9,16	24,43	62,70	-38,27	7,00	5,00	-0,56	9,16	-	-	9,35	-	9,35	-	61,03	-	0,56			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	10,03	-10,03	25,58	62,25	-36,67	7,00	5,00	-0,61	10,03	-	-	10,23	-	10,23	-	60,56	-	0,61			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	10,82	-10,82	26,18	62,50	-36,32	7,00	5,00	-0,65	10,82	-	-	11,04	-	11,04	-	60,15	-	0,65			0,00
21.08.16	24,00	-	0,00	9,58	-9,58	26,34	62,33	-35,99	7,00	5,00	-0,58	9,58	-	-	9,78	-	9,78	-	60,08	-	0,58			0,00
22.08.16	24,00	-	0,00	8,62	-8,62	26,92	62,63	-35,71	7,00	5,00	-0,52	8,62	-	-	8,80	-	8,80	-	60,84	-	0,52			0,00
23.08.16	24,00	-	0,00	9,69	-9,69	27,01	63,22	-36,21	7,00	5,00	-0,60	9,69	-	-	9,89	-	9,89	-	61,41	-	0,60			0,00
Среднее	23,97	-	2,64	5,91	-3,27	40,20	57,58	-17,38	7,00	5,00	-0,34	8,24	-	-	8,41	-	8,41	-	61,75	-	0,51	-	-	0,17
Итого	743,00		81,86	183,28	-101,42						-10,61	255,48	0,00	0,00	260,69	0,00	260,69	0,00			15,76	0,00	0,00	5,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	31770,62	26544,47	4196,17	-	4291,69	-	1156,73	-	-
	24.08.16 04:00	31846,24	26733,20	4196,17	-	4291,69	-	1161,45	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта