Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	121,75	108,34	13,41	68,10	68,07	0,03	7,00	5,00	-0,04	14,10	-	-	14,40	-	14,40	-	68,00	-	0,96			0,92
25.07.16	24,00	-	124,22	112,33	11,89	67,98	67,95	0,03	7,00	5,00	-0,03	12,40	-	-	12,64	-	12,64	-	67,93	-	0,84			0,82
26.07.16	24,00	-	126,95	114,39	12,56	68,43	68,42	0,01	7,00	5,00	-0,03	13,04	-	-	13,32	-	13,32	-	68,31	-	0,89			0,87
27.07.16	24,00	-	60,28	65,18	-4,90	67,35	66,85	0,50	7,00	5,00	-1,22	14,68	-	-	14,92	-	14,92	-	64,08	-	0,94			-0,28
28.07.16	24,00	-	34,19	36,48	-2,29	61,30	60,70	0,60	7,00	5,00	-0,92	14,14	-	-	14,36	-	14,36	-	58,05	-	0,82			-0,10
29.07.16	24,00	-	130,58	118,98	11,60	68,24	68,24	0,00	7,00	5,00	-0,05	12,46	-	-	12,71	-	12,71	-	68,09	-	0,85			0,80
30.07.16	24,00	-	129,89	118,03	11,86	67,92	67,91	0,01	7,00	5,00	-0,11	13,66	-	-	13,97	-	13,97	-	67,92	-	0,93			0,81
31.07.16	24,00	-	132,52	119,89	12,63	67,66	67,66	0,00	7,00	5,00	-0,15	14,90	-	-	15,21	-	15,21	-	67,52	-	1,01			0,86
01.08.16	24,00	-	130,10	117,39	12,71	68,18	68,18	0,00	7,00	5,00	-0,11	14,39	-	-	14,69	-	14,69	-	68,03	-	0,98			0,87
02.08.16	24,00	-	126,11	113,13	12,98	68,47	68,43	0,04	7,00	5,00	-0,10	14,61	-	-	14,93	-	14,93	-	68,46	-	1,00			0,90
03.08.16	24,00	-	51,30	57,84	-6,54	68,86	67,68	1,18	7,00	5,00	-1,30	14,65	-	-	14,92	-	14,92	-	63,59	-	0,93			-0,37
04.08.16	24,00	-	0,00	16,29	-16,29	52,26	62,15	-9,89	7,00	5,00	-1,97	16,17	-	-	16,45	-	16,45	-	61,09	-	0,99			-0,98
05.08.16	24,00	-	0,00	15,33	-15,33	53,16	63,36	-10,20	7,00	5,00	-1,89	15,21	-	-	15,47	-	15,47	-	62,20	-	0,95			-0,95
06.08.16	24,00	-	0,00	15,23	-15,23	52,78	62,93	-10,15	7,00	5,00	-1,87	15,12	-	-	15,38	-	15,38	-	61,79	-	0,93			-0,94
07.08.16	24,00	-	0,00	17,39	-17,39	52,97	62,69	-9,72	7,00	5,00	-2,13	17,22	-	-	17,52	-	17,52	-	61,68	-	1,06			-1,06
08.08.16	24,00	-	0,00	16,44	-16,44	53,42	63,47	-10,05	7,00	5,00	-2,03	16,31	-	-	16,59	-	16,59	-	62,39	-	1,02			-1,02
09.08.16	24,00	-	0,00	16,75	-16,75	53,12	62,88	-9,76	7,00	5,00	-2,06	16,61	-	-	16,87	-	16,87	-	61,82	-	1,03			-1,03
10.08.16	24,00	-	0,00	14,85	-14,85	52,76	63,48	-10,72	7,00	5,00	-1,84	14,72	-	-	15,00	-	15,00	-	62,28	-	0,92			-0,92
11.08.16	24,00	-	0,00	16,18	-16,18	52,59	63,29	-10,70	7,00	5,00	-1,99	16,02	-	-	16,28	-	16,28	-	62,16	-	0,99			-1,00
12.08.16	24,00	-	0,00	17,75	-17,75	52,58	62,71	-10,13	7,00	5,00	-2,17	17,61	-	-	17,89	-	17,89	-	61,66	-	1,09			-1,09
13.08.16	24,00	-	0,00	17,95	-17,95	52,53	63,22	-10,69	7,00	5,00	-2,22	17,81	-	-	18,13	-	18,13	-	62,17	-	1,11			-1,11
14.08.16	24,00	-	0,00	17,61	-17,61	52,57	63,29	-10,72	7,00	5,00	-2,18	17,46	-	-	17,74	-	17,74	-	62,24	-	1,09			-1,09
15.08.16	24,00	-	0,00	16,99	-16,99	53,66	64,21	-10,55	7,00	5,00	-2,13	16,87	-	-	17,15	-	17,15	-	63,10	-	1,06			-1,07
16.08.16	24,00	-	0,00	17,34	-17,34	52,23	62,83	-10,60	7,00	5,00	-2,13	17,22	-	-	17,50	-	17,50	-	61,78	-	1,06			-1,07
17.08.16	24,00	-	0,00	21,32	-21,32	53,92	63,57	-9,65	7,00	5,00	-2,66	21,19	-	-	21,55	-	21,55	-	62,66	-	1,33			-1,33
18.08.16	24,00	-	0,00	18,44	-18,44	53,17	63,42	-10,25	7,00	5,00	-2,29	18,30	-	-	18,64	-	18,64	-	62,41	-	1,14			-1,15
19.08.16	24,00	-	0,00	17,51	-17,51	53,29	63,00	-9,71	7,00	5,00	-2,15	17,39	-	-	17,69	-	17,69	-	61,95	-	1,08			-1,08
20.08.16	24,00	-	0,00	16,03	-16,03	52,72	63,11	-10,39	7,00	5,00	-1,98	15,91	-	-	16,20	-	16,20	-	62,00	-	0,99			-0,99
21.08.16	24,00	-	0,00	19,64	-19,64	52,93	63,13	-10,20	7,00	5,00	-2,44	19,54	-	-	19,88	-	19,88	-	62,22	-	1,22			-1,22
22.08.16	24,00	-	0,00	16,90	-16,90	53,21	63,44	-10,23	7,00	5,00	-2,09	16,77	-	-	17,05	-	17,05	-	62,38	-	1,04			-1,05
23.08.16	24,00	-	0,00	18,99	-18,99	53,81	64,02	-10,21	7,00	5,00	-2,38	18,85	-	-	19,20	-	19,20	-	63,05	-	1,19			-1,19
Среднее	24,00	-	37,67	46,03	-8,36	58,13	64,65	-6,52	7,00	5,00	-1,50	15,98	-	-	16,27	-	16,27	-	63,65	-	1,01	-	-	-0,49
Итого	744,00		1167,89	1426,91	-259,02						-46,64	495,33	0,00	0,00	504,25	0,00	504,25	0,00			31,43	0,00	0,00	-15,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	23031,18	19557,49	3770,37	-	3866,13	-	717,21	-	-
	24.08.16 04:00	24188,66	20975,82	4265,70	-	4370,37	-	701,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -9,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **504,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.