

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 128 / СДЮ-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Облуживский 3-д

Отчет о теплотребовании по приборам УЭТЭ за август 2016
 Договор: 8701.038.1
 Строит. адрес: Садова 128
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятисубная

Установленные приборы: Часовые и суток. арматура в фидалах: ВКГ/208199-С(С)3816-6х
 Выходящий: ВКГ-7 № 208199
 Подходящий: М1(Т) - расходомер: ПРЭМ 32 Глипл = 0,067
 Орбитальный: М2(Т) - расходомер: ПРЭМ 32 Глипл = 0,067
 Т-Д. ГВС(М3): - расходомер: ПРЭМ 20 Глипл = 0,027
 Т-Д. ГВС(М4): - расходомер: Глипл =
 Т-подпитки(У5): - расходомер: Глипл =
 Расчетный алгоритм: Эмк: Q=M1*(T1-T2)*K*(T1-T2)/L лето: Q=M1*(T1-T2)*K*(T1-T2)/L
 Расчетный алгоритм: Эмк: Q=M1*(T1-T2)*K*(T1-T2)/L
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qлет=0,0924
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот.гр.ср= Qот.гр.ср=0,042 Qот.гр.п.ср=0,0924
 Договорные расходы (гр.от), Т/от: Qот.гр.ср= Qот.гр.п.ср=0,042 Qот.гр.п.ср=0,0924
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016: Qот.гр.ср=0,042 Qот.гр.п.ср=0,0924

Дата	Т		M1	M2	дм	Учет отопления (ТВ-1)				P1	P2	Qотопл	M3	M4	дм	Учет ГВС (ТВ-2)				Qот.общ.	Контрольные данные		Общие теплотр-е	
	Т	С				С	С	Т	С							Т	С	Т	С		Т	С		Т
24.07.16	24.00	-	73,02	62,76	10,26	67,88	62,36	0,22	7,00	5,00	0,96	9,89	-	-	-	9,89	-	-	67,56	-	-	0,66	0,66	0,71
25.07.16	24.00	-	74,41	65,08	9,33	67,50	62,27	0,23	7,00	5,00	0,03	9,18	-	-	-	9,37	-	-	67,50	-	-	0,62	0,62	0,65
26.07.16	24.00	-	73,60	65,41	8,19	67,90	62,69	0,21	7,00	5,00	0,02	8,09	-	-	-	8,28	-	-	67,76	-	-	0,55	0,55	0,57
27.07.16	24.00	-	35,82	34,63	1,19	65,93	66,14	-0,21	7,00	5,00	-0,57	10,77	-	-	-	10,95	-	-	60,58	-	-	0,65	0,65	0,08
28.07.16	24.00	-	20,71	18,35	2,36	59,41	60,08	-0,67	7,00	5,00	-0,43	10,53	-	-	-	10,68	-	-	54,38	-	-	0,57	0,57	0,14
29.07.16	24.00	-	75,22	65,33	9,89	67,73	62,54	0,19	7,00	5,00	0,06	9,24	-	-	-	9,44	-	-	67,58	-	-	0,62	0,62	0,69
30.07.16	24.00	-	72,68	64,43	8,25	67,43	62,23	0,20	7,00	5,00	0,06	7,66	-	-	-	7,81	-	-	67,32	-	-	0,52	0,52	0,57
31.07.16	24.00	-	74,51	65,46	9,05	67,20	62,00	0,20	7,00	5,00	0,04	8,70	-	-	-	8,87	-	-	67,09	-	-	0,59	0,59	0,63
01.08.16	24.00	-	73,13	63,93	9,20	67,69	62,48	0,21	7,00	5,00	0,05	8,76	-	-	-	8,96	-	-	67,54	-	-	0,59	0,59	0,64
02.08.16	24.00	-	70,64	61,66	8,98	67,64	62,69	0,25	7,00	5,00	0,05	8,51	-	-	-	8,69	-	-	67,93	-	-	0,58	0,58	0,63
03.08.16	24.00	-	29,01	31,94	-2,93	68,32	66,66	1,66	7,00	5,00	-0,70	9,00	-	-	-	9,17	-	-	62,60	-	-	0,56	0,56	-0,13
04.08.16	24.00	-	0,00	11,00	-11,00	49,42	62,14	-12,72	7,00	5,00	-1,30	10,53	-	-	-	10,71	-	-	61,02	-	-	0,64	0,64	-0,66
05.08.16	24.00	-	0,00	9,49	-9,49	50,59	63,16	-12,57	7,00	5,00	-1,14	9,09	-	-	-	9,25	-	-	61,86	-	-	0,56	0,56	-0,58
06.08.16	24.00	-	0,00	8,91	-8,91	50,21	62,75	-12,54	7,00	5,00	-1,06	8,50	-	-	-	8,68	-	-	61,39	-	-	0,52	0,52	-0,54
07.08.16	24.00	-	0,00	9,38	-9,38	50,06	62,45	-12,39	7,00	5,00	-1,11	8,97	-	-	-	9,12	-	-	61,14	-	-	0,55	0,55	-0,56
08.08.16	24.00	-	0,00	11,75	-11,75	51,12	63,51	-12,39	7,00	5,00	-1,43	11,30	-	-	-	11,50	-	-	62,40	-	-	0,70	0,70	-0,72
09.08.16	24.00	-	0,00	9,48	-9,48	50,35	62,60	-12,25	7,00	5,00	-1,12	9,08	-	-	-	9,24	-	-	61,27	-	-	0,55	0,55	-0,57
10.08.16	24.00	-	0,00	11,05	-11,05	50,79	63,33	-12,54	7,00	5,00	-1,34	10,62	-	-	-	10,81	-	-	62,13	-	-	0,66	0,66	-0,68
11.08.16	24.00	-	0,00	9,71	-9,71	50,09	62,92	-12,83	7,00	5,00	-1,16	9,34	-	-	-	9,50	-	-	61,57	-	-	0,58	0,58	-0,59
12.08.16	24.00	-	0,00	11,12	-11,12	49,94	62,71	-12,77	7,00	5,00	-1,33	10,70	-	-	-	10,89	-	-	61,46	-	-	0,66	0,66	-0,67
13.08.16	24.00	-	0,00	-10,58	10,58	49,24	62,83	-13,59	7,00	5,00	-1,27	10,17	-	-	-	10,37	-	-	61,54	-	-	0,63	0,63	-0,64
14.08.16	24.00	-	0,00	13,32	-13,32	50,10	62,78	-12,68	7,00	5,00	-1,60	12,79	-	-	-	13,02	-	-	61,77	-	-	0,79	0,79	-0,81
15.08.16	24.00	-	0,00	11,71	-11,71	51,34	63,60	-12,26	7,00	5,00	-1,42	11,27	-	-	-	11,50	-	-	62,42	-	-	0,70	0,70	-0,72
16.08.16	24.00	-	0,00	13,49	-13,49	49,88	62,48	-12,60	7,00	5,00	-1,62	12,97	-	-	-	13,21	-	-	61,49	-	-	0,80	0,80	-0,82
17.08.16	24.00	-	0,00	11,46	-11,46	50,28	63,07	-12,69	7,00	5,00	-1,38	11,02	-	-	-	11,23	-	-	61,81	-	-	0,68	0,68	-0,70
18.08.16	24.00	-	0,00	12,22	-12,22	50,29	62,92	-12,63	7,00	5,00	-1,47	11,74	-	-	-	11,95	-	-	61,78	-	-	0,73	0,73	-0,74
19.08.16	24.00	-	0,00	10,09	-10,09	49,79	62,33	-12,54	7,00	5,00	-1,20	9,68	-	-	-	9,86	-	-	61,05	-	-	0,59	0,59	-0,61
20.08.16	24.00	-	0,00	12,48	-12,48	49,96	62,66	-12,70	7,00	5,00	-1,49	11,92	-	-	-	12,15	-	-	61,67	-	-	0,73	0,73	-0,76
21.08.16	24.00	-	0,00	13,88	-13,88	50,42	62,95	-12,17	7,00	5,00	-1,55	12,37	-	-	-	12,61	-	-	61,61	-	-	0,76	0,76	-0,78
22.08.16	24.00	-	0,00	9,68	-9,68	50,62	62,80	-12,18	7,00	5,00	-1,16	9,29	-	-	-	9,48	-	-	61,47	-	-	0,57	0,57	-0,59
23.08.16	24.00	-	0,00	9,65	-9,65	50,37	63,41	-13,04	7,00	5,00	-1,16	9,15	-	-	-	9,32	-	-	62,07	-	-	0,57	0,57	-0,59
Среднее	24.00	-	21,70	26,40	-4,70	56,12	64,17	-8,05	7,00	5,00	-0,89	10,62	-	-	-	10,21	-	-	62,93	-	-	0,63	0,63	-0,26
Итого	744,00	-	672,75	818,43	-145,68	561,24	641,17	-8,93	7,00	5,00	-27,63	310,62	-	-	-	316,51	-	-	62,93	-	-	19,48	19,48	-8,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	У3(М3)	У4(М3)	Q СДЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.07.16 04:00	1509,85									
24.08.16 04:00	1509,16	12376,63	2946,28	2916,73	481,52	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Объем теплотребования, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Конт. Пас. №: 2816/73
 Корректировка на температуру холодной воды: 18,56 °C = -5,77 Гкал/сут.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 13,71 Гкал/сут.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 316,51 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление энергосбытового учета
 Отдел эксплуатации КУУЭТ
 Санкт-Петербург, Ленинградская область
 29 АВГ 2016