Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	297,96	285,80	12,16	67,80	67,75	0,05	7,00	5,00	0,07	11,53	-	-	11,75	-	11,75	-	67,80	-	0,78			0,85
25.07.16	24,00	-	304,10	293,21	10,89	68,35	68,30	0,05	7,00	5,00	0,10	9,78	-	-	9,99	-	9,99	-	68,43	-	0,67			0,77
26.07.16	24,00	-	286,85	278,19	8,66	68,06	68,00	0,06	7,00	5,00	0,01	8,98	-	-	9,18	-	9,18	-	67,90	-	0,61			0,62
27.07.16	24,00	-	24,26	34,11	-9,85	59,56	60,08	-0,52	7,00	5,00	-1,17	9,82	-	-	9,98	-	9,98	-	60,09	-	0,59			-0,58
28.07.16	24,00	-	207,62	204,14	3,48	66,27	66,08	0,19	7,00	5,00	-0,30	9,42	-	-	9,60	-	9,60	-	61,87	-	0,58			0,28
29.07.16	24,00	-	298,85	289,99	8,86	67,98	67,93	0,05	7,00	5,00	0,11	7,60	-	-	7,78	-	7,78	-	67,97	-	0,52			0,63
30.07.16	24,00	-	303,19	293,60	9,59	67,89	67,83	0,06	7,00	5,00	0,00	9,95	-	-	10,14	-	10,14	-	67,84	-	0,68			0,68
31.07.16	24,00	-	305,90	295,53	10,37	67,88	67,83	0,05	7,00	5,00	0,01	10,60	-	-	10,81	-	10,81	-	67,73	-	0,72			0,73
01.08.16	24,00	-	287,32	276,76	10,56	67,75	67,69	0,06	7,00	5,00	0,02	10,64	-	-	10,84	-	10,84	-	67,70	-	0,72			0,74
02.08.16	24,00	-	266,01	257,56	8,45	68,94	68,86	0,08	7,00	5,00	-0,04	9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	68,44	-	0,65			0,61
03.08.16	24,00	-	0,00	10,28	-10,28	44,01	61,89	-17,88	7,00	5,00	-1,23	10,23	-	-	10,40	-	10,40	-	60,51	-	0,62			-0,61
04.08.16	24,00	-	0,00	10,29	-10,29	44,20	62,47	-18,27	7,00	5,00	-1,25	10,23	-	-	10,40	-	10,40	-	61,07	-	0,62			-0,62
05.08.16	24,00	-	0,00	10,28	-10,28	45,57	63,27	-17,70	7,00	5,00	-1,26	10,15	-	-	10,36	-	10,36	-	61,90	-	0,63			-0,63
06.08.16	24,00	-	0,00	9,94	-9,94	45,13	63,16	-18,03	7,00	5,00	-1,21	9,83	-	-	9,99	-	9,99	-	61,67	-	0,60			-0,61
07.08.16	24,00	-	0,00	12,47	-12,47	45,26	62,42	-17,16	7,00	5,00	-1,51	12,39	-	-	12,61	-	12,61	-	61,26	-	0,76			-0,76
08.08.16	24,00	-	0,00	9,53	-9,53	46,31	63,86	-17,55	7,00	5,00	-1,17	9,42	-	-	9,59	-	9,59	-	62,22	-	0,59			-0,58
09.08.16	24,00	-	0,00	11,20	-11,20	44,70	62,76	-18,06	7,00	5,00	-1,36	11,00	-	-	11,20	-	11,20	-	61,47	-	0,68			-0,68
10.08.16	24,00	-	0,00	9,58	-9,58	44,28	63,30	-19,02	7,00	5,00	-1,17	9,39	-	-	9,56	-	9,56	-	61,83	-	0,58			-0,58
11.08.16	24,00	-	0,00	11,26	-11,26	44,18	63,10	-18,92	7,00	5,00	-1,37	11,11	-	-	11,31	-	11,31	-	61,68	-	0,69			-0,69
12.08.16	24,00	-	0,00	10,86	-10,86	43,25	62,70	-19,45	7,00	5,00	-1,31	10,69	-	-	10,87	-	10,87	-	61,32	-	0,66			-0,66
13.08.16	24,00	-	0,00	11,35	-11,35	44,38	63,08	-18,70	7,00	5,00	-1,39	11,19	-	-	11,40	-	11,40	-	61,72	-	0,69			-0,69
14.08.16	24,00	-	0,00	13,24	-13,24	45,12	62,87	-17,75	7,00	5,00	-1,62	13,16	-	-	13,38	-	13,38	-	61,74	-	0,82			-0,81
15.08.16	24,00	-	0,00	11,89	-11,89	45,30	63,49	-18,19	7,00	5,00	-1,47	11,77	-	-	11,98	-	11,98	-	62,14	-	0,73			-0,73
16.08.16	24,00	-	0,00	10,67	-10,67	44,42	62,87	-18,45	7,00	5,00	-1,30	10,57	-	-	10,77	-	10,77	-	61,38	-	0,65			-0,65
17.08.16	24,00	-	0,00	11,77	-11,77	44,91	63,24	-18,33	7,00	5,00	-1,45	11,70	-	-	11,91	-	11,91	-	61,95	-	0,73			-0,72
18.08.16	24,00	-	0,00	11,48	-11,48	44,41	62,76	-18,35	7,00	5,00	-1,40	11,34	-	-	11,56	-	11,56	-	61,50	-	0,70			-0,70
19.08.16	24,00	-	0,00	12,75	-12,75	45,55	62,78	-17,23	7,00	5,00	-1,56	12,63	-	-	12,85	-	12,85	-	61,64	-	0,78			-0,78
20.08.16	24,00	-	0,00	11,94	-11,94	44,92	62,74	-17,82	7,00	5,00	-1,45	11,81	-	-	12,01	-	12,01	-	61,52	-	0,73			-0,73
21.08.16	24,00	-	0,00	12,00	-12,00	45,43	62,68	-17,25	7,00	5,00	-1,46	11,89	-	-	12,10	-	12,10	-	61,51	-	0,73			-0,73
22.08.16	24,00	-	0,00	11,49	-11,49	45,48	63,07	-17,59	7,00	5,00	-1,41	11,38	-	-	11,57	-	11,57	-	61,84	-	0,70			-0,70
23.08.16	24,00		0,00	11,81	-11,81	45,28	62,83	-17,55	7,00	5,00	-1,44	11,69	-	-	11,89	-	11,89	-	61,62	-	0,72	-	-	-0,72
Среднее	24,00	-	83,29	88,55	-5,26	52,02	64,25	-12,23	7,00	5,00	-0,97	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	63,20	-	0,67		-	-0,29
Итого	744,00		2582,06	2744,97	-162,91						-29,95	331,41	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00			20,92	0,00	0,00	-9,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -6,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» Печать подрядчика ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление добытого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТДЕЛ ПРИНЯЛ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта