Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	162,26	154,10	8,16	66,00	61,42	4,58	7,00	5,00	0,71	8,16	-	-	8,73	-	8,73	-	65,82	-	0,54			1,25
25.07.16	24,00	-	167,00	159,33	7,67	65,96	61,54	4,42	7,00	5,00	0,71	7,67	-	-	8,24	-	8,24	-	65,79	-	0,50			1,22
26.07.16	24,00	-	168,47	161,40	7,07	66,46	62,08	4,38	7,00	5,00	0,72	7,07	-	-	7,47	-	7,47	-	66,29	-	0,47			1,18
27.07.16	24,00	-	165,91	158,28	7,63	66,14	61,68	4,46	7,00	5,00	0,71	5,73	-	-	8,15	-	8,15	-	65,97	-	0,50	-	-	1,22
28.07.16	24,00	-	165,91	158,28	7,63	66,14	61,68	4,46	7,00	5,00	0,71	5,73	-	-	8,15	-	8,15	-	65,97	-	0,50	-	-	1,22
29.07.16	24,00	-	169,20	161,42	7,78	66,18	61,84	4,34	7,00	5,00	0,71	7,78	-	-	8,28	-	8,28	-	65,99	-	0,51			1,22
30.07.16	24,00	-	168,33	160,47	7,86	66,04	61,68	4,36	7,00	5,00	0,71	7,86	-	-	8,36	-	8,36	-	65,87	-	0,52			1,23
31.07.16	24,00	-	170,42	161,82	8,60	65,85	61,51	4,34	7,00	5,00	0,71	8,60	-	-	8,99	-	8,99	-	65,68	-	0,56			1,28
01.08.16	24,00	-	164,47	157,45	7,02	66,40	61,86	4,54	7,00	5,00	0,72	7,02	-	-	7,57	-	7,57	-	66,22	-	0,46			1,19
02.08.16	24,00	-	157,93	150,57	7,36	66,49	61,73	4,76	7,00	5,00	0,72	7,36	-	-	7,70	-	7,70	-	66,32	-	0,49			1,21
03.08.16	24,00	-	130,10	125,86	4,24	66,27	61,80	4,47	7,00	5,00	0,57	4,24	-	-	4,31	-	4,31	-	65,62	-	0,28			0,85
04.08.16	24,00	-	208,53	200,03	8,50	66,27	62,44	3,83	7,00	5,00	0,78	8,50	-	-	9,01	-	9,01	-	66,09	-	0,56			1,34
05.08.16	24,00	-	211,93	203,59	8,34	67,28	63,44	3,84	7,00	5,00	0,79	8,34	-	-	8,89	-	8,89	-	67,12	-	0,56			1,35
06.08.16	24,00	-	213,88	205,51	8,37	66,80	63,07	3,73	7,00	5,00	0,78	8,37	-	-	8,87	-	8,87	-	66,63	-	0,56			1,34
07.08.16	24,00	-	214,51	204,51	10,00	66,94	63,20	3,74	7,00	5,00	0,78	10,00	-	-	10,58	-	10,58	-	66,76	-	0,67			1,44
08.08.16	24,00	-	206,78	197,08	9,70	67,29	63,36	3,93	7,00	5,00	0,78	9,70	-	-	10,27	-	10,27	-	67,13	-	0,65			1,43
09.08.16	24,00	-	183,97	174,69	9,28	67,10	62,88	4,22	7,00	5,00	0,75	9,28	-	-	9,82	-	9,82	-	66,90	-	0,62			1,37
10.08.16	24,00	-	217,50	208,25	9,25	67,37	63,57	3,80	7,00	5,00	0,80	9,25	-	-	9,88	-	9,88	-	67,21	-	0,62			1,42
11.08.16	24,00	-	206,93	197,08	9,85	67,52	63,54	3,98	7,00	5,00	0,79	9,85	-	-	10,47	-	10,47	-	67,35	-	0,66			1,46
12.08.16	24,00	-	200,15	190,87	9,28	67,44	63,29	4,15	7,00	5,00	0,80	9,28	-	-	9,91	-	9,91	-	67,27	-	0,62			1,43
13.08.16	24,00	-	195,36	185,14	10,22	67,75	63,44	4,31	7,00	5,00	0,81	10,22	-	-	10,84	-	10,84	-	67,59	-	0,69			1,50
14.08.16	24,00	-	193,18	184,17	9,01	67,74	63,46	4,28	7,00	5,00	0,80	9,01	-	-	9,54	-	9,54	-	67,56	-	0,61			1,41
15.08.16	24,00	-	192,87	183,75	9,12	68,65	64,26	4,39	7,00	5,00	0,82	9,12	-	-	9,76	-	9,76	-	68,49	-	0,62			1,44
16.08.16	24,00	-	187,06	179,31	7,75	67,18	62,85	4,33	7,00	5,00	0,78	7,75	-	-	8,26	-	8,26	-	67,00	-	0,52			1,30
17.08.16	24,00	-	185,87	176,62	9,25	68,01	63,51	4,50	7,00	5,00	0,81	9,25	-	-	9,81	-	9,81	-	67,84	-	0,63			1,43
18.08.16	24,00	-	187,81	178,37	9,44	67,82	63,40	4,42	7,00	5,00	0,79	9,44	-	-	10,01	-	10,01	-	67,64	-	0,64			1,43
19.08.16	24,00	-	192,31	183,61	8,70	67,29	63,06	4,23	7,00	5,00	0,79	8,70	-	-	9,28	-	9,28	-	67,12	-	0,58			1,37
20.08.16	24,00	-	194,64	185,53	9,11	67,37	63,21	4,16	7,00	5,00	0,78	9,11	-	-	9,70	-	9,70	-	67,20	-	0,61			1,39
21.08.16	24,00	-	194,90	183,68	11,22	67,48	63,34	4,14	7,00	5,00	0,77	11,22	-	-	11,87	-	11,87	-	67,29	-	0,75			1,52
22.08.16	24,00	-	193,33	185,13	8,20	67,68	63,52	4,16	7,00	5,00	0,78	8,20	-	-	8,76	-	8,76	-	67,50	-	0,55			1,33
23.08.16	24,00		194,29	184,78	9,51	67,51	63,36	4,15	7,00	5,00	0,78	7,13	-	-	10,11	-	10,11	-	67,33	-	0,64	-	-	1,42
Среднее	24,00	-	185,99	177,44	8,55	66,98	62,74	4,24	7,00	5,00	0,76	8,35	-	-	9,08	-	9,08	-	66,79	-	0,57	-	-	1,33
Итого	744,00		5765,80	5500,67	265,13						23,45	258,93	0,00	0,00	281,58	0,00	281,58	0,00			17,73	0,00	0,00	41,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -4,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~36,37~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **281,58** куб.м.

12,92

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» _____ г.