Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	48,19	38,68	9,51	67,55	67,22	0,33	7,00	5,00	0,06	8,78	-	-	8,96	-	8,96	-	67,47	-	0,59			0,66
25.07.16	24,00	-	48,72	39,30	9,42	67,38	67,05	0,33	7,00	5,00	0,06	8,81	-	-	8,97	-	8,97	-	67,32	-	0,59			0,65
26.07.16	24,00	-	47,14	39,44	7,70	67,74	67,43	0,31	7,00	5,00	0,04	7,42	-	-	7,57	-	7,57	-	67,54	-	0,50			0,54
27.07.16	24,00	-	24,52	23,29	1,23	65,98	65,19	0,79	7,00	5,00	-0,37	8,04	-	-	8,18	-	8,18	-	59,59	-	0,48			0,11
28.07.16	24,00	-	15,58	13,71	1,87	59,70	59,37	0,33	7,00	5,00	-0,34	8,95	-	-	9,04	-	9,04	-	53,14	-	0,47			0,13
29.07.16	24,00	-	53,46	46,53	6,93	67,91	67,67	0,24	7,00	5,00	0,06	6,31	-	-	6,45	-	6,45	-	67,65	-	0,43			0,49
30.07.16	24,00	-	53,59	45,85	7,74	67,54	67,28	0,26	7,00	5,00	0,07	6,98	-	-	7,16	-	7,16	-	67,40	-	0,47			0,54
31.07.16	24,00	-	54,66	46,42	8,24	67,24	66,99	0,25	7,00	5,00	0,07	7,46	-	-	7,62	-	7,62	-	67,03	-	0,50			0,57
01.08.16	24,00	-	54,63	46,18	8,45	67,66	67,42	0,24	7,00	5,00	0,06	7,84	-	-	8,01	-	8,01	-	67,37	-	0,53			0,58
02.08.16	24,00	-	54,35	45,30	9,05	67,99	67,70	0,29	7,00	5,00	0,05	8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	67,90	-	0,58			0,63
03.08.16	24,00	-	54,24	45,72	8,52	68,54	68,27	0,27	7,00	5,00	0,05	7,91	-	-	8,08	-	8,08	-	68,38	-	0,54			0,60
04.08.16	24,00	-	53,41	44,41	9,00	68,07	67,80	0,27	7,00	5,00	0,06	8,37	-	-	8,55	-	8,55	-	67,86	-	0,57			0,63
05.08.16	24,00	-	54,59	45,44	9,15	69,07	68,80	0,27	7,00	5,00	0,06	8,57	-	-	8,77	-	8,77	-	68,89	-	0,59			0,65
06.08.16	24,00	-	53,92	45,83	8,09	68,45	68,17	0,28	7,00	5,00	0,05	7,52	-	-	7,70	-	7,70	-	68,34	-	0,51			0,57
07.08.16	24,00	-	54,50	45,08	9,42	68,74	68,47	0,27	7,00	5,00	0,06	8,81	-	-	8,99	-	8,99	-	68,55	-	0,61			0,66
08.08.16	24,00	-	54,51	44,39	10,12	69,07	68,78	0,29	7,00	5,00	0,06	9,40	-	-	9,59	-	9,59	-	68,96	-	0,65			0,71
09.08.16	24,00	-	50,97	41,33	9,64	68,01	67,76	0,25	7,00	5,00	0,07	8,91	-	-	9,08	-	9,08	-	67,67	-	0,60			0,67
10.08.16	24,00	-	57,95	48,35	9,60	69,01	68,73	0,28	7,00	5,00	0,06	8,91	-	-	9,08	-	9,08	-	68,96	-	0,62			0,68
11.08.16	24,00	-	55,31	46,75	8,56	68,65	68,37	0,28	7,00	5,00	0,05	8,04	-	-	8,23	-	8,23	-	68,47	-	0,55			0,60
12.08.16	24,00	-	54,67	45,15	9,52	68,76	68,45	0,31	7,00	5,00	0,06	8,98	-	-	9,19	-	9,19	-	68,64	-	0,62			0,67
13.08.16	24,00	-	54,64	43,63	11,01	69,27	68,94	0,33	7,00	5,00	0,06	10,40	-	-	10,60	-	10,60	-	69,20	-	0,72			0,78
14.08.16	24,00	-	53,61	43,44	10,17	69,02	68,72	0,30	7,00	5,00	0,05	9,57	-	-	9,76	-	9,76	-	68,87	-	0,66			0,72
15.08.16	24,00	-	53,69	43,53	10,16	70,00	69,73	0,27	7,00	5,00	0,06	9,57	-	-	9,78	-	9,78	-	69,66	-	0,66			0,72
16.08.16	24,00	-	51,92	43,13	8,79	68,53	68,20	0,33	7,00	5,00	0,05	8,28	-	-	8,45	-	8,45	-	68,49	-	0,57			0,62
17.08.16	24,00	-	52,83	43,01	9,82	69,42	69,10	0,32	7,00	5,00	0,06	9,27	-	-	9,48	-	9,48	-	69,27	-	0,64			0,70
18.08.16	24,00	-	53,14	43,37	9,77	69,20	68,89	0,31	7,00	5,00	0,05	9,23	-	-	9,44	-	9,44	-	69,09	-	0,64			0,69
19.08.16	24,00	-	52,57	43,46	9,11	68,74	68,44	0,30	7,00	5,00	0,05	8,62	-	-	8,81	-	8,81	-	68,60	-	0,59			0,64
20.08.16	24,00	-	52,51	43,74	8,77	68,85	68,54	0,31	7,00	5,00	0,05	8,25	-	-	8,43	-	8,43	-	68,74	-	0,57			0,62
21.08.16	24,00	-	41,79	34,60	7,19	69,04	68,77	0,27	7,00	5,00	0,04	6,80	-	-	6,93	-	6,93	-	68,74	-	0,47			0,51
22.08.16	24,00	-	48,96	40,60	8,36	68,88	68,58	0,29	7,00	5,00	0,05	5,92	-	-	8,06	-	8,06	-	68,69	-	0,54	-	-	0,59
23.08.16	24,00	-	20,53	15,64	4,89	69,32	69,04	0,28	7,00	5,00	0,03	4,57	-	-	4,67	-	4,67	-	69,22	-	0,32			0,35
Среднее	24,00	-	49,52	41,14	8,38	68,17	67,87	0,30	7,00	5,00	0,03	8,22	-	-	8,46	-	8,46	-	67,60	-	0,56	-	-	0,59
Итого	744,00		1535,10	1275,30	259,80						0,88	254,96	0,00	0,00	262,27	0,00	262,27	0,00			17,37	0,00	0,00	18,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	24226,10	18893,21	1155,16	-	12104,99	-	608,31	-	-
	24.08.16 05:00	25714,86	20130,34	1404,34	-	12359,34	-	625,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -4,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **262,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.