Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	8,03	0,00	8,03	64,08	20,75	43,33	7,00	5,00	0,02	7,91	-	-	8,07	-	8,07	-	63,30	-	0,50			0,52
25.07.16	24,00	-	8,18	0,00	8,18	64,23	21,51	42,72	7,00	5,00	0,01	8,12	-	-	8,24	-	8,24	-	63,39	-	0,52			0,53
26.07.16	24,00	-	8,68	0,00	8,68	64,63	21,67	42,96	7,00	5,00	0,01	8,63	-	-	8,82	-	8,82	-	63,80	-	0,55			0,56
27.07.16	24,00	-	9,22	0,00	9,22	53,24	21,72	31,52	7,00	5,00	0,01	9,21	-	-	9,33	-	9,33	-	52,61	-	0,48			0,49
28.07.16	24,00	-	10,88	0,00	10,88	46,43	21,55	24,88	7,00	5,00	0,01	10,81	-	-	10,90	-	10,90	-	46,01	-	0,50			0,51
29.07.16	24,00	-	8,22	0,00	8,22	64,35	22,02	42,33	7,00	5,00	0,01	8,18	-	-	8,32	-	8,32	-	63,50	-	0,52			0,53
30.07.16	24,00	-	8,10	0,00	8,10	64,18	21,37	42,81	7,00	5,00	0,01	7,98	-	-	8,13	-	8,13	-	63,45	-	0,51			0,52
31.07.16	24,00	-	8,35	0,00	8,35	63,95	21,23	42,72	7,00	5,00	0,01	8,30	-	-	8,47	-	8,47	-	63,10	-	0,52			0,53
01.08.16	24,00	-	8,06	0,00	8,06	64,38	20,63	43,75	7,00	5,00	0,01	7,94	-	-	8,10	-	8,10	-	63,59	-	0,51			0,52
02.08.16	24,00	-	9,23	0,00	9,23	64,80	19,83	44,97	7,00	5,00	0,01	9,14	-	-	9,31	-	9,31	-	63,98	-	0,59			0,60
03.08.16	24,00	-	9,29	0,00	9,29	62,40	19,52	42,88	7,00	5,00	0,01	9,20	-	-	9,34	-	9,34	-	61,58	-	0,57			0,58
04.08.16	24,00	-	7,87	0,00	7,87	64,24	19,44	44,80	7,00	5,00	0,02	7,79	-	-	7,91	-	7,91	-	63,32	-	0,49			0,51
05.08.16	24,00	-	8,07	0,00	8,07	65,32	20,31	45,01	7,00	5,00	0,01	8,03	-	-	8,18	-	8,18	-	64,37	-	0,52			0,53
06.08.16	24,00	-	8,08	0,00	8,08	64,91	21,14	43,77	7,00	5,00	0,01	7,99	-	-	8,16	-	8,16	-	64,01	-	0,51			0,52
07.08.16	24,00	-	9,21	0,00	9,21	65,15	20,76	44,39	7,00	5,00	0,01	9,13	-	-	9,30	-	9,30	-	64,30	-	0,59			0,60
08.08.16	24,00	-	8,86	0,00	8,86	65,59	20,71	44,88	7,00	5,00	0,01	8,77	-	-	8,96	-	8,96	-	64,69	-	0,57			0,58
09.08.16	24,00	-	9,17	0,00	9,17	65,16	20,78	44,38	7,00	5,00	0,02	9,09	-	-	9,26	-	9,26	-	64,31	-	0,58			0,60
10.08.16	24,00	-	8,84	0,00	8,84	65,84	20,25	45,59	7,00	5,00	0,01	8,76	-	-	8,92	-	8,92	-	64,97	-	0,57			0,58
11.08.16	24,00	-	8,49	0,00	8,49	65,61	19,13	46,48	7,00	5,00	0,01	8,46	-	-	8,63	-	8,63	-	64,66	-	0,55			0,56
12.08.16	24,00	-	8,34	0,00	8,34	65,49	17,85	47,64	7,00	5,00	0,01	8,25	-	-	8,43	-	8,43	-	64,53	-	0,53			0,55
13.08.16	24,00	-	9,40	0,00	9,40	66,06	17,53	48,53	7,00	5,00	0,01	9,32	-	-	9,50	-	9,50	-	65,14	-	0,61			0,62
14.08.16	24,00	-	9,33	0,00	9,33	65,87	18,77	47,10	7,00	5,00	0,01	9,25	-	-	9,43	-	9,43	-	65,03	-	0,60			0,62
15.08.16	24,00	-	9,88	0,00	9,88	66,83	19,23	47,60	7,00	5,00	0,02	9,73	-	-	9,94	-	9,94	-	66,04	-	0,64			0,66
16.08.16	24,00	-	10,03	0,00	10,03	65,52	18,80	46,72	7,00	5,00	0,02	9,89	-	-	10,08	-	10,08	-	64,77	-	0,64			0,66
17.08.16	24,00	-	10,21	0,00	10,21	66,40	18,39	48,01	7,00	5,00	0,01	10,16	-	-	10,35	-	10,35	-	65,50	-	0,66			0,68
18.08.16	24,00	-	10,09	0,00	10,09	66,23	18,91	47,32	7,00	5,00	0,02	9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	65,46	-	0,65			0,67
19.08.16	24,00	-	8,36	0,00	8,36	65,31	19,78	45,53	7,00	5,00	0,01	8,27	-	-	8,44	-	8,44	-	64,41	-	0,53			0,55
20.08.16	24,00	-	7,89	0,00	7,89	65,31	20,22	45,09	7,00	5,00	0,01	7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	64,38	-	0,50			0,52
21.08.16	24,00	-	10,01	0,00	10,01	65,48	19,81	45,67	7,00	5,00	0,02	9,79	-	-	9,99	-	9,99	-	64,84	-	0,64			0,66
22.08.16	24,00	-	8,40	0,00	8,40	65,79	20,39	45,40	7,00	5,00	0,01	8,35	-	-	8,52	-	8,52	-	64,90	-	0,54			0,55
23.08.16	24,00	-	9,03	0,00	9,03	65,61	20,63	44,98	7,00	5,00	0,02	8,95	-	-	9,12	-	9,12	-	64,68	-	0,58			0,60
Среднее	24,00	-	8,90	-	8,90	64,14	20,15	43,99	7,00	5,00	0,01	8,81	-	-	8,98	-	8,98	-	63,31	-	0,56	-	-	0,57
Итого	744,00		275,80	0,00	275,80						0,41	273,13	0,00	0,00	278,26	0,00	278,26	0,00			17,26	0,00	0,00	17,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.07.16 04:00	16898,09	14239,53	2976,43	-	3044,37	-	617,98	-	
24.08.16 05:00	17174,03	14239,53	3249,64	-	3322,72	-	635,66	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -5,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **278,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.