Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	55,91	45,02	10,89	66,14	65,83	0,31	7,00	5,00	0,09	9,87	-	-	10,06	-	10,06	-	65,75	-	0,65			0,74
25.07.16	24,00	-	54,64	45,56	9,08	66,12	65,78	0,34	7,00	5,00	0,08	8,26	-	-	8,42	-	8,42	-	65,90	-	0,55			0,62
26.07.16	24,00	-	54,62	45,94	8,68	66,62	66,31	0,31	7,00	5,00	0,09	7,68	-	-	7,82	-	7,82	-	66,25	-	0,51			0,60
27.07.16	24,00	-	28,60	27,68	0,92	64,39	63,99	0,40	7,00	5,00	0,00	8,90	-	-	9,07	-	9,07	-	58,03	-	0,51			0,51
28.07.16	24,00	-	14,99	13,53	1,46	55,41	55,16	0,25	7,00	5,00	0,00	9,07	-	-	9,17	-	9,17	-	52,33	-	0,48			0,48
29.07.16	24,00	-	56,67	48,90	7,77	66,36	66,07	0,29	7,00	5,00	0,10	6,58	-	-	6,70	-	6,70	-	65,93	-	0,44			0,53
30.07.16	24,00	-	56,47	48,10	8,37	66,18	65,87	0,31	7,00	5,00	0,10	7,19	-	-	7,34	-	7,34	-	65,84	-	0,47			0,57
31.07.16	24,00	-	56,89	48,52	8,37	65,99	65,69	0,30	7,00	5,00	0,10	7,28	-	-	7,42	-	7,42	-	65,64	-	0,48			0,57
01.08.16	24,00	-	54,88	46,10	8,78	66,56	66,24	0,32	7,00	5,00	0,06	8,06	-	-	8,22	-	8,22	-	66,12	-	0,54			0,60
02.08.16	24,00	-	53,22	43,42	9,80	66,70	66,33	0,37	7,00	5,00	0,10	8,68	-	-	8,86	-	8,86	-	66,46	-	0,58			0,67
03.08.16	24,00	-	45,31	37,57	7,74	66,03	65,99	0,04	7,00	5,00	0,00	9,22	-	-	9,38	-	9,38	-	62,36	-	0,58			0,58
04.08.16	24,00	-	67,67	59,87	7,80	66,43	66,18	0,25	7,00	5,00	0,06	7,18	-	-	7,31	-	7,31	-	66,06	-	0,48			0,54
05.08.16	24,00	-	69,04	60,90	8,14	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00	0,05	7,70	-	-	7,86	-	7,86	-	67,08	-	0,52			0,57
06.08.16	24,00	-	69,44	62,03	7,41	66,97	66,73	0,24	7,00	5,00	0,05	7,04	-	-	7,21	-	7,21	-	66,62	-	0,47			0,51
07.08.16	24,00	-	70,25	61,31	8,94	67,04	66,82	0,22	7,00	5,00	0,07	8,22	-	-	8,39	-	8,39	-	66,54	-	0,55			0,62
08.08.16	24,00	-	66,27	58,43	7,84	67,38	67,11	0,27	7,00	5,00	0,01	8,04	-	-	8,22	-	8,22	-	67,15	-	0,54			0,55
09.08.16	24,00	-	60,02	51,26	8,76	67,24	66,99	0,25	7,00	5,00	0,03	8,59	-	-	8,78	-	8,78	-	66,67	-	0,57			0,61
10.08.16	24,00	-	70,77	61,89	8,88	67,57	67,28	0,29	7,00	5,00	0,06	8,33	-	-	8,52	-	8,52	-	67,53	-	0,56			0,62
11.08.16	24,00	-	66,49	58,47	8,02	67,67	67,40	0,27	7,00	5,00	0,03	7,86	-	-	8,02	-	8,02	-	67,31	-	0,53			0,56
12.08.16	24,00	-	63,72	56,69	7,03	67,60	67,30	0,30	7,00	5,00	0,00	7,31	-	-	7,48	-	7,48	-	67,21	-	0,50			0,50
13.08.16	24,00	-	62,75	54,85	7,90	67,81	67,50	0,31	7,00	5,00	0,01	8,08	-	-	8,26	-	8,26	-	67,52	-	0,55			0,56
14.08.16	24,00	-	63,04	54,38	8,66	67,79	67,51	0,28	7,00	5,00	0,00	9,06	-	-	9,27	-	9,27	-	67,37	-	0,61			0,61
15.08.16	24,00	-	63,08	54,70	8,38	68,71	68,41	0,30	7,00	5,00	0,03	8,29	-	-	8,48	-	8,48	-	68,33	-	0,57			0,60
16.08.16	24,00	-	62,09	53,04	9,05	67,31	66,99	0,32	7,00	5,00	0,04	8,87	-	-	9,07	-	9,07	-	67,06	-	0,59			0,63
17.08.16	24,00	-	60,09	52,16	7,93	68,20	67,85	0,35	7,00	5,00	0,03	7,85	-	-	8,04	-	8,04	-	67,83	-	0,53			0,56
18.08.16	24,00	-	60,37	52,47	7,90	68,00	67,65	0,35	7,00	5,00	0,04	7,77	-	-	7,95	-	7,95	-	67,67	-	0,53			0,56
19.08.16	24,00	-	61,96	53,57	8,39	67,36	67,05	0,31	7,00	5,00	0,04	8,17	-	-	8,35	-	8,35	-	67,01	-	0,55			0,59
20.08.16	24,00	-	61,98	54,19	7,79	67,43	67,14	0,29	7,00	5,00	0,05	7,37	-	-	7,52	-	7,52	-	67,10	-	0,49			0,54
21.08.16	24,00	-	63,11	53,14	9,97	67,54	67,28	0,26	7,00	5,00	0,08	9,04	-	-	9,22	-	9,22	-	67,01	-	0,61			0,69
22.08.16	24,00	-	63,11	53,38	9,73	67,76	67,48	0,28	7,00	5,00	0,12	8,34	-	-	8,53	-	8,53	-	67,39	-	0,56			0,68
23.08.16	24,00	-	64,11	54,45	9,66	67,58	67,30	0,28	7,00	5,00	0,11	8,41	-	-	8,60	-	8,60	-	67,24	-	0,57			0,67
Среднее	24,00	-	58,76	50,69	8,07	66,69	66,40	0,29	7,00	5,00	0,05	8,14	-	-	8,31	-	8,31	-	65,95	-	0,54	-	-	0,59
Итого	744,00		1821,56	1571,52	250,04						1,60	252,31	0,00	0,00	257,54	0,00	257,54	0,00			16,62	0,00	0,00	18,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	39913,24	31640,38	10841,08	-	11082,16	-	1333,85	-	-
	24.08.16 05:00	41737,26	33215,42	11092,27	-	11338,56	-	1351,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -4,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **257,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать / подпись

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.