

Объект: ЖЭС №25 Нефтего района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 156 / СЛО-НГЭС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Исполник: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТ за август 2016  
 Договор: 9055.038.1  
 Стройм. адрес: Садовая 156  
 Телефон: (812) 313-41-06  
 Счетчик учета: СЛО-НГЭС  
 Код УТТ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная мощность: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70  
 Твх, гр.с = 16,56

Установленные приборы:  
 Часовые и сточные арматуры в фидалах: ВК7-20761-С(0816)БК  
 Рэжис (Смена): 3003  
 Расходомер: ПРМ 32  
 Гли = 0,067  
 Глаз = 30  
 Расходомер: ПРМ 32  
 Гли = 0,067  
 Глаз = 30  
 Тр.д. ПРС(М3):  
 Расходомер: ПРМ 20  
 Гли = 0,027  
 Глаз = 12  
 Тр.подпитки(У5):  
 Расходомер:  
 Гли = \_\_\_\_\_  
 Глаз = \_\_\_\_\_  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M\*(t1-t2)\*K\*(V) ледо: Q=M\*(t1-t2)\*K\*(V2)\*K2  
 Договорные нагрузки (гр.ч): Гкал/час: Q=M\*(t1-t2)\*K\*(V) ледо: Q=M\*(t1-t2)\*K\*(V2)\*K2  
 Договорные расходы (гр.ч): Гкал/час: Q=M\*(t1-t2)\*K\*(V) ледо: Q=M\*(t1-t2)\*K\*(V2)\*K2  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016: Q=0,198 Qвс=0,0779  
 Qгр.ср=59,76 Qвс.ср=0,0345 Qвс.п.ср=0 Qгр.с=14,16

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
			M1	M2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	V5	V6	T3	T4	Qвс.общ	Qвс.кэл	Qвс.гр.с	Q.общ.			
24.07.16	24.00	-	39,28	35,19	4,09	67,87	67,31	0,56	7,00	5,00	0,02	4,09	-	-	-	4,18	-	-	4,18	-	-	67,15	-	0,27	Гкал	Гкал	0,30
25.07.16	24.00	-	40,19	35,55	4,64	67,78	67,23	0,55	7,00	5,00	0,02	4,64	-	-	-	4,74	-	-	4,74	-	-	67,29	-	0,31	Гкал	Гкал	0,34
26.07.16	24.00	-	46,06	42,10	3,96	68,39	66,33	2,06	7,00	5,00	0,09	3,96	-	-	-	4,14	-	-	4,14	-	-	67,97	-	0,27	Гкал	Гкал	0,36
27.07.16	24.00	-	41,84	37,61	4,23	68,01	66,96	1,06	7,00	5,00	0,05	3,17	-	-	-	4,35	-	-	4,35	-	-	67,47	-	0,29	Гкал	Гкал	0,33
28.07.16	24.00	-	41,84	37,61	4,23	68,01	66,96	1,06	7,00	5,00	0,05	3,17	-	-	-	4,35	-	-	4,35	-	-	67,47	-	0,29	Гкал	Гкал	0,33
29.07.16	24.00	-	59,20	56,00	3,20	68,61	65,21	3,40	7,00	5,00	0,19	3,20	-	-	-	3,28	-	-	3,28	-	-	68,27	-	0,22	Гкал	Гкал	0,41
30.07.16	24.00	-	58,17	54,81	3,36	68,27	64,82	3,45	7,00	5,00	0,19	3,36	-	-	-	3,43	-	-	3,43	-	-	67,94	-	0,23	Гкал	Гкал	0,42
31.07.16	24.00	-	59,23	55,89	3,34	67,98	64,56	3,42	7,00	5,00	0,20	3,29	-	-	-	3,47	-	-	3,47	-	-	67,63	-	0,23	Гкал	Гкал	0,42
01.08.16	24.00	-	58,58	55,29	3,29	68,43	64,91	3,52	7,00	5,00	0,20	3,29	-	-	-	3,39	-	-	3,39	-	-	68,06	-	0,22	Гкал	Гкал	0,42
02.08.16	24.00	-	57,80	54,33	3,47	68,86	65,17	3,69	7,00	5,00	0,21	3,47	-	-	-	3,59	-	-	3,59	-	-	68,51	-	0,23	Гкал	Гкал	0,44
03.08.16	24.00	-	56,20	54,82	3,38	69,31	65,65	3,66	7,00	5,00	0,21	3,38	-	-	-	3,50	-	-	3,50	-	-	68,96	-	0,23	Гкал	Гкал	0,44
04.08.16	24.00	-	56,89	53,28	3,61	68,80	65,10	3,70	7,00	5,00	0,21	3,28	-	-	-	3,61	-	-	3,61	-	-	68,44	-	0,25	Гкал	Гкал	0,45
05.08.16	24.00	-	57,77	54,22	3,55	69,82	66,10	3,72	7,00	5,00	0,20	3,55	-	-	-	3,81	-	-	3,81	-	-	69,46	-	0,25	Гкал	Гкал	0,45
06.08.16	24.00	-	58,02	54,73	3,29	69,20	65,56	3,64	7,00	5,00	0,20	3,29	-	-	-	3,39	-	-	3,39	-	-	68,86	-	0,23	Гкал	Гкал	0,43
07.08.16	24.00	-	57,57	53,98	3,59	69,50	65,80	3,70	7,00	5,00	0,20	3,59	-	-	-	3,76	-	-	3,76	-	-	69,14	-	0,25	Гкал	Гкал	0,45
08.08.16	24.00	-	56,95	53,17	3,78	69,80	65,99	3,81	7,00	5,00	0,21	3,78	-	-	-	3,93	-	-	3,93	-	-	69,45	-	0,26	Гкал	Гкал	0,45
09.08.16	24.00	-	52,89	49,89	3,00	68,71	64,87	3,84	7,00	5,00	0,21	3,00	-	-	-	3,33	-	-	3,33	-	-	68,32	-	0,20	Гкал	Гкал	0,40
10.08.16	24.00	-	59,34	55,85	3,49	69,81	66,22	3,59	7,00	5,00	0,21	3,11	-	-	-	3,19	-	-	3,19	-	-	69,45	-	0,22	Гкал	Гкал	0,43
11.08.16	24.00	-	61,02	57,91	3,11	69,81	65,71	3,90	7,00	5,00	0,21	3,11	-	-	-	3,28	-	-	3,28	-	-	69,45	-	0,22	Гкал	Гкал	0,43
12.08.16	24.00	-	57,30	54,11	3,19	69,51	65,61	3,90	7,00	5,00	0,21	3,19	-	-	-	3,58	-	-	3,58	-	-	69,06	-	0,24	Гкал	Гкал	0,45
13.08.16	24.00	-	55,64	52,47	3,17	70,05	66,01	4,04	7,00	5,00	0,22	3,17	-	-	-	3,36	-	-	3,36	-	-	69,69	-	0,22	Гкал	Гкал	0,44
14.08.16	24.00	-	56,28	52,17	4,11	69,76	65,80	3,96	7,00	5,00	0,21	4,11	-	-	-	4,36	-	-	4,36	-	-	69,39	-	0,29	Гкал	Гкал	0,50
15.08.16	24.00	-	55,90	52,44	3,46	70,78	66,69	4,09	7,00	5,00	0,22	3,46	-	-	-	3,70	-	-	3,70	-	-	70,39	-	0,24	Гкал	Гкал	0,46
16.08.16	24.00	-	55,39	51,79	3,60	69,44	65,43	4,01	7,00	5,00	0,22	3,60	-	-	-	3,82	-	-	3,82	-	-	69,11	-	0,25	Гкал	Гкал	0,46
17.08.16	24.00	-	55,71	51,66	4,05	70,18	66,09	4,09	7,00	5,00	0,21	4,05	-	-	-	4,30	-	-	4,30	-	-	69,80	-	0,28	Гкал	Гкал	0,46
18.08.16	24.00	-	56,17	51,87	4,30	69,97	65,96	4,01	7,00	5,00	0,21	4,30	-	-	-	4,57	-	-	4,57	-	-	69,61	-	0,30	Гкал	Гкал	0,51
19.08.16	24.00	-	55,43	51,78	3,65	69,50	65,57	3,93	7,00	5,00	0,21	3,65	-	-	-	3,89	-	-	3,89	-	-	69,13	-	0,25	Гкал	Гкал	0,46
20.08.16	24.00	-	55,55	52,45	3,10	69,55	65,77	3,88	7,00	5,00	0,21	3,10	-	-	-	3,34	-	-	3,34	-	-	69,29	-	0,21	Гкал	Гкал	0,42
21.08.16	24.00	-	55,94	51,86	4,08	69,67	65,82	3,85	7,00	5,00	0,20	4,08	-	-	-	4,32	-	-	4,32	-	-	69,28	-	0,28	Гкал	Гкал	0,49
22.08.16	24.00	-	55,97	52,04	3,93	69,84	66,00	3,84	7,00	5,00	0,20	3,93	-	-	-	4,16	-	-	4,16	-	-	69,48	-	0,27	Гкал	Гкал	0,47
23.08.16	24.00	-	55,82	52,12	3,70	69,72	65,86	3,86	7,00	5,00	0,20	3,70	-	-	-	3,94	-	-	3,94	-	-	69,35	-	0,26	Гкал	Гкал	0,46
Среднее	24.00	-	54,58	50,94	3,64	69,18	65,84	3,34	7,00	5,00	0,18	3,55	-	-	-	3,81	-	-	3,81	-	-	68,79	-	0,25	Гкал	Гкал	0,43
Итого	74,00	-	1691,95	1578,99	112,95	-	-	-	-	-	-	109,91	-	-	-	118,14	-	-	118,14	-	-	68,79	-	0,25	Гкал	Гкал	13,35

Показание счетчиков на конец: 24.07.16 04:30 M1(T) 3628/78 M2(T) 3395/53 M3(T) 9902/61 M4(T) 1014/22 V3(K3) 1064/27 V4(K3) 984/27 Q.СЛО (Гкал) 972/51 Q.ГВС (Гкал) - Треба, ч -

Сингл. данных: 23.08.16 04:00 M1(T) 3833/92 M2(T) 3506/67 M3(T) 10393/00 M4(T) 1064/27 V3(K3) 1064/27 V4(K3) 984/27 Q.СЛО (Гкал) 972/51 Q.ГВС (Гкал) - Треба, ч -

Кол-во теплотворной энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплотворной энергии, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения Т2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

18,56 °C = -2,04 Гкал/кВт.ч  
 11,31 Гкал/кВт.ч  
 118,14 кВт.ч

Оверстанный за учет тепловой энергии (от абонента)

Управление энергетикой  
 Отдел учета энергоресурсов

« 24 АВГ 2016 »

Ген. Директор  
 «ТЭК СПб»