

Абонент: ЖИЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Салова 158 / СЛЮ-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Монтаж"
 Источник: Обуховский ЭЛ

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за январь 2016
 Договор: 9305.038.1
 Строит. Адрес: Салова 158
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВКЛ7-205591-С-0816.8.Б.Т

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКЛ-7 № 205591
 Часовые и суток. архивы в файлах:
 Ресурсы (Схема):
 Период: тр.(М1): расходомер: ПРМ Глип=
 Оборот: тр.(М2): расходомер: ПРМ Глип=
 тр.д. ГР(М3): Глип=
 тр.цирк. ГР(М4): расходомер: ПРМ Глип=
 тр.подпитки(У5): расходомер: Глип=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)+M2*(П2-П3) лето:
 Расчетный алгоритм: весна: Q=M1*(П1-П2)+M2*(П2-П3)
 Договорные нагрузки (год, час): Qот=0.198 Qлет=0.13
 Договорные нагрузки (год, час): Qот=0.198 Qлет=0.13
 Договорные нагрузки (год, час): Qот=0.198 Qлет=0.13
 Договорные нагрузки (год, час): Qот=0.198 Qлет=0.13
 Фактические потребления за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016
 Qот=0.198 Qлет=0.13
 Qот=0.198 Qлет=0.13
 Qот=0.198 Qлет=0.13
 Qот=0.198 Qлет=0.13

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение
			М1	М2	М3	Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9	Т10	Т11	Т12	Т13	Т14	Qвс.общ.	Qвс.кэл.	Qвс.гвс.	Qобщ.		
24.07.16	24.00	-	66.75	56.07	10.68	67.58	67.28	0.30	7.00	5.00	0.00	11.31	-	-	11.54	-	-	11.54	-	-	67.57	-	0.76	-	0.74
25.07.16	24.00	-	67.00	56.73	10.27	67.45	67.15	0.30	7.00	5.00	0.00	10.80	-	-	11.02	-	-	11.02	-	-	67.51	-	0.73	-	0.71
26.07.16	24.00	-	60.07	50.11	9.96	67.86	67.54	0.32	7.00	5.00	0.00	11.07	-	-	11.28	-	-	11.28	-	-	66.42	-	0.74	-	0.69
27.07.16	24.00	-	33.12	34.42	-1.30	66.40	65.19	1.21	7.00	5.00	0.00	9.11	-	-	9.29	-	-	9.29	-	-	61.08	-	0.56	-	-0.03
28.07.16	24.00	-	17.02	17.10	-0.08	61.89	61.05	0.84	7.00	5.00	0.00	8.19	-	-	8.32	-	-	8.32	-	-	57.88	-	0.47	-	0.02
29.07.16	24.00	-	66.25	57.36	8.89	67.85	67.58	0.27	7.00	5.00	0.00	9.42	-	-	9.62	-	-	9.62	-	-	67.76	-	0.64	-	0.62
30.07.16	24.00	-	65.90	56.56	9.34	67.54	67.24	0.30	7.00	5.00	0.00	10.11	-	-	10.32	-	-	10.32	-	-	67.61	-	0.68	-	0.65
31.07.16	24.00	-	67.12	57.42	9.70	67.25	66.97	0.28	7.00	5.00	0.00	10.36	-	-	10.58	-	-	10.58	-	-	67.24	-	0.70	-	0.65
01.08.16	24.00	-	66.48	56.99	9.49	67.21	66.94	0.27	7.00	5.00	0.00	10.01	-	-	10.23	-	-	10.23	-	-	67.54	-	0.68	-	0.66
02.08.16	24.00	-	67.18	55.95	11.23	68.14	67.82	0.32	7.00	5.00	0.00	11.71	-	-	11.95	-	-	11.95	-	-	68.18	-	0.80	-	0.74
03.08.16	24.00	-	67.08	56.56	10.52	68.60	68.29	0.31	7.00	5.00	0.00	11.07	-	-	11.28	-	-	11.28	-	-	68.63	-	0.76	-	0.79
04.08.16	24.00	-	63.84	54.93	8.91	68.03	67.74	0.29	7.00	5.00	0.00	10.85	-	-	11.06	-	-	11.06	-	-	67.91	-	0.63	-	0.74
05.08.16	24.00	-	66.35	56.03	10.32	69.08	68.77	0.31	7.00	5.00	0.00	10.85	-	-	11.32	-	-	11.32	-	-	69.05	-	0.75	-	0.63
06.08.16	24.00	-	67.18	56.53	10.65	68.80	68.18	0.62	7.00	5.00	0.00	11.10	-	-	11.32	-	-	11.32	-	-	68.55	-	0.76	-	0.73
07.08.16	24.00	-	65.49	55.71	9.78	68.46	68.46	0.29	7.00	5.00	0.00	10.23	-	-	10.44	-	-	10.44	-	-	68.68	-	0.70	-	0.69
08.08.16	24.00	-	65.15	51.27	10.32	68.02	67.72	0.30	7.00	5.00	0.00	10.63	-	-	10.84	-	-	10.84	-	-	69.04	-	0.73	-	0.73
09.08.16	24.00	-	61.59	51.27	10.32	68.02	67.72	0.32	7.00	5.00	0.00	10.71	-	-	10.92	-	-	10.92	-	-	67.85	-	0.73	-	0.72
10.08.16	24.00	-	69.78	59.64	10.14	69.07	68.77	0.30	7.00	5.00	0.00	10.54	-	-	10.77	-	-	10.77	-	-	69.13	-	0.73	-	0.72
11.08.16	24.00	-	66.84	57.61	9.23	68.69	68.40	0.29	7.00	5.00	0.00	10.28	-	-	10.50	-	-	10.50	-	-	68.60	-	0.66	-	0.65
12.08.16	24.00	-	65.67	55.77	9.90	68.80	68.47	0.33	7.00	5.00	0.00	10.44	-	-	10.63	-	-	10.63	-	-	69.18	-	0.71	-	0.70
13.08.16	24.00	-	63.33	54.28	9.05	69.25	68.92	0.33	7.00	5.00	0.00	9.44	-	-	12.19	-	-	12.19	-	-	69.06	-	0.82	-	0.82
14.08.16	24.00	-	65.37	53.78	11.59	69.07	68.73	0.34	7.00	5.00	0.00	11.92	-	-	11.97	-	-	11.97	-	-	69.33	-	0.82	-	0.82
15.08.16	24.00	-	65.50	54.16	11.34	70.06	69.74	0.32	7.00	5.00	0.00	11.72	-	-	12.19	-	-	12.19	-	-	69.33	-	0.82	-	0.82
16.08.16	24.00	-	61.84	53.44	8.40	68.64	68.29	0.35	7.00	5.00	0.00	8.79	-	-	8.99	-	-	8.99	-	-	68.69	-	0.61	-	0.60
17.08.16	24.00	-	64.36	53.31	11.05	69.48	69.12	0.36	7.00	5.00	0.00	11.42	-	-	11.67	-	-	11.67	-	-	69.49	-	0.80	-	0.79
18.08.16	24.00	-	63.24	53.68	9.56	69.22	68.88	0.34	7.00	5.00	0.00	9.95	-	-	10.19	-	-	10.19	-	-	69.17	-	0.69	-	0.68
19.08.16	24.00	-	63.07	53.56	9.51	68.74	68.41	0.33	7.00	5.00	0.00	9.90	-	-	10.12	-	-	10.12	-	-	68.71	-	0.68	-	0.67
20.08.16	24.00	-	64.39	54.20	10.19	68.92	68.58	0.34	7.00	5.00	0.00	10.58	-	-	10.82	-	-	10.82	-	-	68.98	-	0.73	-	0.72
21.08.16	24.00	-	64.29	53.66	10.63	68.94	68.63	0.31	7.00	5.00	0.00	11.14	-	-	11.41	-	-	11.41	-	-	68.83	-	0.77	-	0.75
22.08.16	24.00	-	63.40	54.04	9.36	69.08	68.77	0.31	7.00	5.00	0.00	9.83	-	-	10.06	-	-	10.06	-	-	68.96	-	0.68	-	0.67
23.08.16	24.00	-	63.92	54.18	9.74	69.13	68.81	0.32	7.00	5.00	0.00	10.23	-	-	10.44	-	-	10.44	-	-	69.10	-	0.71	-	0.69
Среднее	24.00	-	62.53	53.22	9.31	68.28	67.93	0.36	7.00	5.00	0.00	10.37	-	-	10.58	-	-	10.58	-	-	67.91	-	0.71	-	0.66
Итого	74.00	-	1938.57	1549.96	288.61	-	-	-	-	-	-	321.34	-	-	328.12	-	-	328.12	-	-	21.87	-	0.00	-	20.45

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.08.16 05:00
 Дата: 24.08.16 05:00
 М1(Г) 38954.97
 М2(Г) 33055.09
 М3(Г) 7206.85
 М4(Г) 7206.85
 В3(М3) 7895.80
 В4(М3) 1075.28
 Q(СЛЮ) (Гкал) 1075.28
 Q(ГВС) (Гкал) -
 Трел.ч -
 Период расчета по среднему: 24.08.16 05:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2408.57
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 2408.57
 Период расчета по договору: 24.08.16 05:00
 Период превышения ЦЭ: 2408.57
 Корректировка на температуру холодной воды: 18.56 °C = -5.96 Гкал;
 Итого по приборам учета: 15.90 Гкал;
 С учетом корректировок: 328.12 куб.м.

ИнфраХит Монтаж
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Фирма "ЭнергоСбыт"
 Учредитель: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 29 АВГ 2016