Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	110,66	95,31	15,35	68,88	63,95	4,93	7,00	5,00	0,47	15,35	-	-	15,94	-	15,94	-	68,91	-	1,06			1,53
25.07.16	24,00	-	111,30	96,69	14,61	68,77	63,73	5,04	7,00	5,00	0,49	14,61	-	-	15,23	-	15,23	-	68,84	-	1,01			1,50
26.07.16	24,00	-	110,01	96,36	13,65	69,27	64,04	5,23	7,00	5,00	0,51	13,65	-	-	14,24	-	14,24	-	69,31	-	0,95			1,45
27.07.16	24,00	-	110,66	96,12	14,54	68,97	63,91	5,07	7,00	5,00	0,49	10,90	-	-	15,14	-	15,14	-	69,02	-	1,00	-	-	1,49
28.07.16	24,00	-	110,66	96,12	14,54	68,97	63,91	5,07	7,00	5,00	0,49	10,90	-	-	15,14	-	15,14	-	69,02	-	1,00	-	-	1,49
29.07.16	24,00	-	109,87	97,57	12,30	69,18	63,98	5,20	7,00	5,00	0,51	12,30	-	-	12,78	-	12,78	-	69,21	-	0,85			1,36
30.07.16	24,00	-	108,30	96,72	11,58	68,85	63,48	5,37	7,00	5,00	0,53	11,58	-	-	12,08	-	12,08	-	68,89	-	0,80			1,32
31.07.16	24,00	-	113,77	97,94	15,83	68,54	63,42	5,12	7,00	5,00	0,50	15,83	-	-	16,39	-	16,39	-	68,58	-	1,09			1,59
01.08.16	24,00	-	113,06	97,07	15,99	69,03	63,74	5,29	7,00	5,00	0,52	15,99	-	-	16,59	-	16,59	-	69,04	-	1,10			1,62
02.08.16	24,00	-	109,36	95,36	14,00	69,46	63,85	5,61	7,00	5,00	0,54	14,00	-	-	14,57	-	14,57	-	69,49	-	0,97			1,51
03.08.16	24,00	-	110,07	96,33	13,74	69,92	64,32	5,60	7,00	5,00	0,54	13,74	-	-	14,34	-	14,34	-	69,96	-	0,96			1,50
04.08.16	24,00	-	109,61	93,51	16,10	69,42	63,99	5,43	7,00	5,00	0,51	16,10	-	-	16,78	-	16,78	-	69,44	-	1,12			1,63
05.08.16	24,00	-	108,23	95,32	12,91	70,45	64,76	5,69	7,00	5,00	0,55	12,91	-	-	13,48	-	13,48	-	70,48	-	0,91			1,46
06.08.16	24,00	-	111,15	96,07	15,08	69,81	64,60	5,21	7,00	5,00	0,50	15,08	-	-	15,65	-	15,65	-	69,86	-	1,05			1,56
07.08.16	24,00	-	109,85	94,68	15,17	70,10	64,79	5,31	7,00	5,00	0,51	15,17	-	-	15,76	-	15,76	-	70,12	-	1,06			1,57
08.08.16	24,00	-	109,32	93,39	15,93	70,44	64,90	5,54	7,00	5,00	0,52	15,93	-	-	16,54	-	16,54	-	70,48	-	1,12			1,64
09.08.16	24,00	-	102,23	87,09	15,14	69,35	63,79	5,56	7,00	5,00	0,49	15,14	-	-	15,72	-	15,72	-	69,32	-	1,05			1,54
10.08.16	24,00	-	115,70	101,57	14,13	70,36	64,94	5,42	7,00	5,00	0,55	14,13	-	-	14,75	-	14,75	-	70,37	-	0,99			1,55
11.08.16	24,00	-	112,01	98,00	14,01	70,00	64,26	5,74	7,00	5,00	0,57	14,01	-	-	14,62	-	14,62	-	70,02	-	0,98			1,55
12.08.16	24,00	-	110,47	94,89	15,58	70,17	64,38	5,79	7,00	5,00	0,55	15,58	-	-	16,27	-	16,27	-	70,21	-	1,09			1,65
13.08.16	24,00	-	108,01	92,23	15,78	70,73	64,73	6,00	7,00	5,00	0,56	15,78	-	-	16,46	-	16,46	-	70,76	-	1,12			1,67
14.08.16	24,00	-	108,11	91,60	16,51	70,43	64,66	5,77	7,00	5,00	0,53	16,51	-	-	17,21	-	17,21	-	70,46	-	1,16			1,69
15.08.16	24,00	-	107,58	92,32	15,26	71,46	65,53	5,93	7,00	5,00	0,55	15,26	-	-	16,01	-	16,01	-	71,46	-	1,09			1,64
16.08.16	24,00	-	108,41	90,77	17,64	70,15	64,39	5,76	7,00	5,00	0,53	17,64	-	-	18,33	-	18,33	-	70,23	-	1,24			1,77
17.08.16	24,00	-	106,74	90,73	16,01	70,90	64,88	6,02	7,00	5,00	0,55	16,01	-	-	16,69	-	16,69	-	70,91	-	1,14			1,69
18.08.16	24,00	-	106,21	91,15	15,06	70,67	64,76	5,91	7,00	5,00	0,54	15,06	-	-	15,74	-	15,74	-	70,70	-	1,06			1,61
19.08.16	24,00	-	105,35	90,78	14,57	70,20	64,39	5,81	7,00	5,00	0,53	14,57	-	-	15,26	-	15,26	-	70,24	-	1,02			1,56
20.08.16	24,00	-	107,76	91,82	15,94	70,34	64,69	5,65	7,00	5,00	0,52	15,94	-	-	16,62	-	16,62	-	70,38	-	1,12			1,64
21.08.16	24,00	-	107,65	90,85	16,80	70,35	64,64	5,71	7,00	5,00	0,52	16,80	-	-	17,50	-	17,50	-	70,35	-	1,18			1,70
22.08.16	24,00	-	107,27	91,42	15,85	70,52	64,94	5,58	7,00	5,00	0,51	15,85	-	-	16,49	-	16,49	-	70,54	-	1,12			1,63
23.08.16	24,00	-	107,13	91,68	15,45	70,56	64,93	5,63	7,00	5,00	0,52	15,45	-	-	16,11	-	16,11	-	70,59	-	1,09			1,61
Среднее	24,00	-	109,24	94,24	15,00	69,88	64,36	5,52	7,00	5,00	0,52	14,77	-	-	15,63	-	15,63	-	69,91	-	1,05	-	-	1,57
Итого	744,00		3386,50	2921,46	465,04						16,21	457,78	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42	0,00			32,52	0,00	0,00	48,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	30928,64	22835,10	8659,33	-	8867,11	-	1053,37	-	-
	24.08.16 08:00	34195,65	25672,63	10194,90	-	10437,14	-	1099,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -8,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **484,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» АВГ 2016