Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016
Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	347,38	337,78	9,60	68,75	66,61	2,14	7,00	5,00	0,74	9,60	-	-	9,80	-	9,80	-	68,71	-	0,66			1,40
25.07.16	24,00	-	342,20	335,28	6,92	68,70	66,56	2,14	7,00	5,00	0,73	6,92	-	-	7,06	-	7,06	-	68,65	-	0,48			1,20
26.07.16	24,00	-	331,76	327,52	4,24	69,28	67,10	2,18	7,00	5,00	0,73	4,24	-	-	4,33	-	4,33	-	69,23	-	0,29			1,02
27.07.16	24,00	-	340,45	333,53	6,92	68,91	66,76	2,15	7,00	5,00	0,73	5,19	-	-	5,30	-	5,30	-	68,86	-	0,48	-	-	1,21
28.07.16	24,00	-	340,45	333,53	6,92	68,91	66,76	2,15	7,00	5,00	0,73	5,19	-	-	5,30	-	5,30	-	68,86	-	0,48	-	-	1,21
29.07.16	24,00	-	339,15	333,00	6,15	69,20	67,05	2,15	7,00	5,00	0,73	6,15	-	-	6,28	-	6,28	-	69,15	-	0,43			1,15
30.07.16	24,00	-	332,23	327,38	4,85	68,86	66,66	2,20	7,00	5,00	0,74	4,85	-	-	4,95	-	4,95	-	68,81	-	0,33			1,07
31.07.16	24,00	-	338,92	333,04	5,88	68,56	66,36	2,20	7,00	5,00	0,75	5,88	-	-	6,00	-	6,00	-	68,52	-	0,40			1,15
01.08.16	24,00	-	336,78	332,10	4,68	69,02	66,71	2,31	7,00	5,00	0,78	4,68	-	-	4,78	-	4,78	-	68,97	-	0,32			1,10
02.08.16	24,00	-	332,04	327,92	4,12	69,37	66,97	2,40	7,00	5,00	0,80	4,12	-	-	4,20	-	4,20	-	69,33	-	0,29			1,09
03.08.16	24,00	-	336,03	331,96	4,07	69,82	67,43	2,39	7,00	5,00	0,81	4,07	-	-	4,15	-	4,15	-	69,79	-	0,28			1,10
04.08.16	24,00	-	326,44	321,80	4,64	69,33	66,90	2,43	7,00	5,00	0,80	4,64	-	-	4,73	-	4,73	-	69,30	-	0,32			1,12
05.08.16	24,00	-	330,13	326,19	3,94	70,37	67,94	2,43	7,00	5,00	0,80	3,94	-	-	4,02	-	4,02	-	70,32	-	0,28			1,08
06.08.16	24,00	-	332,61	330,37	2,24	69,72	67,43	2,29	7,00	5,00	0,77	2,24	-	-	2,29	-	2,29	-	69,68	-	0,16			0,93
07.08.16	24,00	-	327,43	324,16	3,27	70,04	67,67	2,37	7,00	5,00	0,78	3,27	-	-	3,34	-	3,34	-	70,01	-	0,23			1,01
08.08.16	24,00	-	322,55	318,88	3,67	70,35	67,92	2,43	7,00	5,00	0,78	3,67	-	-	3,74	-	3,74	-	70,31	-	0,26			1,04
09.08.16	24,00	-	302,93	298,12	4,81	69,30	66,82	2,48	7,00	5,00	0,75	4,81	-	-	4,91	-	4,91	-	69,26	-	0,33			1,09
10.08.16	24,00	-	349,34	347,04	2,30	70,31	68,04	2,27	7,00	5,00	0,80	2,30	-	-	2,35	-	2,35	-	70,27	-	0,16			0,96
11.08.16	24,00	-	332,67	327,94	4,73	69,91	67,46	2,45	7,00	5,00	0,82	4,73	-	-	4,83	-	4,83	-	69,89	-	0,33			1,15
12.08.16	24,00	-	325,57	320,41	5,16	70,08	67,52	2,56	7,00	5,00	0,83	5,16	-	-	5,27	-	5,27	-	70,04	-	0,36			1,19
13.08.16	24,00	-	315,32	310,59	4,73	70,65	67,96	2,69	7,00	5,00	0,85	4,73	-	-	4,83	-	4,83	-	70,60	-	0,33			1,18
14.08.16	24,00	-	313,40	308,24	5,16	70,35	67,74	2,61	7,00	5,00	0,82	5,16	-	-	5,27	-	5,27	-	70,31	-	0,36			1,18
15.08.16	24,00	-	316,67	310,88	5,79	71,39	68,75	2,64	7,00	5,00	0,84	5,79	-	-	5,91	-	5,91	-	71,34	-	0,41			1,25
16.08.16	24,00	-	312,88	307,02	5,86	70,01	67,36	2,65	7,00	5,00	0,83	5,86	-	-	5,98	-	5,98	-	69,96	-	0,41			1,24
17.08.16	24,00	-	309,71	303,78	5,93	70,80	68,06	2,74	7,00	5,00	0,85	5,93	-	-	6,05	-	6,05	-	70,76	-	0,42			1,27
18.08.16	24,00	-	307,55	301,11	6,44	70,58	67,90	2,68	7,00	5,00	0,82	6,44	-	-	6,57	-	6,57	-	70,54	-	0,45			1,27
19.08.16	24,00	-	301,46	296,04	5,42	70,13	67,49	2,64	7,00	5,00	0,79	5,42	-	-	5,53	-	5,53	-	70,09	-	0,38			1,17
20.08.16	24,00	-	305,19	298,85	6,34	70,27	67,71	2,56	7,00	5,00	0,78	6,34	-	-	6,47	-	6,47	-	70,23	-	0,45			1,22
21.08.16	24,00	-	301,40	295,52	5,88	70,31	67,75	2,56	7,00	5,00	0,77	5,88	-	-	6,00	-	6,00	-	70,26	-	0,41			1,18
22.08.16	24,00	-	303,48	297,64	5,84	70,46	67,93	2,53	7,00	5,00	0,76	5,84	-	-	5,96	-	5,96	-	70,41	-	0,41			1,18
23.08.16	24,00	-	304,92	300,06	4,86	70,49	67,97	2,52	7,00	5,00	0,77	4,86	-	-	4,96	-	4,96	-	70,45	-	0,34			1,11
Среднее	24,00	-	324,48	319,28	5,21	69,81	67,40	2,42	7,00	5,00	0,78	5,09	-	-	5,20	-	5,20	-	69,77	-	0,36	-	-	1,15
Итого	744,00		10059,03	9897,67	161,36						24,27	157,90	0,00	0,00	161,12	0,00	161,12	0,00			11,25	0,00	0,00	35,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	137058,36	132744,07	116123,40	-	118952,20	-	1080,65		
	24.08.16 05:00	146694,71	142245,65	124339,92	-	127352,03	-	1113,42		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -2,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~32,59~~ Гкал; 8,32
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 АВГ 2016 г.