Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	102,69	86,10	16,59	67,32	67,09	0,23	7,00	5,00	0,01	16,78	-	-	17,14	-	17,14	-	67,25	-	1,13			1,14
25.07.16	24,00	-	101,88	84,11	17,77	67,68	67,41	0,27	7,00	5,00	0,07	17,07	-	-	17,42	-	17,42	-	67,85	-	1,16			1,23
26.07.16	24,00	-	100,07	81,99	18,08	68,48	68,25	0,23	7,00	5,00	0,08	17,26	-	-	17,62	-	17,62	-	68,39	-	1,18			1,26
27.07.16	24,00	-	49,39	50,77	-1,38	67,06	65,63	1,43	7,00	5,00	0,00	16,65	-	-	16,95	-	16,95	-	61,48	-	1,03			1,03
28.07.16	24,00	-	27,27	28,47	-1,20	63,04	61,69	1,35	7,00	5,00	0,00	17,63	-	-	17,91	-	17,91	-	58,56	-	1,03			1,03
29.07.16	24,00	-	100,86	83,57	17,29	68,39	68,18	0,21	7,00	5,00	0,08	16,49	-	-	16,82	-	16,82	-	68,25	-	1,13			1,20
30.07.16	24,00	-	99,61	82,63	16,98	68,09	67,84	0,25	7,00	5,00	0,04	16,72	-	-	17,07	-	17,07	-	68,08	-	1,14			1,18
31.07.16	24,00	-	101,90	84,00	17,90	67,80	67,57	0,23	7,00	5,00	0,03	17,79	-	-	18,17	-	18,17	-	67,73	-	1,20			1,24
01.08.16	24,00	-	102,22	83,47	18,75	68,26	68,03	0,23	7,00	5,00	0,06	18,14	-	-	18,53	-	18,53	-	68,12	-	1,24			1,30
02.08.16	24,00	-	99,09	82,03	17,06	68,65	68,39	0,26	7,00	5,00	0,09	16,16	-	-	16,50	-	16,50	-	68,62	-	1,11			1,20
03.08.16	24,00	-	100,15	83,21	16,94	69,08	68,84	0,24	7,00	5,00	0,08	16,14	-	-	16,49	-	16,49	-	68,96	-	1,11			1,20
04.08.16	24,00	-	99,52	80,66	18,86	68,59	68,35	0,24	7,00	5,00	0,07	18,22	-	-	18,57	-	18,57	-	68,41	-	1,25			1,32
05.08.16	24,00	-	98,79	81,67	17,12	69,65	69,40	0,25	7,00	5,00	0,03	16,98	-	-	17,33	-	17,33	-	69,52	-	1,18			1,22
06.08.16	24,00	-	99,57	82,47	17,10	69,05	68,79	0,26	7,00	5,00	0,02	17,12	-	-	17,48	-	17,48	-	69,05	-	1,18			1,21
07.08.16	24,00	-	96,40	81,25	15,15	69,32	69,08	0,24	7,00	5,00	0,03	15,11	-	-	15,44	-	15,44	-	69,15	-	1,04			1,07
08.08.16	24,00	-	96,90	80,12	16,78	69,65	69,38	0,27	7,00	5,00	0,02	16,79	-	-	17,15	-	17,15	-	69,56	-	1,17			1,19
09.08.16	24,00	-	91,98	74,55	17,43	68,58	68,35	0,23	7,00	5,00	0,04	17,25	-	-	17,65	-	17,65	-	68,33	-	1,18			1,22
10.08.16	24,00	-	103,37	87,11	16,26	69,61	69,37	0,24	7,00	5,00	0,02	16,39	-	-	16,76	-	16,76	-	69,49	-	1,14			1,16
11.08.16	24,00	-	102,45	84,02	18,43	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,04	18,29	-	-	18,68	-	18,68	-	69,17	-	1,27			1,30
12.08.16	24,00	-	97,90	80,68	17,22	69,39	69,12	0,27	7,00	5,00	0,02	17,24	-	-	17,61	-	17,61	-	69,34	-	1,20			1,22
13.08.16	24,00	-	95,38	78,55	16,83	69,91	69,62	0,29	7,00	5,00	0,02	16,91	-	-	17,30	-	17,30	-	69,85	-	1,18			1,21
14.08.16	24,00	-	95,90	77,91	17,99	69,64	69,37	0,27	7,00	5,00	0,02	18,13	-	-	18,54	-	18,54	-	69,55	-	1,26			1,28
15.08.16	24,00	-	94,13	78,60	15,53	70,66	70,39	0,27	7,00	5,00	0,03	15,53	-	-	15,88	-	15,88	-	70,51	-	1,09			1,12
16.08.16	24,00	-	94,40	77,27	17,13	69,33	69,00	0,33	7,00	5,00	0,03	17,16	-	-	17,51	-	17,51	-	69,48	-	1,19			1,22
17.08.16	24,00	-	112,80	97,07	15,73	70,15	66,65	3,50	7,00	5,00	0,34	15,73	-	-	16,05	-	16,05	-	70,14	-	1,10			1,45
18.08.16	24,00	-	133,24	120,01	13,23	70,01	64,71	5,30	7,00	5,00	0,64	13,23	-	-	13,50	-	13,50	-	70,00	-	0,93			1,57
19.08.16	24,00	-	129,11	117,22	11,89	69,60	64,31	5,29	7,00	5,00	0,62	11,89	-	-	12,13	-	12,13	-	69,59	-	0,83			1,45
20.08.16	24,00	-	130,74	118,91	11,83	69,74	64,51	5,23	7,00	5,00	0,63	11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	69,72	-	0,82			1,45
21.08.16	24,00	-	129,45	117,65	11,80	69,77	64,52	5,25	7,00	5,00	0,63	11,80	-	-	12,04	-	12,04	-	69,73	-	0,82			1,45
22.08.16	24,00	-	121,86	109,92	11,94	69,92	65,08	4,84	7,00	5,00	0,54	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	69,91	-	0,83			1,37
23.08.16	24,00	-	102,29	89,73	12,56	69,88	66,26	3,62	7,00	5,00	0,33	12,56	-	-	12,82	-	12,82	-	69,81	-	0,88			1,21
Среднее	24,00	-	100,36	85,35	15,02	68,89	67,55	1,33	7,00	5,00	0,15	16,03	-	-	16,37	-	16,37	-	68,50	-	1,10	-	-	1,25
Итого	744,00		3111,31	2645,72	465,59						4,67	496,93	0,00	0,00	507,32	0,00	507,32	0,00			34,00	0,00	0,00	38,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	20279,80	16411,99	4025,86	-	4127,17	-	654,10	-	-
	24.08.16 05:00	23395,20	19061,95	4779,84	-	4897,46	-	690,74	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -9,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать исполнителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 ____г.