

Абонент: ЖЭС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Салова 72 / СЦО-ГЭС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтеж"  
 Источник: 2# Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за август 2016  
 Договор: Строит. адрес: Салова 72  
 Телефон: (812) 213-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Узел учета: СЦО-ГЭС  
 Кап. УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная емкость с УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СГТ-943 № 14866  
 Часовые и строчные архивы в файлах: Режим (Смена): 0:7  
 Плата: УТЭ поверены по \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТТР-05  
 Термодатчик: КТТР-05  
 Термодатчик: ТТТ-15-2  
 Термодатчик: \_\_\_\_\_  
 Термодатчик: \_\_\_\_\_

Расходомеры: ПРМ-1-5С  
 Гли- =  
 расходомер: ПРМ-1-5С  
 Гли- =  
 расходомер: ПРМ-1-32  
 Гли- =  
 расходомер: \_\_\_\_\_  
 Гли- =  
 расходомер: \_\_\_\_\_  
 Гли- =

Договорные напруги, Гкал/час: Отг=0,59  
 Договорные напруги (гр.ч/ч), Гкал/час: Отг.гс.ср= \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (гр.ч/ч), ГГВт: Отг=177,12  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016: Отг.ср=0  
 Гектолитр=0  
 Грвс=0,228  
 Грвс=0

Дата	Тп	НС	M1,		M2,		DM,		T1,		T2,		DT,		P1	P2	Qотопл	T3	M3,	T4	M4,	DM,	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	T5	T6	Qср общ.	Qср кал.	Qср гср	Qобщ.
			T	С	T	С	T	С	T	С	T	С	T	С																						
24.07.16	24.00	*	21,52	0,00	21,52	0,00	70,26	24,27	46,00	5,00	4,00	0,02	21,37	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	0,00	70,14	0,00	1,30	1,33	1,34					
25.07.16	24.00	*	19,03	0,00	19,03	0,00	70,45	24,23	46,23	5,00	4,00	0,01	18,92	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	70,09	0,00	1,30	1,32	1,32					
26.07.16	24.00	*	18,82	0,00	18,82	0,00	70,37	24,12	46,25	5,00	4,00	0,02	18,57	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	70,32	0,00	1,30	1,30	1,22					
27.07.16	24.00	*	18,66	0,00	18,66	0,00	70,61	24,61	46,00	5,00	4,00	0,01	18,54	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	17,62	0,00	70,02	0,00	1,21	1,21	1,22					
28.07.16	24.00	*	17,27	0,00	17,27	0,00	70,36	24,86	45,50	5,00	4,00	0,01	15,99	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	70,48	0,00	1,20	1,23	1,22					
30.07.16	24.00	*	16,14	0,00	16,14	0,00	70,47	24,83	45,64	5,00	4,00	0,01	15,99	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00	70,18	0,00	1,20	1,23	1,24					
31.07.16	24.00	*	17,25	0,00	17,25	0,00	70,80	24,74	46,06	5,00	4,00	0,01	17,17	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	0,00	70,44	0,00	1,28	1,33	1,22					
01.08.16	24.00	*	18,05	0,00	18,05	0,00	71,39	24,32	47,02	5,00	4,00	0,01	17,96	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	0,00	70,51	0,00	1,20	1,28	1,29					
02.08.16	24.00	*	18,91	0,00	18,91	0,00	70,97	23,95	47,02	5,00	4,00	0,01	18,81	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00	70,65	0,00	1,33	1,34	1,29					
03.08.16	24.00	*	17,18	0,00	17,18	0,00	70,39	23,78	46,61	5,00	4,00	0,01	17,17	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00	70,02	0,00	1,20	1,28	1,21					
04.08.16	24.00	*	18,71	0,00	18,71	0,00	70,85	23,97	46,88	5,00	4,00	0,01	18,57	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	70,33	0,00	1,21	1,31	1,22					
05.08.16	24.00	*	17,32	0,00	17,32	0,00	70,68	23,99	46,68	5,00	4,00	0,01	17,21	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,45	0,00	1,21	1,31	1,29					
06.08.16	24.00	*	18,51	0,00	18,51	0,00	70,82	24,30	46,52	5,00	4,00	0,01	18,35	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
07.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
08.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
09.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
10.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
11.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
12.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
13.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
14.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
15.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
16.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
17.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
18.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
19.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
20.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
21.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
22.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
23.08.16	24.00	*	18,18	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,10	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,43	0,00	1,28	1,28	1,29					
Среднее	24.00	-	18,19	0,00	18,18	0,00	70,78	24,09	46,70	5,00	4,00	0,01	18,11	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	70,38	0,00	1,27	1,29	1,29					
Итого	1680,00	-	563,93	0,00	563,93	0,00	70,72	24,19	46,53	5,00	4,00	0,01	18,11	0,00	0,00	0,00	574,13	0,00	574,13	0,00	0,00	0,00	574,13	0,00	574,13	0,00	70,38	0,00	39,51	0,00	39,89	1,29				

Показание счетчиков на момент снятия данных: 24.07.16 04:30 07.08.16 04:30  
 М1(Т) 177945,23 178197,62  
 М2(Т) 135658,88 135658,88  
 М3(Т) 19276,95 19276,95  
 М4(Т) 0,00 0,00  
 В3(К3) 13710,65 13710,65  
 В4(К3) 0,00 0,00  
 Q СЦО (Гкал) 439,20  
 Q ГЭС (Гкал) 138,24  
 Q ГЭС (Гкал) 138,24

Период расчета по среднему: 24.07.16 04:30 - 07.08.16 04:30  
 Количество теплоты энергии, рассчитанное по среднему: 178197,62  
 Объем теплоты энергии, рассчитанный по среднему: 135658,88  
 Период превышения Q2: 20.08.16  
 Корректировка на температуру холодной воды: 18,46 °C = -10,36 Ккал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 574,13 КВт.ч

ООО «ИнфраХит Монтеж»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управляющая энергосбыта  
 Отдел эквивалентации КУУТЭ  
 ОУЦЭ ДИ НК 1  
 29 АВГ 2016

Тех. гр. С = 18,46  
 Тхв, гр. С = 18,46  
 Контрольные данные  
 Qср кал. Гкал  
 Qср гср Гкал  
 Qобщ. Гкал  
 Qобщ. Гкал