Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,46

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	17,69	0,00	17,69	74,26	30,87	43,39	7,00	5,00	0,04	17,33	-	-	17,79	-	17,79	-	73,73	-	1,28			1,31
25.07.16	24,00	-	17,00	0,00	17,00	74,64	31,92	42,72	7,00	5,00	0,01	16,98	-	-	17,41	-	17,41	-	74,10	-	1,26			1,27
26.07.16	22,00	-	61,63	47,46	14,17	75,06	74,88	0,18	7,00	5,00	0,00	15,16	-	-	15,52	-	15,52	-	74,35	-	1,13			1,13
27.07.16	20,00	-	109,02	97,17	11,85	75,25	74,99	0,26	7,00	5,00	0,00	14,53	-	-	14,91	-	14,91	-	75,13	-	1,09			1,09
28.07.16	20,00	-	52,83	41,74	11,09	75,08	74,42	0,66	7,00	5,00	0,00	12,48	-	-	12,82	-	12,82	-	74,50	-	0,93			0,93
29.07.16	24,00	-	14,26	0,32	13,94	75,21	30,44	44,77	7,00	5,00	0,01	14,17	-	-	14,52	-	14,52	-	74,58	-	1,06			1,06
30.07.16	24,00	-	14,54	0,32	14,22	75,38	28,19	47,19	7,00	5,00	0,12	14,58	-	-	14,88	-	14,88	-	66,43	-	0,97			1,09
31.07.16	24,00	-	14,73	0,32	14,41	75,12	27,44	47,68	7,00	5,00	0,22	14,69	-	-	14,92	-	14,92	-	60,02	-	0,88			1,10
01.08.16	23,00	-	13,37	0,00	13,37	75,62	26,98	48,64	7,00	5,00	0,17	13,98	-	-	14,20	-	14,20	-	60,21	-	0,84			1,01
02.08.16	24,00	-	14,84	0,16	14,68	74,82	29,74	45,08	7,00	5,00	0,28	14,77	-	-	14,99	-	14,99	-	56,47	-	0,83			1,11
03.08.16	24,00	-	15,26	0,16	15,10	74,82	31,00	43,82	7,00	5,00	0,29	15,35	-	-	15,57	-	15,57	-	55,12	-	0,84			1,14
04.08.16	24,00	-	14,77	0,16	14,61	74,96	33,76	41,20	7,00	5,00	0,28	15,05	-	-	15,26	-	15,26	-	55,01	-	0,83			1,10
05.08.16	24,00	-	15,88	0,16	15,72	75,12	34,87	40,25	7,00	5,00	0,33	15,89	-	-	16,10	-	16,10	-	54,05	-	0,86			1,19
06.08.16	24,00	-	16,18	0,16	16,02	75,20	34,72	40,48	7,00	5,00	0,31	16,21	-	-	16,44	-	16,44	-	55,46	-	0,90			1,21
07.08.16	24,00	-	16,53	0,00	16,53	75,15	33,65	41,50	7,00	5,00	0,32	16,58	-	-	16,82	-	16,82	-	55,59	-	0,92			1,24
08.08.16	24,00	-	16,26	0,00	16,26	75,24	32,70	42,54	7,00	5,00	0,31	16,26	-	-	16,49	-	16,49	-	56,11	-	0,91			1,23
09.08.16	24,00	-	15,37	0,16	15,21	72,47	31,81	40,66	7,00	5,00	0,27	15,52	-	-	15,73	-	15,73	-	54,19	-	0,84			1,11
10.08.16	24,00	-	16,20	0,00	16,20	74,52	34,09	40,43	7,00	5,00	0,32	16,30	-	-	16,52	-	16,52	-	54,65	-	0,89			1,21
11.08.16	24,00	-	14,82	0,00	14,82	74,93	34,14	40,79	7,00	5,00	0,30	14,86	-	-	15,06	-	15,06	-	54,36	-	0,81			1,11
12.08.16	24,00	-	18,37	0,33	18,04	71,94	82,79	-10,85	7,00	5,00	0,43	18,44	-	-	18,65	-	18,65	-	47,07	-	0,87			1,30
13.08.16	24,00	-	17,81	0,00	17,81	69,30	50,82	18,48	7,00	5,00	0,48	17,97	-	-	18,15	-	18,15	-	41,85	-	0,75			1,24
14.08.16	24,00	-	17,22	0,00	17,22	69,08	49,06	20,02	7,00	5,00	0,47	17,36	-	-	17,51	-	17,51	-	41,53	-	0,72			1,19
15.08.16	24,00	-	17,06	0,00	17,06	70,06	47,04	23,02	7,00	5,00	0,43	17,20	-	-	17,39	-	17,39	-	44,34	-	0,76			1,20
16.08.16	24,00	-	16,57	0,00	16,57	68,73	43,77	24,96	7,00	5,00	0,41	16,75	-	-	16,91	-	16,91	-	43,52	-	0,73			1,14
17.08.16	24,00	-	17,50	0,00	17,50	69,35	42,73	26,62	7,00	5,00	0,43	17,61	-	-	17,77	-	17,77	-	44,62	-	0,79			1,22
18.08.16	24,00	-	16,31	0,00	16,31	69,04	38,86	30,18	7,00	5,00	0,36	16,43	-	-	16,62	-	16,62	-	46,29	-	0,76			1,13
19.08.16	24,00	-	16,26	0,00	16,26	68,61	39,55	29,06	7,00	5,00	0,37	16,46	-	-	16,63	-	16,63	-	45,45	-	0,75			1,12
20.08.16	24,00	-	18,53	0,00	18,53	68,79	37,32	31,47	7,00	5,00	0,40	18,68	-	-	18,87	-	18,87	-	46,56	-	0,87			1,28
21.08.16	24,00	-	18,49	0,00	18,49	68,68	37,20	31,48	7,00	5,00	0,40	18,58	-	-	18,77	-	18,77	-	46,99	-	0,88			1,27
22.08.16	24,00	-	16,76	0,00	16,76	68,92	36,35	32,57	7,00	5,00	0,36	16,86	-	-	17,05	-	17,05	-	47,34	-	0,80			1,16
23.08.16	24,00	-	30,04	0,00	30,04	69,25	36,02	33,23	7,00	5,00	0,61	30,40	-	-	30,74	-	30,74	-	48,22	-	1,47			2,08
Среднее	23,65	-	22,33	6,08	16,24	72,73	41,04	31,69	7,00	5,00	0,28	16,56	-	-	16,81	-	16,81	-	55,74	-	0,91	-	-	1,19
Итого	733,00		692,10	188,62	503,48						8,73	513,43	0,00	0,00	521,01	0,00	521,01	0,00			28,21	0,00	0,00	36,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	11476,90	6429,52	5545,34	-	6257,19	-	558,69	-	-
	24.08.16 05:00	12169,28	6618,14	6059,14	-	6778,55	-	595,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °С = -9,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.

печать энергосбыта