Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,46

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	*	11,74	0,00	11,74	62,94	31,98	30,96	7,50	3,90	0,00	11,87	0,00	0,00	12,08	0,00	12,08	-	62,37	0,00	0,74			0,74
25.07.16	24,00	*	13,01	0,02	12,98	64,46	29,02	35,44	7,50	3,90	-0,01	13,22	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	-	63,86	0,00	0,84			0,84
26.07.16	24,00	*	13,05	0,00	13,05	64,61	32,07	32,54	7,50	3,90	0,00	13,21	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	64,01	0,00	0,85			0,84
27.07.16	24,00	*	12,86	0,00	12,86	64,47	32,66	31,81	7,50	3,90	-0,01	13,09	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	-	63,88	0,00	0,84			0,83
28.07.16	24,00	*	11,73	0,00	11,73	63,53	32,62	30,92	7,50	3,90	0,00	11,93	0,00	0,00	12,15	0,00	12,15	-	62,91	0,00	0,75			0,75
29.07.16	24,00	*	11,07	0,00	11,07	63,48	32,21	31,26	7,50	3,90	0,00	11,28	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	-	62,81	0,00	0,71			0,70
30.07.16	24,00	*	12,35	0,00	12,35	64,39	32,31	32,08	7,50	3,90	-0,01	12,58	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	-	63,78	0,00	0,80			0,80
31.07.16	24,00	*	11,49	0,00	11,49	63,63	32,12	31,51	7,50	3,90	0,00	11,65	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87	-	63,04	0,00	0,73			0,73
01.08.16	0,00	*	13,08	0,00	13,08	65,30	31,87	33,43	7,50	3,90	0,00	13,25	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	64,76	0,00	0,86			0,85
02.08.16	0,00	*	13,08	0,00	13,08	64,67	31,79	32,88	7,50	3,90	0,00	13,28	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	-	64,06	0,00	0,85			0,85
03.08.16	0,00	*	12,69	0,00	12,69	64,04	31,68	32,36	7,50	3,90	0,00	12,89	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	63,42	0,00	0,82			0,81
04.08.16	0,00	*	12,54	0,00	12,54	64,11	31,43	32,68	7,50	3,90	0,00	12,69	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	63,49	0,00	0,81			0,80
05.08.16	0,00	*	11,92	0,00	11,92	64,00	31,98	32,02	7,50	3,90	0,00	12,10	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32	-	63,35	0,00	0,77			0,76
06.08.16	0,00	*	10,38	0,00	10,38	63,09	31,28	31,82	7,50	3,90	0,00	10,53	0,00	0,00	10,73	0,00	10,73	-	62,44	0,00	0,66			0,66
07.08.16	0,00	*	11,10	0,00	11,10	62,88	31,64	31,24	7,50	3,90	0,00	11,27	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	-	62,22	0,00	0,70			0,70
08.08.16	0,00	*	12,26	0,00	12,26	64,17	31,53	32,64	7,50	3,90	0,00	12,45	0,00	0,00	12,68	0,00	12,68	-	63,52	0,00	0,79			0,79
09.08.16	0,00	*	13,39	0,00	13,39	63,78	31,02	32,75	7,50	3,90	-0,01	13,65	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	-	63,19	0,00	0,86			0,85
10.08.16	0,00	*	12,91	0,00	12,91	63,39	31,17	32,22	7,50	3,90	-0,01	13,15	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	62,76	0,00	0,83			0,82
11.08.16	0,00	*	12,14	0,00	12,14	64,45	30,65	33,80	7,50	3,90	0,00	12,34	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	-	63,81	0,00	0,79			0,78
12.08.16	0,00	*	12,05	0,04	12,02	63,55	24,59	38,96	7,50	3,90	-0,01	12,34	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56	-	62,79	0,00	0,77			0,77
13.08.16	0,00	*	12,09	0,00	12,09	60,20	29,51	30,69	7,50	3,90	0,00	12,28	0,00	0,00	12,49	0,00	12,49	-	59,63	0,00	0,73			0,73
14.08.16	0,00	*	12,74	0,00	12,74	62,57	30,25	32,32	7,50	3,90	-0,01	13,02	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	-	61,95	0,00	0,81			0,80
15.08.16	0,00	*	14,99	0,00	14,99	63,20	29,52	33,68	7,50	3,90	-0,01	15,29	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	-	62,65	0,00	0,96			0,95
16.08.16	0,00	*	14,70	0,00	14,70	61,90	29,42	32,48	7,50	3,90	-0,01	14,97	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	61,36	0,00	0,92			0,91
17.08.16	0,00	*	13,27	0,00	13,27	61,29	29,40	31,90	7,50	3,90	0,00	13,48	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	-	60,75	0,00	0,82			0,81
18.08.16	0,00	*	13,26	0,00	13,26	61,04	29,63	31,41	7,50	3,90	-0,01	13,54	0,00	0,00	13,78	0,00	13,78	-	60,48	0,00	0,82			0,81
19.08.16	0,00	*	14,15	0,00	14,15	61,53	29,86	31,67	7,50	3,90	-0,01	14,44	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	61,00	0,00	0,88			0,87
20.08.16	0,00	*	11,16	0,00	11,16	60,09	29,80	30,28	7,50	3,90	-0,01	11,39	0,00	0,00	11,58	0,00	11,58	-	59,50	0,00	0,68			0,67
21.08.16	0,00	*	13,59	0,00	13,59	61,12	30,31	30,81	7,50	3,90	-0,01	13,89	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	60,57	0,00	0,84			0,83
22.08.16	0,00	*	12,74	0,00	12,74	61,04	30,27	30,76	7,50	3,90	-0,01	13,02	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	-	60,49	0,00	0,79			0,78
23.08.16	0,00	*	13,79	0,00	13,79	61,34	30,03	31,30	7,50	3,90	-0,01	14,08	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	60,81	0,00	0,86			0,85
Среднее	6,19	-	12,62	0,00	12,62	63,04	30,76	32,28	7,50	3,90	-0,01	12,84	-	-	13,08	-	13,08	-	62,44	-	0,80	-	-	0,80
Итого	192,00		391,32	0,06	391,26						-0,17	398,15	0,00	0,00	405,41	0,00	405,41	0,00			24,85	0,00	0,00	24,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.07.16 04:00	88372,55	68077,01	17976,89	0,00	18354,55	0,00	4932,11	1198,42	-
01.08.16 04:00	88469,79	68077,03	18075,64	0,00	18455,15	0,00	4938,34	1204,68	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -7,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **405,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.
печать энергосбыта