Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016
Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	87,37	76,27	11,10	65,83	65,72	0,11	7,00	5,00	0,00	11,30	-	-	11,51	-	11,51	-	65,81	-	0,74			0,74
25.07.16	24,00	-	88,08	78,00	10,08	65,75	65,65	0,10	7,00	5,00	0,02	10,03	-	-	10,22	-	10,22	-	65,69	-	0,66			0,68
26.07.16	24,00	-	89,87	78,58	11,29	66,17	66,09	0,08	7,00	5,00	0,01	11,30	-	-	11,54	-	11,54	-	66,03	-	0,75			0,76
27.07.16	24,00	-	41,11	39,92	1,19	63,40	63,45	-0,05	7,00	5,00	0,00	11,98	-	-	12,14	-	12,14	-	52,49	-	0,63			0,63
28.07.16	24,00	-	23,71	21,52	2,19	55,83	56,75	-0,92	7,00	5,00	0,00	14,91	-	-	15,05	-	15,05	-	46,10	-	0,69			0,69
29.07.16	24,00	-	90,82	80,90	9,92	66,00	65,93	0,07	7,00	5,00	0,02	9,75	-	-	9,96	-	9,96	-	65,82	-	0,64			0,66
30.07.16	24,00	-	87,99	79,42	8,57	65,67	65,58	0,09	7,00	5,00	0,01	8,51	-	-	8,68	-	8,68	-	65,60	-	0,56			0,57
31.07.16	24,00	-	90,03	80,51	9,52	65,51	65,42	0,09	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	10,02	-	10,02	-	65,45	-	0,64			0,64
01.08.16	24,00	-	90,80	79,86	10,94	65,96	65,87	0,09	7,00	5,00	0,00	11,19	-	-	11,43	-	11,43	-	65,81	-	0,74			0,74
02.08.16	24,00	-	89,20	78,55	10,65	65,91	65,80	0,11	7,00	5,00	0,01	10,72	-	-	10,94	-	10,94	-	65,92	-	0,71			0,72
03.08.16	24,00	-	89,73	79,54	10,19	66,53	66,43	0,10	7,00	5,00	0,01	10,22	-	-	10,43	-	10,43	-	66,47	-	0,68			0,69
04.08.16	24,00	-	86,41	75,07	11,34	66,36	66,26	0,10	7,00	5,00	0,01	11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	66,23	-	0,75			0,77
05.08.16	24,00	-	86,47	76,87	9,60	67,39	67,29	0,10	7,00	5,00	0,02	9,53	-	-	9,74	-	9,74	-	67,30	-	0,64			0,66
06.08.16	24,00	-	87,09	77,07	10,02	66,87	66,76	0,11	7,00	5,00	0,02	9,97	-	-	10,16	-	10,16	-	66,81	-	0,67			0,69
07.08.16	24,00	-	85,50	76,08	9,42	67,07	66,97	0,10	7,00	5,00	0,03	9,25	-	-	9,46	-	9,46	-	66,91	-	0,62			0,64
08.08.16	24,00	-	85,85	74,74	11,11	67,41	67,30	0,11	7,00	5,00	0,02	11,00	-	-	11,22	-	11,22	-	67,30	-	0,74			0,76
09.08.16	24,00	-	79,73	69,60	10,13	66,51	66,43	0,08	7,00	5,00	0,02	10,01	-	-	10,21	-	10,21	-	66,14	-	0,67			0,68
10.08.16	24,00	-	91,63	81,73	9,90	67,37	67,26	0,11	7,00	5,00	0,04	9,50	-	-	9,71	-	9,71	-	67,37	-	0,64			0,68
11.08.16	24,00	-	88,29	78,68	9,61	67,08	66,98	0,10	7,00	5,00	0,03	9,38	-	-	9,59	-	9,59	-	66,94	-	0,63			0,66
12.08.16	24,00	-	85,64	75,53	10,11	67,10	66,98	0,12	7,00	5,00	0,02	9,91	-	-	10,12	-	10,12	-	67,07	-	0,66			0,69
13.08.16	24,00	-	82,72	72,42	10,30	67,55	67,41	0,14	7,00	5,00	0,02	10,08	-	-	10,29	-	10,29	-	67,53	-	0,68			0,71
14.08.16	24,00	-	81,64	71,89	9,75	67,40	67,29	0,11	7,00	5,00	0,03	9,46	-	-	9,64	-	9,64	-	67,21	-	0,64			0,67
15.08.16	24,00	-	82,16	72,08	10,08	68,34	68,23	0,11	7,00	5,00	0,03	9,86	-	-	10,08	-	10,08	-	68,10	-	0,67			0,70
16.08.16	24,00	-	81,35	71,16	10,19	66,90	66,76	0,14	7,00	5,00	0,04	9,84	-	-	10,06	-	10,06	-	66,84	-	0,66			0,69
17.08.16	24,00	-	81,79	71,06	10,73	67,64	67,51	0,13	7,00	5,00	0,04	10,42	-	-	10,65	-	10,65	-	67,57	-	0,70			0,74
18.08.16	24,00	-	82,35	71,51	10,84	67,50	67,37	0,13	7,00	5,00	0,04	10,54	-	-	10,75	-	10,75	-	67,42	-	0,71			0,75
19.08.16	24,00	-	83,83	71,37	12,46	67,17	67,03	0,14	7,00	5,00	0,03	12,24	-	-	12,50	-	12,50	-	67,18	-	0,82			0,85
20.08.16	24,00	-	82,92	72,35	10,57	67,26	67,13	0,13	7,00	5,00	0,03	10,31	-	-	10,50	-	10,50	-	67,20	-	0,70			0,72
21.08.16	24,00	-	83,15	71,41	11,74	67,34	67,24	0,10	7,00	5,00	0,03	11,48	-	-	11,72	-	11,72	-	67,08	-	0,77			0,80
22.08.16	24,00	-	82,26	72,28	9,98	67,51	67,40	0,11	7,00	5,00	0,03	9,71	-	-	9,94	-	9,94	-	67,32	-	0,66			0,69
23.08.16	24,00	-	83,42	72,50	10,92	67,49	67,38	0,11	7,00	5,00	0,02	10,72	-	-	10,93	-	10,93	-	67,39	-	0,73			0,75
Среднее	24,00	-	82,35	72,53	9,82	66,38	66,31	0,07	7,00	5,00	0,02	10,46	-	-	10,67	-	10,67	-	65,62	-	0,68	-	-	0,70
Итого	744,00		2552,91	2248,47	304,44						0,61	324,32	0,00	0,00	330,81	0,00	330,81	0,00			21,19	0,00	0,00	21,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	12768,60	10722,80	2138,43	-	2185,06	-	339,97	-	-
	24.08.16 05:00	15342,62	12990,28	2464,90	-	2518,06	-	360,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.