Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0816.txt

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до _____	Txв, гр.С= 18,56
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.07.16	24,00	-	9,30	0,00	9,30	65,94	54,04	11,90	7,00	5,00	0,00	9,26	-	-	9,42	-	9,42	-	65,92	-	0,61			0,61
25.07.16	24,00	-	8,20	0,00	8,20	65,79	54,34	11,45	7,00	5,00	0,00	8,17	-	-	8,34	-	8,34	-	65,77	-	0,54			0,54
26.07.16	24,00	-	6,75	0,00	6,75	65,85	54,77	11,08	7,00	5,00	0,00	6,72	-	-	6,84	-	6,84	-	65,81	-	0,44			0,44
27.07.16	24,00	-	6,59	8,74	-2,15	59,26	56,55	2,71	7,00	5,00	0,00	8,15	-	-	8,28	-	8,28	-	59,21	-	0,49			0,49
28.07.16	24,00	-	7,22	6,78	0,44	51,99	50,66	1,33	7,00	5,00	0,00	9,14	-	-	9,25	-	9,25	-	51,53	-	0,47			0,47
29.07.16	24,00	-	6,87	0,00	6,87	65,55	54,10	11,45	7,00	5,00	0,00	6,83	-	-	6,98	-	6,98	-	65,54	-	0,45			0,45
30.07.16	24,00	-	7,96	0,00	7,96	65,60	53,86	11,74	7,00	5,00	0,01	7,87	-	-	8,03	-	8,03	-	65,64	-	0,51			0,52
31.07.16	24,00	-	8,88	0,00	8,88	65,29	53,85	11,44	7,00	5,00	0,00	8,87	-	-	9,05	-	9,05	-	65,33	-	0,58			0,58
01.08.16	24,00	-	9,42	0,00	9,42	65,65	54,06	11,59	7,00	5,00	0,00	9,46	-	-	9,65	-	9,65	-	65,71	-	0,62			0,62
02.08.16	24,00	-	8,00	0,00	8,00	65,81	53,85	11,96	7,00	5,00	0,00	7,96	-	-	8,14	-	8,14	-	65,90	-	0,53			0,53
03.08.16	24,00	-	11,63	2,86	8,77	66,95	61,54	5,41	7,00	5,00	0,02	8,75	-	-	8,95	-	8,95	-	66,56	-	0,58			0,60
04.08.16	24,00	-	77,94	69,41	8,53	67,26	63,07	4,19	7,00	5,00	0,27	8,90	-	-	9,08	-	9,08	-	67,32	-	0,60			0,87
05.08.16	24,00	-	78,64	71,00	7,64	68,16	64,13	4,03	7,00	5,00	0,26	8,04	-	-	8,23	-	8,23	-	68,41	-	0,55			0,81
06.08.16	24,00	-	79,40	71,54	7,86	67,71	63,73	3,98	7,00	5,00	0,26	8,19	-	-	8,36	-	8,36	-	67,97	-	0,56			0,82
07.08.16	24,00	-	78,90	70,52	8,38	67,87	63,89	3,98	7,00	5,00	0,26	8,67	-	-	8,86	-	8,86	-	68,07	-	0,59			0,85
08.08.16	24,00	-	76,93	69,63	7,30	68,13	64,12	4,01	7,00	5,00	0,26	7,64	-	-	7,79	-	7,79	-	68,38	-	0,52			0,78
09.08.16	24,00	-	73,01	64,88	8,13	67,44	63,22	4,22	7,00	5,00	0,26	8,40	-	-	8,58	-	8,58	-	67,46	-	0,57			0,83
10.08.16	24,00	-	84,30	75,63	8,67	68,23	64,27	3,96	7,00	5,00	0,29	8,90	-	-	9,08	-	9,08	-	68,57	-	0,61			0,90
11.08.16	24,00	-	80,52	72,86	7,66	68,00	63,91	4,09	7,00	5,00	0,31	7,59	-	-	7,73	-	7,73	-	68,06	-	0,52			0,82
12.08.16	24,00	-	77,85	70,13	7,72	67,91	63,72	4,19	7,00	5,00	0,30	7,65	-	-	7,83	-	7,83	-	68,19	-	0,52			0,82
13.08.16	24,00	-	75,53	67,46	8,07	69,18	64,02	5,16	7,00	5,00	0,36	8,09	-	-	8,26	-	8,26	-	68,76	-	0,56			0,91
14.08.16	24,00	-	75,83	66,97	8,86	69,16	63,95	5,21	7,00	5,00	0,36	8,92	-	-	9,13	-	9,13	-	68,48	-	0,61			0,96
15.08.16	24,00	-	75,37	67,24	8,13	70,40	64,85	5,55	7,00	5,00	0,38	8,22	-	-	8,39	-	8,39	-	69,25	-	0,57			0,95
16.08.16	24,00	-	75,07	66,31	8,76	68,60	63,51	5,09	7,00	5,00	0,34	8,78	-	-	8,95	-	8,95	-	68,21	-	0,60			0,94
17.08.16	24,00	-	74,46	66,37	8,09	69,23	64,14	5,09	7,00	5,00	0,34	8,17	-	-	8,35	-	8,35	-	68,86	-	0,56			0,90
18.08.16	24,00	-	75,53	66,80	8,73	68,98	64,06	4,92	7,00	5,00	0,33	8,79	-	-	8,98	-	8,98	-	68,71	-	0,60			0,93
19.08.16	24,00	-	75,90	66,89	9,01	68,63	63,75	4,88	7,00	5,00	0,33	9,09	-	-	9,29	-	9,29	-	68,31	-	0,62			0,95
20.08.16	24,00	-	75,76	67,47	8,29	68,69	63,90	4,79	7,00	5,00	0,32	8,36	-	-	8,54	-	8,54	-	68,39	-	0,57			0,90
21.08.16	24,00	-	76,20	66,81	9,39	68,61	63,97	4,64	7,00	5,00	0,31	9,45	-	-	9,65	-	9,65	-	68,29	-	0,65			0,96
22.08.16	24,00	-	75,99	67,42	8,57	68,39	64,21	4,18	7,00	5,00	0,28	8,66	-	-	8,83	-	8,83	-	68,55	-	0,59			0,87
23.08.16	24,00	-	75,33	67,71	7,62	68,29	64,22	4,07	7,00	5,00	0,27	7,67	-	-	7,84	-	7,84	-	68,56	-	0,53			0,80
Среднее	24,00	-	52,56	44,88	7,67	66,86	60,65	6,20	7,00	5,00	0,20	8,37	-	-	8,54	-	8,54	-	66,77	-	0,56	-	-	0,76
Итого	744,00		1629,28	1391,43	237,85						6,11	259,36	0,00	0,00	264,68	0,00	264,68	0,00			17,31	0,00	0,00	23,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	13884,45	12196,36	1827,51	-	1869,00	-	336,16	-	-
	24.08.16 05:00	15527,01	13599,34	2088,61	-	2135,45	-	358,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **264,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 АВГ 2016 г. печать энергосбыта