Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	18,12	23,47	-5,35	63,48	64,41	-0,93	6,00	3,00	16,54	5,18	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	-	64,14	0,00	0,33			16,87
25.07.16	24,00	*	13,98	19,82	-5,84	62,41	63,53	-1,11	6,00	3,00	16,51	5,71	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81	-	63,28	0,00	0,36			16,87
26.07.16	24,00	*	89,21	85,44	3,77	68,11	68,00	0,10	6,00	3,00	9,65	10,26	0,00	0,00	10,47	0,00	10,47	-	67,12	0,00	0,69			10,34
27.07.16	24,00	*	100,42	99,20	1,22	67,57	67,33	0,25	6,00	3,00	8,16	10,16	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	-	65,05	0,00	0,66			8,82
28.07.16	24,00	*	32,93	34,26	-1,33	61,31	60,67	0,64	6,00	3,00	13,77	8,31	0,00	0,00	8,44	0,00	8,44	-	59,03	0,00	0,49			14,26
29.07.16	24,00	*	196,33	183,51	12,82	68,47	68,42	0,05	6,00	3,00	0,07	12,11	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	-	68,15	0,00	0,83			0,90
30.07.16	24,00	*	194,59	181,41	13,19	68,16	68,08	0,08	6,00	3,00	0,73	13,26	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	-	67,85	0,00	0,90			1,63
31.07.16	24,00	*	196,21	182,81	13,40	67,89	67,85	0,05	6,00	3,00	0,01	13,64	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	67,62	0,00	0,92			0,93
01.08.16	24,00	*	119,52	106,37	13,14	68,39	68,36	0,03	6,00	3,00	0,04	12,83	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	-	67,54	0,00	0,87			0,91
02.08.16	24,00	*	39,23	26,66	12,57	67,17	66,60	0,57	6,00	3,00	0,05	12,15	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	-	67,10	0,00	0,82			0,86
03.08.16	24,00	*	33,78	18,42	15,36	67,56	66,65	0,91	6,00	3,00	0,05	14,94	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	67,59	0,00	1,01			1,06
04.08.16	24,00	*	32,57	17,83	14,74	67,01	66,24	0,78	6,00	3,00	0,04	14,36	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	-	66,83	0,00	0,96			1,00
05.08.16	24,00	*	32,64	18,19	14,44	68,07	67,17	0,89	6,00	3,00	0,04	14,09	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39	-	68,03	0,00	0,96			1,00
06.08.16	24,00	*	33,10	18,31	14,79	67,51	66,69	0,82	6,00	3,00	0,04	14,44	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	67,43	0,00	0,97			1,02
07.08.16	24,00	*	30,78	18,14	12,65	67,60	66,77	0,83	6,00	3,00	0,04	12,25	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	-	67,50	0,00	0,83			0,87
08.08.16	24,00	*	32,29	17,87	14,41	68,05	67,12	0,93	6,00	3,00	0,04	14,03	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	68,01	0,00	0,95			1,00
09.08.16	24,00	*	28,64	16,46	12,18	67,30	66,34	0,97	6,00	3,00	0,03	12,07	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32	-	67,13	0,00	0,81			0,84
10.08.16	24,00	*	35,72	19,54	16,18	67,59	66,91	0,68	6,00	3,00	0,04	15,88	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	67,41	0,00	1,07			1,11
11.08.16	24,00	*	39,76	18,74	21,01	68,13	67,20	0,93	6,00	3,00	0,04	20,69	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	68,15	0,00	1,41			1,45
12.08.16	24,00	*	34,11	18,21	15,90	67,86	66,93	0,92	6,00	3,00	0,04	15,58	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	67,80	0,00	1,06			1,10
13.08.16	24,00	*	34,12	17,43	16,68	68,35	67,29	1,06	6,00	3,00	0,04	16,45	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	-	68,35	0,00	1,12			1,16
14.08.16	24,00	*	31,41	17,39	14,03	68,12	67,14	0,98	6,00	3,00	0,04	13,78	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	68,05	0,00	0,94			0,97
15.08.16	24,00	*	32,59	17,40	15,20	69,29	68,17	1,12	6,00	3,00	0,04	14,88	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21	-	69,36	0,00	1,03			1,07
16.08.16	24,00	*	32,06	17,20	14,86	67,73	66,63	1,10	6,00	3,00	0,04	14,56	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	67,78	0,00	0,99			1,03
17.08.16	24,00	*	31,97	17,16	14,82	68,40	67,37	1,02	6,00	3,00	0,04	14,57	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88	-	68,31	0,00	1,00			1,03
18.08.16	24,00	*	33,02	17,31	15,71	68,28	67,27	1,01	6,00	3,00	0,04	15,45	0,00	0,00	15,78	0,00	15,78	-	68,23	0,00	1,05			1,09
19.08.16	24,00	*	31,82	17,33	14,49	67,82	66,88	0,94	6,00	3,00	0,04	14,24	0,00	0,00	14,54	0,00	14,54	-	67,74	0,00	0,96			1,00
20.08.16	24,00	*	32,67	17,48	15,19	67,95	66,98	0,96	6,00	3,00	0,04	14,95	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	67,90	0,00	1,02			1,05
21.08.16	24,00	*	32,35	17,37	14,98	68,04	67,13	0,91	6,00	3,00	0,04	14,67	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	67,94	0,00	1,00			1,04
22.08.16	24,00	*	30,63	17,48	13,15	68,08	67,21	0,87	6,00	3,00	0,04	12,88	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16	-	67,94	0,00	0,88			0,91
23.08.16	24,00	*	32,99	17,53	15,47	68,14	67,21	0,93	6,00	3,00	0,04	15,16	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	68,06	0,00	1,03			1,07
Среднее	24,00	-	54,50	42,44	12,06	67,41	66,79	0,62	6,00	3,00	2,14	13,34	-	-	13,62	-	13,62	-	67,18	-	0,90	-	-	3,04
Итого	744,00		1689,56	1315,73	373,83						66,35	413,53	0,00	0,00	422,23	0,00	422,23	0,00			27,91	0,00	0,00	94,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	187158,94	166087,53	22309,68	0,00	22840,70	0,00	5148,83	1600,96	-
	24.08.16 05:00	188851,91	167402,65	22725,73	0,00	23265,50	0,00	5239,81	1629,04	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; подпись потребителя
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -7,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,23** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта