Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	8,73	0,00	8,73	58,73	20,75	37,98	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,64	-	8,64	-	58,26	-	0,50			0,51
25.07.16	24,00	-	8,61	0,00	8,61	57,10	21,35	35,75	7,00	5,00	0,01	8,47	-	-	8,59	-	8,59	-	56,70	-	0,48			0,49
26.07.16	24,00	-	8,92	0,06	8,86	55,90	28,15	27,75	7,00	5,00	0,01	8,78	-	-	8,87	-	8,87	-	55,49	-	0,49			0,50
27.07.16	24,00	-	9,65	0,06	9,59	52,28	47,74	4,54	7,00	5,00	0,01	9,43	-	-	9,56	-	9,56	-	52,00	-	0,49			0,50
28.07.16	24,00	-	9,77	0,00	9,77	46,21	22,04	24,17	7,00	5,00	0,01	9,54	-	-	9,61	-	9,61	-	46,03	-	0,44			0,45
29.07.16	24,00	-	8,07	0,00	8,07	54,99	22,08	32,91	7,00	5,00	0,01	7,85	-	-	7,95	-	7,95	-	54,62	-	0,43			0,44
30.07.16	24,00	-	8,53	0,00	8,53	55,30	21,67	33,63	7,00	5,00	0,01	8,39	-	-	8,52	-	8,52	-	54,96	-	0,46			0,47
31.07.16	24,00	-	8,10	0,00	8,10	54,50	21,40	33,10	7,00	5,00	0,01	7,93	-	-	8,03	-	8,03	-	54,08	-	0,43			0,44
01.08.16	24,00	-	9,11	0,00	9,11	55,67	20,96	34,71	7,00	5,00	0,02	8,93	-	-	9,07	-	9,07	-	55,27	-	0,49			0,51
02.08.16	24,00	-	9,07	0,00	9,07	55,31	20,14	35,17	7,00	5,00	0,02	8,83	-	-	8,97	-	8,97	-	54,97	-	0,49			0,50
03.08.16	24,00	-	9,11	0,00	9,11	56,18	19,94	36,24	7,00	5,00	0,02	8,89	-	-	9,04	-	9,04	-	55,83	-	0,50			0,51
04.08.16	24,00	-	9,18	0,00	9,18	55,96	19,87	36,09	7,00	5,00	0,02	8,96	-	-	9,07	-	9,07	-	55,60	-	0,50			0,51
05.08.16	24,00	-	9,89	0,00	9,89	57,72	20,43	37,29	7,00	5,00	0,02	9,63	-	-	9,79	-	9,79	-	57,40	-	0,55			0,57
06.08.16	24,00	-	9,20	0,00	9,20	56,75	21,00	35,75	7,00	5,00	0,02	9,03	-	-	9,17	-	9,17	-	56,36	-	0,51			0,53
07.08.16	24,00	-	9,32	0,00	9,32	56,99	20,77	36,22	7,00	5,00	0,01	9,16	-	-	9,32	-	9,32	-	56,54	-	0,52			0,53
08.08.16	24,00	-	9,33	0,00	9,33	56,98	20,75	36,23	7,00	5,00	0,02	9,09	-	-	9,22	-	9,22	-	56,64	-	0,51			0,53
09.08.16	24,00	-	8,87	0,00	8,87	57,49	20,77	36,72	7,00	5,00	0,01	8,67	-	-	8,80	-	8,80	-	57,08	-	0,50			0,51
10.08.16	24,00	-	9,25	0,00	9,25	58,38	20,31	38,07	7,00	5,00	0,02	9,04	-	-	9,21	-	9,21	-	57,95	-	0,52			0,54
11.08.16	24,00	-	10,14	0,00	10,14	59,07	19,42	39,65	7,00	5,00	0,02	9,93	-	-	10,09	-	10,09	-	58,67	-	0,58			0,60
12.08.16	24,00	-	9,94	0,00	9,94	58,73	18,46	40,27	7,00	5,00	0,02	9,69	-	-	9,85	-	9,85	-	58,33	-	0,56			0,59
13.08.16	24,00	-	9,44	0,00	9,44	58,79	17,80	40,99	7,00	5,00	0,02	9,22	-	-	9,36	-	9,36	-	58,39	-	0,54			0,56
14.08.16	24,00	-	9,28	0,00	9,28	58,41	18,71	39,70	7,00	5,00	0,02	9,08	-	-	9,23	-	9,23	-	57,97	-	0,53			0,54
15.08.16	24,00	-	9,65	0,00	9,65	59,25	19,06	40,19	7,00	5,00	0,02	9,45	-	-	9,60	-	9,60	-	58,82	-	0,56			0,57
16.08.16	24,00	-	9,34	0,00	9,34	57,30	18,80	38,50	7,00	5,00	0,02	9,11	-	-	9,26	-	9,26	-	56,88	-	0,52			0,54
17.08.16	24,00	-	10,30	0,00	10,30	58,98	18,21	40,77	7,00	5,00	0,02	10,05	-	-	10,20	-	10,20	-	58,62	-	0,59			0,61
18.08.16	24,00	-	8,94	0,00	8,94	58,03	18,68	39,35	7,00	5,00	0,02	8,72	-	-	8,87	-	8,87	-	57,64	-	0,50			0,52
19.08.16	24,00	-	10,11	0,00	10,11	58,77	19,38	39,39	7,00	5,00	0,02	9,88	-	-	10,05	-	10,05	-	58,35	-	0,58			0,59
20.08.16	24,00	-	9,19	0,00	9,19	58,05	19,84	38,21	7,00	5,00	0,01	9,01	-	-	9,17	-	9,17	-	57,60	-	0,52			0,53
21.08.16	24,00	-	9,28	0,00	9,28	58,27	19,52	38,75	7,00	5,00	0,01	9,14	-	-	9,29	-	9,29	-	57,80	-	0,53			0,54
22.08.16	24,00	-	10,11	0,00	10,11	59,51	20,00	39,51	7,00	5,00	0,01	9,93	-	-	10,09	-	10,09	-	59,08	-	0,59			0,60
23.08.16	24,00	-	10,00	0,00	10,00	58,99	20,29	38,70	7,00	5,00	0,02	9,82	-	-	9,97	-	9,97	-	58,58	-	0,58			0,59
Среднее	24,00	-	9,30	0,00	9,30	56,92	21,24	35,69	7,00	5,00	0,02	9,10	-	-	9,24	-	9,24	-	56,53	-	0,52	-	-	0,53
Итого	744,00		288,43	0,12	288,31						0,47	282,18	0,00	0,00	286,46	0,00	286,46	0,00			15,97	0,00	0,00	16,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	24342,36	20223,20	3773,95	-	3855,15	-	749,50		-
	24.08.16 05:00	24631,13	20223,32	4056,43	-	4141,92	-	765,96		

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -5,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.