Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	84,99	77,71	7,28	74,01	73,78	0,23	7,00	5,00	0,10	6,29	-	-	6,47	-	6,47	-	73,87	-	0,47			0,56
25.07.16	24,00	-	84,56	77,86	6,70	74,35	74,12	0,23	7,00	5,00	0,11	5,48	-	-	5,66	-	5,66	-	74,13	-	0,41			0,52
26.07.16	24,00	-	82,58	76,23	6,35	74,18	73,95	0,23	7,00	5,00	0,08	5,64	-	-	5,79	-	5,79	-	73,97	-	0,42			0,49
27.07.16	24,00	-	81,67	75,41	6,26	74,31	74,07	0,24	7,00	5,00	0,07	5,60	-	-	5,77	-	5,77	-	74,12	-	0,42			0,49
28.07.16	24,00	-	84,30	77,74	6,56	74,45	74,22	0,23	7,00	5,00	0,09	5,61	-	-	5,77	-	5,77	-	74,30	-	0,42			0,51
29.07.16	24,00	-	87,24	81,04	6,20	75,05	74,83	0,22	7,00	5,00	0,10	5,22	-	-	5,36	-	5,36	-	74,85	-	0,39			0,49
30.07.16	24,00	-	90,21	83,24	6,97	75,27	75,04	0,23	7,00	5,00	0,09	6,09	-	-	6,25	-	6,25	-	75,09	-	0,46			0,55
31.07.16	24,00	-	90,86	83,12	7,74	75,07	74,86	0,21	7,00	5,00	0,10	6,75	-	-	6,93	-	6,93	-	74,85	-	0,51			0,60
01.08.16	24,00	-	87,53	80,74	6,79	75,62	75,40	0,22	7,00	5,00	0,09	5,91	-	-	6,06	-	6,06	-	75,44	-	0,44			0,54
02.08.16	24,00	-	85,95	78,54	7,41	74,78	74,55	0,23	7,00	5,00	0,09	6,56	-	-	6,72	-	6,72	-	74,54	-	0,49			0,58
03.08.16	24,00	-	85,24	79,14	6,10	74,62	74,39	0,23	7,00	5,00	0,08	5,34	-	-	5,46	-	5,46	-	74,40	-	0,40			0,48
04.08.16	24,00	-	85,33	78,61	6,72	74,80	74,57	0,23	7,00	5,00	0,07	6,11	-	-	6,26	-	6,26	-	74,59	-	0,45			0,52
05.08.16	24,00	-	88,14	81,48	6,66	75,01	74,79	0,22	7,00	5,00	0,06	6,17	-	-	6,33	-	6,33	-	74,85	-	0,46			0,52
06.08.16	24,00	-	87,65	81,24	6,41	75,04	74,82	0,22	7,00	5,00	0,08	5,74	-	-	5,90	-	5,90	-	74,79	-	0,43			0,50
07.08.16	24,00	-	85,33	79,43	5,90	75,00	74,77	0,23	7,00	5,00	0,07	5,27	-	-	5,40	-	5,40	-	74,71	-	0,40			0,46
08.08.16	24,00	-	85,23	78,66	6,57	75,01	74,77	0,24	7,00	5,00	0,07	5,90	-	-	6,05	-	6,05	-	74,90	-	0,44			0,52
09.08.16	24,00	-	84,91	78,08	6,83	72,89	72,71	0,18	7,00	5,00	0,07	6,17	-	-	6,32	-	6,32	-	72,30	-	0,45			0,52
10.08.16	24,00	-	84,31	77,38	6,93	74,19	73,95	0,24	7,00	5,00	0,07	6,34	-	-	6,51	-	6,51	-	74,20	-	0,47			0,54
11.08.16	24,00	-	84,14	77,85	6,29	74,90	74,67	0,23	7,00	5,00	0,07	5,75	-	-	5,91	-	5,91	-	74,66	-	0,43			0,49
12.08.16	24,00	-	91,08	83,88	7,20	71,98	71,81	0,17	7,00	5,00	0,06	6,67	-	-	6,83	-	6,83	-	71,52	-	0,48			0,54
13.08.16	24,00	-	103,46	95,94	7,52	69,22	69,06	0,16	7,00	5,00	0,09	6,58	-	-	6,73	-	6,73	-	69,16	-	0,45			0,54
14.08.16	24,00	-	103,19	95,41	7,78	69,10	68,95	0,15	7,00	5,00	0,08	6,85	-	-	6,99	-	6,99	-	68,75	-	0,47			0,56
15.08.16	24,00	-	103,51	95,60	7,91	70,01	69,85	0,16	7,00	5,00	0,09	6,87	-	-	7,02	-	7,02	-	69,80	-	0,48			0,57
16.08.16	24,00	-	103,04	93,75	9,29	68,61	68,44	0,17	7,00	5,00	0,09	8,21	-	-	8,39	-	8,39	-	68,64	-	0,56			0,66
17.08.16	24,00	-	102,39	94,45	7,94	69,25	69,08	0,17	7,00	5,00	0,10	6,80	-	-	6,95	-	6,95	-	69,14	-	0,47			0,57
18.08.16	24,00	-	103,69	94,83	8,86	68,93	68,77	0,16	7,00	5,00	0,10	7,65	-	-	7,83	-	7,83	-	68,88	-	0,53			0,63
19.08.16	24,00	-	103,17	95,60	7,57	68,53	68,37	0,16	7,00	5,00	0,10	6,38	-	-	6,52	-	6,52	-	68,41	-	0,43			0,54
20.08.16	24,00	-	103,82	96,12	7,70	68,59	68,43	0,16	7,00	5,00	0,10	6,48	-	-	6,65	-	6,65	-	68,42	-	0,45			0,55
21.08.16	24,00	-	103,50	95,26	8,24	68,70	68,55	0,15	7,00	5,00	0,09	7,21	-	-	7,36	-	7,36	-	68,36	-	0,50			0,58
22.08.16	24,00	-	104,44	95,95	8,49	68,87	68,71	0,16	7,00	5,00	0,09	7,43	-	-	7,58	-	7,58	-	68,76	-	0,51			0,61
23.08.16	24,00	-	104,17	96,69	7,48	68,87	68,71	0,16	7,00	5,00	0,08	6,65	-	-	6,81	-	6,81	-	68,69	-	0,46			0,53
Среднее	24,00	-	92,25	85,06	7,18	72,56	72,35	0,20	7,00	5,00	0,08	6,31	-	-	6,47	-	6,47	-	72,36	-	0,46	-	-	0,54
Итого	744,00		2859,63	2636,98	222,65						2,62	195,72	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00			14,12	0,00	0,00	16,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	18093,80	14946,48	1575,95	-	1615,55	-	474,40	-	
	24.08.16 05:00	20977,57	17606,63	1772,44	-	1816,90	-	491,21	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °С = -3,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **200,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» АВГ 2016 г.