Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	203,89	192,46	11,43	74,01	73,93	0,08	7,00	5,00	0,36	6,85	-	-	7,01	-	7,01	-	74,12	-	0,51			0,87
25.07.16	24,00	-	202,22	192,09	10,13	74,33	74,26	0,07	7,00	5,00	0,34	5,89	-	-	6,01	-	6,01	-	74,38	-	0,44			0,78
26.07.16	24,00	-	199,20	190,06	9,14	74,15	74,07	0,08	7,00	5,00	0,30	5,34	-	-	5,51	-	5,51	-	74,13	-	0,40			0,70
27.07.16	24,00	-	197,06	187,44	9,62	74,28	74,21	0,07	7,00	5,00	0,32	5,60	-	-	5,75	-	5,75	-	74,35	-	0,42			0,74
28.07.16	24,00	-	202,66	192,10	10,56	74,44	74,36	0,08	7,00	5,00	0,34	6,34	-	-	6,50	-	6,50	-	74,48	-	0,47			0,81
29.07.16	24,00	-	210,01	199,49	10,52	75,04	74,97	0,07	7,00	5,00	0,34	6,20	-	-	6,38	-	6,38	-	75,11	-	0,47			0,81
30.07.16	24,00	-	215,88	205,75	10,13	75,26	75,19	0,07	7,00	5,00	0,35	5,78	-	-	5,93	-	5,93	-	75,35	-	0,43			0,78
31.07.16	24,00	-	216,26	205,87	10,39	75,07	74,99	0,08	7,00	5,00	0,37	5,84	-	-	6,01	-	6,01	-	75,05	-	0,44			0,80
01.08.16	24,00	-	210,00	199,15	10,85	75,60	75,52	0,08	7,00	5,00	0,36	6,46	-	-	6,63	-	6,63	-	75,68	-	0,49			0,85
02.08.16	24,00	-	204,85	194,63	10,22	74,76	74,68	0,08	7,00	5,00	0,34	5,98	-	-	6,15	-	6,15	-	74,72	-	0,45			0,79
03.08.16	24,00	-	204,77	194,25	10,52	74,60	74,52	0,08	7,00	5,00	0,34	6,24	-	-	6,43	-	6,43	-	74,70	-	0,47			0,81
04.08.16	24,00	-	204,96	194,88	10,08	74,78	74,70	0,08	7,00	5,00	0,31	6,32	-	-	6,48	-	6,48	-	74,81	-	0,47			0,78
05.08.16	24,00	-	210,54	200,65	9,89	75,00	74,92	0,08	7,00	5,00	0,36	5,40	-	-	5,54	-	5,54	-	75,04	-	0,41			0,77
06.08.16	24,00	-	208,95	199,58	9,37	75,02	74,95	0,07	7,00	5,00	0,34	5,14	-	-	5,28	-	5,28	-	75,02	-	0,38			0,73
07.08.16	24,00	-	204,43	194,40	10,03	74,98	74,90	0,08	7,00	5,00	0,33	5,94	-	-	6,09	-	6,09	-	75,05	-	0,45			0,78
08.08.16	24,00	-	203,43	192,77	10,66	74,97	74,89	0,08	7,00	5,00	0,34	6,50	-	-	6,67	-	6,67	-	75,16	-	0,49			0,83
09.08.16	24,00	-	224,63	213,60	11,03	72,62	72,58	0,04	7,00	5,00	0,35	6,50	-	-	6,67	-	6,67	-	72,05	-	0,47			0,82
10.08.16	24,00	-	244,90	232,93	11,97	74,23	74,17	0,06	7,00	5,00	0,43	6,55	-	-	6,71	-	6,71	-	74,55	-	0,49			0,92
11.08.16	24,00	-	244,17	232,60	11,57	74,93	74,88	0,05	7,00	5,00	0,42	6,24	-	-	6,40	-	6,40	-	74,95	-	0,47			0,89
12.08.16	24,00	-	261,22	249,19	12,03	72,04	72,03	0,01	7,00	5,00	0,39	6,88	-	-	7,04	-	7,04	-	71,47	-	0,49			0,88
13.08.16	24,00	-	290,21	277,74	12,47	69,25	69,23	0,02	7,00	5,00	0,38	7,19	-	-	7,35	-	7,35	-	69,39	-	0,50			0,88
14.08.16	24,00	-	285,97	273,61	12,36	69,14	69,13	0,01	7,00	5,00	0,42	6,54	-	-	6,69	-	6,69	-	69,08	-	0,45			0,87
15.08.16	24,00	-	285,14	272,74	12,40	70,05	70,02	0,03	7,00	5,00	0,41	6,79	-	-	6,95	-	6,95	-	70,45	-	0,48			0,89
16.08.16	24,00	-	280,46	267,12	13,34	68,64	68,61	0,03	7,00	5,00	0,44	7,14	-	-	7,31	-	7,31	-	68,93	-	0,49			0,94
17.08.16	24,00	-	279,14	266,71	12,43	69,28	69,26	0,02	7,00	5,00	0,38	7,22	-	-	7,39	-	7,39	-	69,32	-	0,50			0,88
18.08.16	24,00	-	280,74	268,54	12,20	68,97	68,95	0,02	7,00	5,00	0,35	7,37	-	-	7,53	-	7,53	-	69,03	-	0,51			0,86
19.08.16	24,00	-	278,75	267,32	11,43	68,58	68,56	0,02	7,00	5,00	0,33	6,83	-	-	6,98	-	6,98	-	68,65	-	0,47			0,80
20.08.16	24,00	-	279,71	268,19	11,52	68,63	68,61	0,02	7,00	5,00	0,32	7,05	-	-	7,20	-	7,20	-	68,77	-	0,48			0,81
21.08.16	24,00	-	276,28	265,19	11,09	68,75	68,73	0,02	7,00	5,00	0,32	6,63	-	-	6,78	-	6,78	-	68,60	-	0,46			0,78
22.08.16	24,00	-	278,65	266,36	12,29	68,92	68,91	0,01	7,00	5,00	0,36	7,31	-	-	7,48	-	7,48	-	68,97	-	0,50			0,86
23.08.16	24,00	-	281,48	268,69	12,79	68,91	68,89	0,02	7,00	5,00	0,41	7,12	-	-	7,28	-	7,28	-	69,02	-	0,49			0,90
Среднее	24,00	-	237,76	226,65	11,11	72,56	72,50	0,05	7,00	5,00	0,36	6,43	-	-	6,58	-	6,58	-	72,59	-	0,46	-	-	0,82
Итого	744,00		7370,56	7026,10	344,46						11,15	199,18	0,00	0,00	204,13	0,00	204,13	0,00			14,41	0,00	0,00	25,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	40703,38	37254,89	3691,21	-	3768,87	-	663,83	-	-
	24.08.16 05:00	48095,44	44302,22	3890,46	-	3973,07	-	669,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -3,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ КУУТЭ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.