Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	65,31	60,88	4,43	74,28	73,95	0,33	7,00	5,00	0,00	4,99	-	-	5,10	-	5,10	-	73,98	-	0,37			0,37
25.07.16	24,00	-	64,34	60,82	3,52	74,62	74,30	0,32	7,00	5,00	0,00	4,02	-	-	4,12	-	4,12	-	74,11	-	0,30			0,30
26.07.16	24,00	-	63,22	59,87	3,35	74,44	74,12	0,32	7,00	5,00	0,00	3,70	-	-	3,76	-	3,76	-	73,89	-	0,28			0,28
27.07.16	24,00	-	62,66	59,10	3,56	74,58	74,25	0,33	7,00	5,00	0,02	3,68	-	-	3,76	-	3,76	-	74,13	-	0,27			0,29
28.07.16	24,00	-	64,45	60,75	3,70	74,72	74,39	0,33	7,00	5,00	0,02	3,79	-	-	3,88	-	3,88	-	74,21	-	0,28			0,30
29.07.16	24,00	-	66,72	63,06	3,66	75,31	75,00	0,31	7,00	5,00	0,02	3,68	-	-	3,75	-	3,75	-	74,84	-	0,28			0,30
30.07.16	24,00	-	67,97	65,18	2,79	75,51	75,21	0,30	7,00	5,00	0,02	2,91	-	-	2,94	-	2,94	-	74,88	-	0,22			0,23
31.07.16	24,00	-	69,17	65,02	4,15	75,32	75,02	0,30	7,00	5,00	0,01	4,28	-	-	4,38	-	4,38	-	74,86	-	0,32			0,33
01.08.16	24,00	-	66,22	62,97	3,25	75,88	75,56	0,32	7,00	5,00	0,00	3,57	-	-	3,64	-	3,64	-	75,36	-	0,27			0,27
02.08.16	24,00	-	64,74	61,51	3,23	75,03	74,71	0,32	7,00	5,00	0,00	3,69	-	-	3,76	-	3,76	-	74,47	-	0,27			0,27
03.08.16	24,00	-	65,52	61,46	4,06	74,89	74,56	0,33	7,00	5,00	0,00	4,37	-	-	4,45	-	4,45	-	74,54	-	0,33			0,33
04.08.16	24,00	-	66,10	61,39	4,71	75,06	74,74	0,32	7,00	5,00	0,02	4,77	-	-	4,86	-	4,86	-	74,63	-	0,36			0,37
05.08.16	24,00	-	67,80	63,58	4,22	75,26	74,95	0,31	7,00	5,00	0,03	4,14	-	-	4,22	-	4,22	-	74,77	-	0,31			0,34
06.08.16	24,00	-	67,73	63,21	4,52	75,30	74,99	0,31	7,00	5,00	0,04	4,35	-	-	4,43	-	4,43	-	74,80	-	0,32			0,36
07.08.16	24,00	-	66,46	61,90	4,56	75,26	74,94	0,32	7,00	5,00	0,03	4,50	-	-	4,60	-	4,60	-	74,79	-	0,34			0,37
08.08.16	24,00	-	65,82	61,58	4,24	75,27	74,94	0,33	7,00	5,00	0,03	4,11	-	-	4,22	-	4,22	-	74,96	-	0,31			0,34
09.08.16	24,00	-	65,25	61,01	4,24	73,12	72,87	0,25	7,00	5,00	0,02	4,21	-	-	4,29	-	4,29	-	71,74	-	0,30			0,32
10.08.16	24,00	-	64,42	60,53	3,89	74,47	74,12	0,35	7,00	5,00	0,00	4,14	-	-	4,23	-	4,23	-	74,24	-	0,31			0,31
11.08.16	24,00	-	64,85	60,59	4,26	75,16	74,83	0,33	7,00	5,00	0,03	4,23	-	-	4,34	-	4,34	-	74,64	-	0,31			0,34
12.08.16	24,00	-	69,67	65,27	4,40	72,20	71,96	0,24	7,00	5,00	0,02	4,43	-	-	4,54	-	4,54	-	71,39	-	0,32			0,34
13.08.16	24,00	-	79,62	74,94	4,68	69,45	69,21	0,24	7,00	5,00	0,02	4,73	-	-	4,83	-	4,83	-	69,19	-	0,33			0,35
14.08.16	24,00	-	80,49	74,52	5,97	69,32	69,10	0,22	7,00	5,00	0,05	5,52	-	-	5,65	-	5,65	-	68,90	-	0,38			0,43
15.08.16	24,00	-	80,01	74,94	5,07	70,25	70,00	0,25	7,00	5,00	0,04	4,76	-	-	4,89	-	4,89	-	70,08	-	0,33			0,38
16.08.16	24,00	-	79,04	74,08	4,96	68,83	68,59	0,24	7,00	5,00	0,04	4,82	-	-	4,90	-	4,90	-	68,53	-	0,33			0,36
17.08.16	24,00	-	79,55	74,23	5,32	69,47	69,24	0,23	7,00	5,00	0,04	5,15	-	-	5,22	-	5,22	-	69,06	-	0,35			0,39
18.08.16	24,00	-	80,70	74,80	5,90	69,15	68,92	0,23	7,00	5,00	0,05	5,62	-	-	5,73	-	5,73	-	68,83	-	0,38			0,43
19.08.16	24,00	-	80,38	74,90	5,48	68,75	68,53	0,22	7,00	5,00	0,04	5,22	-	-	5,33	-	5,33	-	68,42	-	0,36			0,40
20.08.16	24,00	-	80,37	75,53	4,84	68,81	68,59	0,22	7,00	5,00	0,04	4,56	-	-	4,65	-	4,65	-	68,44	-	0,31			0,35
21.08.16	24,00	-	80,55	75,02	5,53	68,91	68,70	0,21	7,00	5,00	0,05	5,22	-	-	5,32	-	5,32	-	68,30	-	0,35			0,40
22.08.16	24,00	-	81,36	75,57	5,79	69,09	68,87	0,22	7,00	5,00	0,05	5,41	-	-	5,53	-	5,53	-	68,72	-	0,37			0,42
23.08.16	24,00	-	80,55	75,96	4,59	69,09	68,87	0,22	7,00	5,00	0,05	4,26	-	-	4,33	-	4,33	-	68,67	-	0,29			0,34
Среднее	24,00	-	71,00	66,59	4,42	72,80	72,52	0,28	7,00	5,00	0,03	4,41	-	-	4,50	-	4,50	-	72,33	-	0,32	-	-	0,34
Итого	744,00		2201,04	2064,17	136,87						0,78	136,83	0,00	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00			9,83	0,00	0,00	10,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	13027,91	11583,19	1468,66	-	1496,14	-	315,02	-	-
	24.08.16 05:00	15247,53	13665,30	1606,13	-	1636,45	-	325,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °С = -2,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
должность, ф.и.о. работника

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.