Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	86,19	81,27	4,92	74,40	74,21	0,19	7,00	5,00	-0,05	5,87	-	-	6,01	-	6,01	-	74,04	-	0,43			0,39
25.07.16	24,00	-	85,57	81,03	4,54	74,74	74,56	0,18	7,00	5,00	-0,02	5,15	-	-	5,29	-	5,29	-	74,24	-	0,38			0,36
26.07.16	24,00	-	84,69	79,92	4,77	74,57	74,39	0,18	7,00	5,00	-0,03	5,43	-	-	5,57	-	5,57	-	74,05	-	0,40			0,37
27.07.16	24,00	-	83,68	79,65	4,03	74,71	74,52	0,19	7,00	5,00	-0,06	5,13	-	-	5,30	-	5,30	-	74,26	-	0,38			0,32
28.07.16	24,00	-	85,84	81,91	3,93	74,85	74,67	0,18	7,00	5,00	-0,04	4,76	-	-	4,89	-	4,89	-	74,37	-	0,35			0,31
29.07.16	24,00	-	88,88	85,00	3,88	75,44	75,27	0,17	7,00	5,00	-0,04	4,68	-	-	4,78	-	4,78	-	74,87	-	0,35			0,31
30.07.16	24,00	-	92,58	87,24	5,34	75,65	75,48	0,17	7,00	5,00	-0,03	5,95	-	-	6,08	-	6,08	-	75,26	-	0,45			0,42
31.07.16	24,00	-	91,65	87,18	4,47	75,45	75,28	0,17	7,00	5,00	-0,02	5,09	-	-	5,22	-	5,22	-	74,88	-	0,38			0,36
01.08.16	24,00	-	88,61	84,14	4,47	76,01	75,83	0,18	7,00	5,00	-0,01	4,94	-	-	5,08	-	5,08	-	75,39	-	0,37			0,36
02.08.16	24,00	-	86,84	82,29	4,55	75,16	74,98	0,18	7,00	5,00	-0,02	5,12	-	-	5,25	-	5,25	-	74,57	-	0,38			0,36
03.08.16	24,00	-	87,24	82,41	4,83	75,01	74,83	0,18	7,00	5,00	-0,02	5,37	-	-	5,51	-	5,51	-	74,59	-	0,40			0,38
04.08.16	24,00	-	86,93	82,03	4,90	75,18	75,00	0,18	7,00	5,00	0,01	5,09	-	-	5,25	-	5,25	-	74,70	-	0,38			0,38
05.08.16	24,00	-	89,23	85,46	3,77	75,39	75,22	0,17	7,00	5,00	-0,04	4,56	-	-	4,68	-	4,68	-	74,85	-	0,34			0,30
06.08.16	24,00	-	88,89	84,95	3,94	75,42	75,25	0,17	7,00	5,00	-0,02	4,49	-	-	4,61	-	4,61	-	74,80	-	0,33			0,32
07.08.16	24,00	-	87,79	82,83	4,96	75,38	75,21	0,17	7,00	5,00	-0,01	5,36	-	-	5,49	-	5,49	-	74,89	-	0,40			0,39
08.08.16	24,00	-	86,90	82,48	4,42	75,40	75,22	0,18	7,00	5,00	0,00	4,75	-	-	4,88	-	4,88	-	74,91	-	0,35			0,35
09.08.16	24,00	-	86,10	81,90	4,20	73,24	73,09	0,15	7,00	5,00	-0,01	4,63	-	-	4,74	-	4,74	-	72,19	-	0,34			0,32
10.08.16	24,00	-	85,68	81,39	4,29	74,59	74,40	0,19	7,00	5,00	-0,03	4,97	-	-	5,11	-	5,11	-	74,21	-	0,37			0,34
11.08.16	24,00	-	85,81	81,65	4,16	75,28	75,10	0,18	7,00	5,00	-0,02	4,70	-	-	4,83	-	4,83	-	74,74	-	0,35			0,33
12.08.16	24,00	-	92,38	87,98	4,40	72,31	72,17	0,14	7,00	5,00	-0,04	5,23	-	-	5,34	-	5,34	-	71,74	-	0,38			0,33
13.08.16	24,00	-	104,40	100,04	4,36	69,54	69,41	0,13	7,00	5,00	-0,04	5,18	-	-	5,31	-	5,31	-	69,15	-	0,36			0,32
14.08.16	24,00	-	104,60	99,28	5,32	69,40	69,30	0,10	7,00	5,00	-0,03	6,03	-	-	6,18	-	6,18	-	68,85	-	0,42			0,38
15.08.16	24,00	-	104,24	99,72	4,52	70,33	70,20	0,13	7,00	5,00	-0,04	5,26	-	-	5,40	-	5,40	-	69,94	-	0,37			0,34
16.08.16	24,00	-	103,11	98,53	4,58	68,91	68,80	0,11	7,00	5,00	-0,04	5,33	-	-	5,47	-	5,47	-	68,38	-	0,37			0,33
17.08.16	24,00	-	103,52	98,92	4,60	69,56	69,44	0,12	7,00	5,00	-0,05	5,50	-	-	5,61	-	5,61	-	69,14	-	0,38			0,34
18.08.16	24,00	-	104,80	99,62	5,18	69,25	69,13	0,12	7,00	5,00	-0,03	5,92	-	-	6,06	-	6,06	-	68,83	-	0,41			0,38
19.08.16	24,00	-	105,37	99,81	5,56	68,84	68,73	0,11	7,00	5,00	-0,02	6,09	-	-	6,23	-	6,23	-	68,46	-	0,42			0,40
20.08.16	24,00	-	105,54	100,51	5,03	68,90	68,80	0,10	7,00	5,00	-0,02	5,58	-	-	5,71	-	5,71	-	68,44	-	0,38			0,36
21.08.16	24,00	-	104,67	99,79	4,88	69,01	68,90	0,11	7,00	5,00	-0,01	5,33	-	-	5,43	-	5,43	-	68,34	-	0,37			0,35
22.08.16	24,00	-	105,99	100,59	5,40	69,18	69,07	0,11	7,00	5,00	-0,01	5,88	-	-	5,99	-	5,99	-	68,71	-	0,40			0,39
23.08.16	24,00		105,40	100,30	5,10	69,03	68,92	0,11	7,00	5,00	-0,02	5,60	-	-	5,71	-	5,71	-	68,50	-	0,38	-	-	0,37
Среднее	24,00	-	93,65	89,03	4,62	72,91	72,75	0,15	7,00	5,00	-0,03	5,26	-	-	5,39	-	5,39	-	72,40	-	0,38	-	-	0,35
Итого	744,00		2903,12	2759,82	143,30						-0,80	162,97	0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00			11,77	0,00	0,00	10,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -3,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«___» _____ г.