Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9336.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	85,82	79,64	6,18	74,21	73,94	0,27	7,00	5,00	0,00	6,43	-	-	6,57	-	6,57	-	74,17	-	0,48			0,48
25.07.16	24,00	-	85,13	79,43	5,70	74,54	74,28	0,26	7,00	5,00	0,00	6,00	-	-	6,16	-	6,16	-	74,40	-	0,45			0,45
26.07.16	24,00	-	84,71	78,39	6,32	74,37	74,11	0,26	7,00	5,00	0,00	6,37	-	-	6,55	-	6,55	-	74,22	-	0,47			0,47
27.07.16	24,00	-	84,75	77,84	6,91	74,51	74,25	0,26	7,00	5,00	0,00	7,12	-	-	7,30	-	7,30	-	74,44	-	0,53			0,53
28.07.16	24,00	-	85,69	80,05	5,64	74,64	74,39	0,25	7,00	5,00	0,00	5,89	-	-	6,06	-	6,06	-	74,51	-	0,44			0,44
29.07.16	24,00	-	89,11	83,05	6,06	75,24	74,99	0,25	7,00	5,00	0,00	6,33	-	-	6,47	-	6,47	-	75,14	-	0,47			0,47
30.07.16	24,00	-	91,33	85,58	5,75	75,44	75,21	0,23	7,00	5,00	0,00	6,13	-	-	6,31	-	6,31	-	75,32	-	0,46			0,46
31.07.16	24,00	-	91,29	85,54	5,75	75,24	75,01	0,23	7,00	5,00	0,00	6,15	-	-	6,31	-	6,31	-	75,07	-	0,46			0,46
01.08.16	24,00	-	88,15	82,63	5,52	75,80	75,55	0,25	7,00	5,00	0,00	6,02	-	-	6,17	-	6,17	-	75,64	-	0,46			0,46
02.08.16	24,00	-	87,14	80,85	6,29	74,95	74,70	0,25	7,00	5,00	0,00	6,73	-	-	6,89	-	6,89	-	74,78	-	0,50			0,50
03.08.16	24,00	-	86,71	80,89	5,82	74,80	74,55	0,25	7,00	5,00	0,00	6,19	-	-	6,35	-	6,35	-	74,71	-	0,46			0,46
04.08.16	24,00	-	88,48	80,98	7,50	74,97	74,72	0,25	7,00	5,00	0,00	7,79	-	-	8,00	-	8,00	-	74,89	-	0,58			0,58
05.08.16	24,00	-	90,40	84,07	6,33	75,19	74,94	0,25	7,00	5,00	0,00	6,70	-	-	6,86	-	6,86	-	75,09	-	0,50			0,50
06.08.16	24,00	-	89,16	83,46	5,70	75,22	74,97	0,25	7,00	5,00	0,00	6,06	-	-	6,22	-	6,22	-	75,09	-	0,46			0,46
07.08.16	24,00	-	87,48	81,49	5,99	75,18	74,92	0,26	7,00	5,00	0,00	6,31	-	-	6,47	-	6,47	-	75,07	-	0,48			0,48
08.08.16	24,00	-	86,99	81,04	5,95	75,19	74,93	0,26	7,00	5,00	0,00	6,23	-	-	6,41	-	6,41	-	75,14	-	0,47			0,47
09.08.16	24,00	-	86,51	80,63	5,88	73,03	72,82	0,21	7,00	5,00	0,00	6,28	-	-	6,45	-	6,45	-	72,55	-	0,46			0,46
10.08.16	24,00	-	86,79	80,30	6,49	74,39	74,12	0,27	7,00	5,00	0,00	6,88	-	-	7,05	-	7,05	-	74,51	-	0,52			0,52
11.08.16	24,00	-	86,35	80,50	5,85	75,08	74,82	0,26	7,00	5,00	0,00	6,21	-	-	6,36	-	6,36	-	74,91	-	0,47			0,47
12.08.16	24,00	-	92,83	86,58	6,25	72,11	71,91	0,20	7,00	5,00	0,00	6,65	-	-	6,82	-	6,82	-	71,84	-	0,48			0,48
13.08.16	24,00	-	105,66	98,52	7,14	69,38	69,19	0,19	7,00	5,00	0,00	7,67	-	-	7,85	-	7,85	-	69,49	-	0,53			0,53
14.08.16	24,00	-	106,81	97,94	8,87	69,23	69,07	0,16	7,00	5,00	0,00	9,42	-	-	9,64	-	9,64	-	69,07	-	0,65			0,65
15.08.16	24,00	-	105,38	98,29	7,09	70,16	69,98	0,18	7,00	5,00	0,00	7,61	-	-	7,78	-	7,78	-	70,21	-	0,54			0,54
16.08.16	24,00	-	103,84	97,01	6,83	68,73	68,55	0,18	7,00	5,00	0,00	7,30	-	-	7,45	-	7,45	-	68,71	-	0,50			0,50
17.08.16	24,00	-	104,41	97,17	7,24	69,38	69,20	0,18	7,00	5,00	0,00	7,77	-	-	7,92	-	7,92	-	69,34	-	0,54			0,54
18.08.16	24,00	-	105,58	97,85	7,73	69,08	68,91	0,17	7,00	5,00	0,00	8,22	-	-	8,42	-	8,42	-	69,05	-	0,57			0,57
19.08.16	24,00	-	104,37	97,94	6,43	68,67	68,50	0,17	7,00	5,00	0,00	6,85	-	-	6,99	-	6,99	-	68,53	-	0,47			0,47
20.08.16	24,00	-	105,81	98,62	7,19	68,72	68,55	0,17	7,00	5,00	0,00	7,64	-	-	7,81	-	7,81	-	68,68	-	0,53			0,53
21.08.16	24,00	-	106,31	98,03	8,28	68,82	68,67	0,15	7,00	5,00	0,00	8,74	-	-	8,91	-	8,91	-	68,59	-	0,60			0,60
22.08.16	24,00	-	105,91	98,81	7,10	69,00	68,83	0,17	7,00	5,00	0,00	7,62	-	-	7,78	-	7,78	-	68,89	-	0,53			0,53
23.08.16	24,00	-	107,46	99,09	8,37	69,00	68,83	0,17	7,00	5,00	0,00	8,81	-	-	9,00	-	9,00	-	68,98	-	0,61			0,61
Среднее	24,00	-	94,08	87,49	6,59	72,72	72,50	0,22	7,00	5,00	-	6,97	-	-	7,14	-	7,14	-	72,61	-	0,50	-	-	0,50
Итого	744,00		2916,36	2712,21	204,15						0,00	216,12	0,00	0,00	221,33	0,00	221,33	0,00			15,62	0,00	0,00	15,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	15696,86	14108,09	3015,78	-	3107,60	-	351,20	-	-
	24.08.16 05:00	18637,59	16843,66	3232,98	-	3330,04	-	366,78	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -3,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.