Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ~~Обуховский з-д~~ ПРОЛЕТИ 3Д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-										3,64	0,00	3,64	3,71	0,00	3,71	-	19,16	19,23				0,07
25.07.16	24,00	-										3,60	0,00	3,60	3,67	0,00	3,67	-	19,61	19,58				0,07
26.07.16	24,00	-										4,20	0,00	4,20	4,29	0,00	4,29	-	19,86	19,88				0,08
27.07.16	24,00	-										14,63	0,00	14,63	14,93	0,00	14,93	-	53,85	20,13				0,79
28.07.16	24,00	-										23,67	0,00	23,67	24,15	0,00	24,15	-	58,62	21,32				1,39
29.07.16	24,00	-										19,23	0,00	19,23	19,62	0,00	19,62	-	67,69	22,08				1,30
30.07.16	24,00	-										24,53	0,00	24,53	25,03	0,00	25,03	-	59,24	21,99				1,46
31.07.16	24,00	-										28,19	0,00	28,19	28,77	0,00	28,77	-	62,19	21,73				1,75
01.08.16	24,00	-										23,48	0,00	23,48	23,96	0,00	23,96	-	73,95	21,82				1,74
02.08.16	24,00	-										21,03	0,00	21,03	21,46	0,00	21,46	-	75,69	21,49				1,59
03.08.16	24,00	-										22,31	0,00	22,31	22,77	0,00	22,77	-	77,85	21,55				1,74
04.08.16	24,00	-										24,32	0,00	24,32	24,82	0,00	24,82	-	75,26	21,67				1,83
05.08.16	24,00	-										23,15	0,00	23,15	23,62	0,00	23,62	-	73,92	21,81				1,71
06.08.16	24,00	-										26,07	0,00	26,07	26,60	0,00	26,60	-	74,43	22,31				1,94
07.08.16	24,00	-										25,72	0,00	25,72	26,24	0,00	26,24	-	73,00	22,12				1,88
08.08.16	24,00	-										24,23	0,00	24,23	24,72	0,00	24,72	-	74,01	22,10				1,79
09.08.16	24,00	-										23,11	0,00	23,11	23,58	0,00	23,58	-	73,99	21,99				1,71
10.08.16	24,00	-										24,59	0,00	24,59	25,09	0,00	25,09	-	61,44	21,79				1,51
11.08.16	24,00	-										26,00	0,00	26,00	26,53	0,00	26,53	-	60,92	21,01				1,58
12.08.16	24,00	-										22,62	0,00	22,62	23,08	0,00	23,08	-	74,49	20,11				1,68
13.08.16	24,00	-										23,43	0,00	23,43	23,91	0,00	23,91	-	74,95	19,77				1,76
14.08.16	24,00	-										26,21	0,00	26,21	26,74	0,00	26,74	-	74,74	20,27				1,96
15.08.16	24,00	-										23,67	0,00	23,67	24,15	0,00	24,15	-	73,17	20,52				1,73
16.08.16	24,00	-										25,02	0,00	25,02	25,53	0,00	25,53	-	70,49	20,10				1,77
17.08.16	24,00	-										24,72	0,00	24,72	25,22	0,00	25,22	-	74,00	19,73				1,83
18.08.16	24,00	-										24,57	0,00	24,57	25,07	0,00	25,07	-	74,18	20,13				1,83
19.08.16	24,00	-										23,64	0,00	23,64	24,12	0,00	24,12	-	74,62	20,54				1,77
20.08.16	24,00	-										23,03	0,00	23,03	23,50	0,00	23,50	-	74,36	20,96				1,72
21.08.16	24,00	-										28,70	0,00	28,70	29,29	0,00	29,29	-	74,48	21,08				2,14
22.08.16	24,00	-										24,38	0,00	24,38	24,88	0,00	24,88	-	74,44	21,61				1,82
23.08.16	24,00	-										22,77	0,00	22,77	23,23	0,00	23,23	-	74,21	21,87				1,69
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,89	-	21,89	22,33	-	22,33	-	65,90	21,04	-	-	-	1,54
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	678,46	0,00	678,46	692,31	0,00	692,31	0,00			0,00	0,00	0,00	47,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	67978,52	0,00	0,00	-	0,00	-	4901,84	-	-
	24.08.16 05:00	68658,25	0,00	0,00	-	0,00	-	4949,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -12,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **692,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.