Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.16 | 24,00 | - | 141,72 | 132,05 | 9,67 | 68,98 | 63,85 | 5,13 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 82,88 | 73,16 | 9,72 | 84,69 | 74,41 | 10,28 | - | 69,08 | 60,12 | 0,62 | - | - | 1,35 |
| 25.07.16 | 24,00 | - | 141,72 | 132,05 | 9,67 | 68,98 | 63,85 | 5,13 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 82,88 | 73,16 | 9,72 | 84,69 | 74,41 | 10,28 | - | 69,08 | 60,12 | 0,62 | - | - | 1,35 |
| 26.07.16 | 24,00 | - | 141,72 | 132,05 | 9,67 | 68,98 | 63,85 | 5,13 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 82,88 | 73,16 | 9,72 | 84,69 | 74,41 | 10,28 | - | 69,08 | 60,12 | 0,62 | - | - | 1,35 |
| 27.07.16 | 24,00 | - | 65,30 | 63,92 | 1,38 | 66,12 | 62,36 | 3,76 | 7,00 | 5,00 | 0,25 | 40,56 | 35,14 | 5,42 | 41,38 | 35,74 | 5,64 | - | 65,68 | 59,42 | 0,10 | | | 0,35 |
| 28.07.16 | 24,00 | - | 153,66 | 142,99 | 10,67 | 69,46 | 64,91 | 4,55 | 7,00 | 5,00 | 0,71 | 88,80 | 79,06 | 9,74 | 90,76 | 80,49 | 10,27 | - | 69,53 | 61,56 | 0,68 | | | 1,40 |
| 29.07.16 | 24,00 | - | 97,01 | 95,58 | 1,43 | 68,71 | 64,10 | 4,61 | 7,00 | 5,00 | 0,45 | 57,62 | 52,81 | 4,81 | 58,87 | 53,73 | 5,14 | - | 68,55 | 60,83 | 0,10 | | | 0,55 |
| 30.07.16 | 24,00 | - | 105,32 | 100,83 | 4,49 | 68,10 | 63,79 | 4,31 | 7,00 | 5,00 | 0,47 | 62,33 | 55,67 | 6,66 | 63,67 | 56,65 | 7,02 | - | 67,92 | 60,60 | 0,30 | - | - | 0,77 |
| 31.07.16 | 24,00 | - | 105,32 | 100,83 | 4,49 | 68,10 | 63,79 | 4,31 | 7,00 | 5,00 | 0,47 | 62,33 | 55,67 | 6,66 | 63,67 | 56,65 | 7,02 | - | 67,92 | 60,60 | 0,30 | - | - | 0,77 |
| 01.08.16 | 24,00 | - | 105,32 | 100,83 | 4,49 | 68,10 | 63,79 | 4,31 | 7,00 | 5,00 | 0,47 | 62,33 | 55,67 | 6,66 | 63,67 | 56,65 | 7,02 | - | 67,92 | 60,60 | 0,30 | - | - | 0,77 |
| 02.08.16 | 24,00 | - | 144,34 | 134,68 | 9,66 | 68,80 | 63,76 | 5,04 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 84,39 | 74,62 | 9,77 | 86,21 | 75,89 | 10,32 | - | 68,91 | 60,11 | 0,62 | | | 1,35 |
| 03.08.16 | 24,00 | - | 142,15 | 132,73 | 9,42 | 69,31 | 64,15 | 5,16 | 7,00 | 5,00 | 0,74 | 83,14 | 73,60 | 9,54 | 84,97 | 74,85 | 10,12 | - | 69,41 | 60,41 | 0,60 | | | 1,34 |
| 04.08.16 | 24,00 | - | 138,66 | 128,73 | 9,93 | 68,82 | 63,63 | 5,19 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 81,12 | 71,26 | 9,86 | 82,88 | 72,49 | 10,39 | - | 68,91 | 59,85 | 0,63 | | | 1,36 |
| 05.08.16 | 24,00 | - | 137,10 | 127,52 | 9,58 | 69,83 | 64,54 | 5,29 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 80,11 | 70,65 | 9,46 | 81,90 | 71,86 | 10,04 | - | 69,92 | 60,68 | 0,62 | | | 1,35 |
| 06.08.16 | 24,00 | - | 134,47 | 123,90 | 10,57 | 69,20 | 63,97 | 5,23 | 7,00 | 5,00 | 0,71 | 78,55 | 68,68 | 9,87 | 80,27 | 69,87 | 10,40 | - | 69,31 | 60,18 | 0,68 | | | 1,39 |
| 07.08.16 | 24,00 | - | 132,49 | 120,78 | 11,71 | 69,53 | 64,08 | 5,45 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 78,03 | 67,00 | 11,03 | 79,75 | 68,15 | 11,60 | - | 69,62 | 60,11 | 0,75 | | | 1,48 |
| 08.08.16 | 24,00 | - | 129,82 | 119,20 | 10,62 | 69,81 | 64,16 | 5,65 | 7,00 | 5,00 | 0,74 | 76,13 | 66,18 | 9,95 | 77,81 | 67,32 | 10,49 | - | 69,90 | 60,09 | 0,68 | | | 1,42 |
| 09.08.16 | 24,00 | - | 127,31 | 117,25 | 10,06 | 68,68 | 63,22 | 5,46 | 7,00 | 5,00 | 0,70 | 74,49 | 65,18 | 9,31 | 76,13 | 66,25 | 9,88 | - | 68,77 | 59,26 | 0,64 | | | 1,34 |
| 10.08.16 | 24,00 | - | 152,63 | 142,50 | 10,13 | 69,85 | 64,88 | 4,97 | 7,00 | 5,00 | 0,77 | 88,82 | 79,18 | 9,64 | 90,82 | 80,56 | 10,26 | - | 69,96 | 61,28 | 0,66 | | | 1,42 |
| 11.08.16 | 24,00 | - | 142,10 | 131,38 | 10,72 | 69,43 | 64,13 | 5,30 | 7,00 | 5,00 | 0,76 | 83,06 | 73,11 | 9,95 | 84,91 | 74,34 | 10,57 | - | 69,53 | 60,30 | 0,69 | | | 1,45 |
| 12.08.16 | 24,00 | - | 137,28 | 125,92 | 11,36 | 69,52 | 63,93 | 5,59 | 7,00 | 5,00 | 0,78 | 80,83 | 70,23 | 10,60 | 82,62 | 71,39 | 11,23 | - | 69,62 | 59,93 | 0,73 | | | 1,50 |
| 13.08.16 | 24,00 | - | 133,75 | 123,60 | 10,15 | 70,06 | 64,27 | 5,79 | 7,00 | 5,00 | 0,78 | 78,39 | 68,97 | 9,42 | 80,11 | 70,17 | 9,94 | - | 70,17 | 60,12 | 0,65 | | | 1,43 |
| 14.08.16 | 24,00 | - | 131,54 | 120,38 | 11,16 | 69,78 | 64,08 | 5,70 | 7,00 | 5,00 | 0,76 | 77,72 | 67,19 | 10,53 | 79,42 | 68,33 | 11,09 | - | 69,88 | 59,99 | 0,71 | | | 1,47 |
| 15.08.16 | 24,00 | - | 133,17 | 120,87 | 12,30 | 70,83 | 64,97 | 5,86 | 7,00 | 5,00 | 0,79 | 79,17 | 67,40 | 11,77 | 80,99 | 68,59 | 12,40 | - | 70,93 | 60,79 | 0,80 | | | 1,59 |
| 16.08.16 | 24,00 | - | 129,45 | 118,61 | 10,84 | 69,35 | 63,59 | 5,76 | 7,00 | 5,00 | 0,75 | 76,49 | 66,22 | 10,27 | 78,16 | 67,33 | 10,83 | - | 69,46 | 59,46 | 0,69 | | | 1,44 |
| 17.08.16 | 24,00 | - | 126,98 | 115,11 | 11,87 | 70,17 | 64,22 | 5,95 | 7,00 | 5,00 | 0,76 | 75,44 | 64,23 | 11,21 | 77,12 | 65,32 | 11,80 | - | 70,26 | 59,96 | 0,76 | | | 1,52 |
| 18.08.16 | 24,00 | - | 127,07 | 116,52 | 10,55 | 69,99 | 64,18 | 5,81 | 7,00 | 5,00 | 0,75 | 74,93 | 65,08 | 9,85 | 76,62 | 66,19 | 10,43 | - | 70,09 | 59,99 | 0,68 | | | 1,42 |
| 19.08.16 | 24,00 | - | 126,90 | 115,07 | 11,83 | 69,54 | 63,87 | 5,67 | 7,00 | 5,00 | 0,72 | 75,57 | 64,22 | 11,35 | 77,26 | 65,29 | 11,97 | - | 69,64 | 59,80 | 0,76 | | | 1,48 |
| 20.08.16 | 24,00 | - | 126,95 | 117,96 | 8,99 | 69,68 | 64,09 | 5,59 | 7,00 | 5,00 | 0,72 | 74,61 | 65,97 | 8,64 | 76,30 | 67,10 | 9,20 | - | 69,78 | 60,08 | 0,57 | | | 1,29 |
| 21.08.16 | 24,00 | - | 128,09 | 116,33 | 11,76 | 69,71 | 64,07 | 5,64 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 76,18 | 65,06 | 11,12 | 77,87 | 66,13 | 11,74 | - | 69,80 | 60,02 | 0,75 | | | 1,48 |
| 22.08.16 | 24,00 | - | 128,39 | 118,77 | 9,62 | 69,87 | 64,30 | 5,57 | 7,00 | 5,00 | 0,72 | 75,42 | 66,47 | 8,95 | 77,10 | 67,62 | 9,48 | - | 69,96 | 60,30 | 0,62 | | | 1,34 |
| 23.08.16 | 24,00 | - | 128,96 | 118,15 | 10,81 | 69,90 | 64,29 | 5,61 | 7,00 | 5,00 | 0,73 | 76,03 | 66,02 | 10,01 | 77,73 | 67,17 | 10,56 | - | 70,00 | 60,26 | 0,70 | | | 1,43 |
| Среднее | 24,00 | - | 128,93 | 119,58 | 9,34 | 69,26 | 64,02 | 5,24 | 7,00 | 5,00 | 0,69 | 75,85 | 66,45 | 9,39 | 77,52 | 67,59 | 9,92 | - | 69,31 | 60,22 | 0,60 | - | - | 1,29 |
| Итого | 744,00 | | 3996,69 | 3707,08 | 289,61 | | | | | | 21,33 | 2351,23 | 2060,02 | 291,21 | 2403,03 | 2095,36 | 307,67 | 0,00 | | | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 39,92 |

39,0

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.07.16 23:00 | 20453,13 | 18901,56 | 11892,06 | 10289,63 | 12153,22 | 10476,37 | 277,33 | - | - |
| | 24.08.16 05:00 | 23829,44 | 22075,24 | 13906,03 | 12054,58 | 14211,36 | 12271,69 | 308,32 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -5,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **307,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.