Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	8,67	9,64	-0,97	53,68	60,88	-7,20	7,00	5,00	-1,06	16,87	-	-	17,11	-	17,11	-	56,95	-	0,96			-0,10
25.07.16	24,00	-	9,67	9,82	-0,15	54,04	60,89	-6,85	7,00	5,00	-1,10	18,34	-	-	18,60	-	18,60	-	56,92	-	1,04			-0,06
26.07.16	24,00	-	7,37	9,47	-2,10	54,01	61,46	-7,45	7,00	5,00	-1,02	14,94	-	-	15,19	-	15,19	-	57,61	-	0,86			-0,16
27.07.16	24,00	-	19,17	11,12	8,05	62,88	62,86	0,02	7,00	5,00	-0,53	17,14	-	-	17,44	-	17,44	-	61,03	-	1,05			0,52
28.07.16	24,00	-	19,58	0,00	19,58	67,47	30,08	37,39	7,00	5,00	0,00	19,54	-	-	19,98	-	19,98	-	67,43	-	1,32			1,32
29.07.16	24,00	-	17,31	0,60	16,71	64,55	24,71	39,84	7,00	5,00	-0,01	17,37	-	-	17,71	-	17,71	-	64,15	-	1,11			1,10
30.07.16	24,00	-	14,85	1,10	13,75	53,21	33,63	19,58	7,00	5,00	-0,04	15,25	-	-	15,45	-	15,45	-	52,77	-	0,80			0,76
31.07.16	24,00	-	17,03	1,91	15,12	53,09	47,63	5,46	7,00	5,00	-0,15	18,31	-	-	18,54	-	18,54	-	52,74	-	0,97			0,81
01.08.16	24,00	-	17,21	0,80	16,41	59,44	36,78	22,66	7,00	5,00	-0,03	17,42	-	-	17,69	-	17,69	-	59,12	-	1,03			0,99
02.08.16	24,00	-	19,10	0,00	19,10	67,06	26,55	40,51	7,00	5,00	0,01	19,07	-	-	19,46	-	19,46	-	66,99	-	1,27			1,28
03.08.16	24,00	-	19,45	0,00	19,45	67,57	25,92	41,65	7,00	5,00	0,00	19,39	-	-	19,80	-	19,80	-	67,50	-	1,31			1,32
04.08.16	24,00	-	21,49	0,00	21,49	67,21	25,90	41,31	7,00	5,00	0,00	21,46	-	-	21,91	-	21,91	-	67,16	-	1,44			1,45
05.08.16	24,00	-	19,42	0,00	19,42	68,07	26,27	41,80	7,00	5,00	0,00	19,38	-	-	19,81	-	19,81	-	68,00	-	1,32			1,32
06.08.16	24,00	-	18,96	0,00	18,96	67,51	27,11	40,40	7,00	5,00	0,01	18,93	-	-	19,33	-	19,33	-	67,44	-	1,28			1,28
07.08.16	24,00	-	20,52	0,00	20,52	67,82	26,81	41,01	7,00	5,00	0,00	20,47	-	-	20,91	-	20,91	-	67,75	-	1,39			1,39
08.08.16	24,00	-	21,81	0,00	21,81	68,25	27,13	41,12	7,00	5,00	0,01	21,76	-	-	22,22	-	22,22	-	68,20	-	1,49			1,49
09.08.16	24,00	-	19,14	0,00	19,14	66,87	26,69	40,18	7,00	5,00	0,00	19,10	-	-	19,48	-	19,48	-	66,81	-	1,28			1,28
10.08.16	24,00	-	21,74	0,00	21,74	68,25	26,57	41,68	7,00	5,00	0,00	21,69	-	-	22,16	-	22,16	-	68,21	-	1,48			1,49
11.08.16	24,00	-	22,28	0,00	22,28	67,89	25,44	42,45	7,00	5,00	0,01	22,21	-	-	22,69	-	22,69	-	67,84	-	1,51			1,51
12.08.16	24,00	-	20,86	0,00	20,86	67,90	24,69	43,21	7,00	5,00	0,00	20,80	-	-	21,23	-	21,23	-	67,83	-	1,41			1,42
13.08.16	24,00	-	22,16	0,00	22,16	68,46	24,23	44,23	7,00	5,00	0,01	22,14	-	-	22,60	-	22,60	-	68,39	-	1,51			1,52
14.08.16	24,00	-	22,31	0,00	22,31	68,22	25,06	43,16	7,00	5,00	0,00	22,27	-	-	22,77	-	22,77	-	68,17	-	1,52			1,52
15.08.16	24,00	-	21,69	0,00	21,69	69,15	26,00	43,15	7,00	5,00	0,01	21,63	-	-	22,11	-	22,11	-	69,09	-	1,49			1,50
16.08.16	24,00	-	20,87	0,10	20,77	67,77	23,99	43,78	7,00	5,00	0,00	20,88	-	-	21,30	-	21,30	-	67,71	-	1,41			1,41
17.08.16	24,00	-	23,40	0,00	23,40	68,67	24,48	44,19	7,00	5,00	0,01	23,36	-	-	23,86	-	23,86	-	68,63	-	1,60			1,61
18.08.16	24,00	-	17,19	0,10	17,09	68,00	22,02	45,98	7,00	5,00	0,00	17,23	-	-	17,56	-	17,56	-	67,89	-	1,17			1,17
19.08.16	24,00	-	12,69	0,00	12,69	66,88	25,62	41,26	7,00	5,00	0,01	12,54	-	-	12,78	-	12,78	-	66,80	-	0,84			0,85
20.08.16	24,00	-	12,48	0,00	12,48	66,99	26,19	40,80	7,00	5,00	0,01	12,35	-	-	12,59	-	12,59	-	66,85	-	0,82			0,84
21.08.16	24,00	-	14,08	0,00	14,08	67,23	26,23	41,00	7,00	5,00	0,01	14,01	-	-	14,31	-	14,31	-	67,12	-	0,94			0,95
22.08.16	24,00	-	12,97	0,00	12,97	67,22	26,63	40,59	7,00	5,00	0,01	12,87	-	-	13,12	-	13,12	-	67,11	-	0,86			0,87
23.08.16	24,00	-	12,15	0,00	12,15	67,05	26,18	40,87	7,00	5,00	0,01	12,05	-	-	12,29	-	12,29	-	66,92	-	0,81			0,82
Среднее	24,00	-	17,67	1,44	16,22	64,92	31,76	33,15	7,00	5,00	-0,12	18,41	-	-	18,77	-	18,77	-	65,07	-	1,20	-	-	1,08
Итого	744,00		547,62	44,66	502,96						-3,82	570,77	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00			37,30	0,00	0,00	33,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	62215,26	52846,56	9493,79	-	9712,42	-	1842,55	-	-
	24.08.16 05:00	62765,20	52892,14	10067,71	-	10297,63	-	1876,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -10,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **582,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.