Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	78,12	73,57	4,55	67,53	66,98	0,55	8,00	3,00	0,06	4,55			4,64		4,64	-	64,27		0,29	-	-	0,35
25.07.16	24,00	*	88,81	84,69	4,12	67,74	67,26	0,48	8,00	3,00	0,06	4,12			4,21		4,21	-	66,41		0,27			0,33
26.07.16	24,00	*	92,73	84,57	8,16	68,12	67,70	0,43	8,00	3,00	0,06	8,16			8,33		8,33	-	66,33		0,54			0,60
27.07.16	24,00	*	52,83	51,46	1,36	66,73	66,00	0,73	8,00	3,00	0,05	1,36			1,40		1,40	-	60,07		0,08			0,13
28.07.16	24,00	*	18,75	18,40	0,36	60,53	61,04	-0,51	8,00	3,00	0,00	0,36			0,36		0,36	-	54,50		0,02			0,02
29.07.16	24,00	*	93,61	86,15	7,46	68,14	67,77	0,38	8,00	3,00	0,05	7,46			7,62		7,62	-	66,35		0,49			0,55
30.07.16	24,00	*	93,45	85,05	8,40	67,77	67,41	0,37	8,00	3,00	0,05	8,40			8,57		8,57	-	66,09		0,56			0,61
31.07.16	24,00	*	95,93	86,16	9,77	67,42	67,04	0,37	8,00	3,00	0,06	9,77			9,97		9,97	-	65,76		0,64			0,70
01.08.16	24,00	*	94,17	86,36	7,81	67,91	67,52	0,38	8,00	3,00	0,06	7,81			7,97		7,97	-	66,12		0,52			0,57
02.08.16	24,00	*	95,19	84,65	10,53	68,14	67,71	0,43	8,00	3,00	0,06	10,53			10,76		10,76	-	66,61		0,70			0,76
03.08.16	24,00	*	97,04	85,35	11,69	68,82	68,42	0,41	8,00	3,00	0,06	11,69			11,95		11,95	-	67,20		0,79			0,85
04.08.16	24,00	*	95,08	82,89	12,19	68,42	68,00	0,42	8,00	3,00	0,06	12,19			12,45		12,45	-	66,81		0,81			0,88
05.08.16	24,00	*	95,04	84,52	10,52	69,41	68,98	0,43	8,00	3,00	0,06	10,52			10,75		10,75	-	67,67		0,71			0,78
06.08.16	24,00	*	96,19	85,40	10,79	68,83	68,40	0,43	8,00	3,00	0,06	10,79			11,02		11,02	-	67,31		0,73			0,79
07.08.16	24,00	*	94,78	84,44	10,33	69,05	68,67	0,38	8,00	3,00	0,06	10,33			10,56		10,56	-	67,37		0,70			0,76
08.08.16	24,00	*	92,92	83,32	9,60	69,42	68,99	0,43	8,00	3,00	0,06	9,60			9,81		9,81	-	67,77		0,65			0,71
09.08.16	24,00	*	86,20	77,05	9,14	68,71	68,28	0,43	8,00	3,00	0,06	9,14			9,34		9,34	-	66,93		0,61			0,67
10.08.16	24,00	*	99,40	90,65	8,75	69,05	68,67	0,38	8,00	3,00	0,06	8,75			8,94		8,94	-	67,18		0,59			0,65
11.08.16	24,00	*	95,93	87,17	8,77	69,01	68,61	0,40	8,00	3,00	0,06	8,77			8,96		8,96	-	67,27		0,59			0,65
12.08.16	24,00	*	94,59	85,20	9,39	69,05	68,59	0,46	8,00	3,00	0,06	9,39			9,60		9,60	-	67,35		0,63			0,70
13.08.16	24,00	*	92,62	82,77	9,85	69,54	69,07	0,47	8,00	3,00	0,06	9,85			10,07		10,07	-	67,85		0,67			0,73
14.08.16	24,00	*	92,00	82,35	9,65	69,45	68,99	0,46	8,00	3,00	0,06	9,65			9,87		9,87	-	67,70		0,65			0,72
15.08.16	24,00	*	91,87	82,54	9,33	70,40	69,97	0,44	8,00	3,00	0,06	9,33			9,54		9,54	-	68,50		0,64			0,70
16.08.16	24,00	*	90,65	81,64	9,01	68,83	68,38	0,45	8,00	3,00	0,06	9,01			9,21		9,21	-	67,24		0,61			0,67
17.08.16	24,00	*	107,28	99,29	7,99	69,88	67,68	2,20	8,00	3,00	0,24	7,99			8,27		8,27	-	68,56		0,55			0,79
18.08.16	24,00	*	143,41	137,86	5,55	69,85	66,38	3,47	8,00	3,00	0,50	5,55			5,92		5,92	-	68,66		0,38			0,88
19.08.16	24,00		142,10	137,38	4,72	69,42	65,84	3,58	8,00	3,00	0,51	4,72			5,08		5,08	-	68,25		0,32			0,83
20.08.16	24,00		142,41	138,78	3,63	69,49	65,93	3,56	8,00	3,00	0,51	3,63			3,97		3,97	-	68,31		0,25			0,76
21.08.16	24,00		141,57	138,32	3,26	69,60	66,02	3,57	8,00	3,00	0,51	3,26			3,58		3,58	-	68,40		0,22			0,73
22.08.16	24,00		142,03	138,16	3,87	69,50	65,93	3,57	8,00	3,00	0,51	3,87			69,62		69,62	-	68,32		0,26	-	-	0,78
23.08.16	24,00		142,03	138,16	3,87	69,50	65,93	3,57	8,00	3,00	0,51	3,87			69,62		69,62	-	68,32		0,26	-	-	0,78
Среднее	24,00	-	99,31	91,75	7,56	68,56	67,49	1,07	8,00	3,00	0,15	7,56	-	-	12,00	-	12,00	-	66,63	-	0,51	-	-	0,66
Итого	744,00		3078,73	2844,32	234,40						4,67	234,40	0,00	0,00	371,99	0,00	371,99	0,00			15,74	0,00	0,00	20,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -4,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **371,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 АВГ 2016 г.