

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелюнова 15 / СЦО-ПРС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКам-Монтаж"
 Источник: Общехозяйский э.л.

Адрес: 8823 038.1
 Стрелит-Дом: Шелюнова 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятый

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах: ВКП7-202229-С(08)16.04
 Вычислитель: ВКП7-№ 202229
 Подаяль: гр.(М1): раскодмер: ПРМ 32 Глип= 0.067 Режим (Смена):
 Обр/дн: гр.(М2): раскодмер: ПРМ 32 Глип= 0.067 Глип= 30
 гр.Д.: гр.(М3): раскодмер: ПРМ 32 Глип= 0.067 Глип= 30
 гр.Цирк.: гр.(М4): раскодмер: ПРМ 32 Глип= 0.067 Глип= 30
 гр.подпитки(У5): раскодмер: Глип= Глип= (Глип=)
 Расчетный алгоритм: зима: Ч=М1*(П1-П2)+М2*(П3-П4)+М3*(П5-П6)
 Летом: Ч=М1*(П1-П2)+М2*(П3-П4)+М3*(П5-П6)
 Договорные нагрузки: План/час: Оверт=0.332 Оверт=0.12558
 Договорные нагрузки (по час): План/час: Оверт пс/сл= Оверт пс/сл= 0.0589
 Договорные расходы (сезон): Глип/час: Оверт пс/сл= Оверт пс/сл= 0.0589
 Договорные расходы (сезон): Глип/час: Оверт пс/сл= Оверт пс/сл= 0.0589
 Расчетные расходы (сезон): Глип/час: Оверт пс/сл= Оверт пс/сл= 0.0589
 Расчетные расходы (сезон): Глип/час: Оверт пс/сл= Оверт пс/сл= 0.0589

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные			
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Отопл	Глип	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Улолл	Т3	Т4	Гвс общ.	Гвс изл.	Гвс гвс	Гвс общ.					
24.07.16	24.00	-	14.94	0.06	14.88	66.48	35.59	30.89	7.00	5.00	0.03	14.61	-	-	14.91	-	-	14.91	-	-	66.17	-	-	0.97	-	-	-	-		
25.07.16	24.00	-	12.22	0.00	12.22	66.48	38.42	28.06	7.00	5.00	0.02	11.95	-	-	12.19	-	-	12.19	-	-	66.12	-	-	0.79	-	-	-	-		
26.07.16	24.00	-	12.21	0.00	12.21	66.55	38.47	28.08	7.00	5.00	0.02	11.99	-	-	12.22	-	-	12.22	-	-	66.19	-	-	0.79	-	-	-	-		
27.07.16	24.00	-	9.97	6.98	3.99	53.91	54.36	-0.45	7.00	5.00	0.00	15.57	-	-	15.78	-	-	15.78	-	-	53.79	-	-	0.84	-	-	-	-		
28.07.16	24.00	-	11.05	4.68	6.37	49.54	51.53	-1.99	7.00	5.00	0.00	14.53	-	-	14.70	-	-	14.70	-	-	50.00	-	-	0.73	-	-	-	-		
29.07.16	24.00	-	11.59	0.57	11.02	66.49	56.14	10.35	7.00	5.00	0.00	11.87	-	-	12.10	-	-	12.10	-	-	65.44	-	-	0.78	-	-	-	-		
30.07.16	24.00	-	14.28	0.12	14.16	66.39	40.20	26.19	7.00	5.00	0.02	14.02	-	-	14.31	-	-	14.31	-	-	66.08	-	-	0.93	-	-	-	-		
31.07.16	24.00	-	14.41	0.00	14.41	65.93	37.09	28.84	7.00	5.00	0.02	14.07	-	-	14.34	-	-	14.34	-	-	65.66	-	-	0.93	-	-	-	-		
01.08.16	24.00	-	13.51	0.00	13.51	66.09	36.57	29.52	7.00	5.00	0.03	13.16	-	-	13.40	-	-	13.40	-	-	66.02	-	-	0.82	-	-	-	-		
02.08.16	24.00	-	12.71	0.00	12.71	66.40	36.23	30.17	7.00	5.00	0.03	12.36	-	-	12.61	-	-	12.61	-	-	66.69	-	-	0.90	-	-	-	-		
03.08.16	24.00	-	13.89	0.12	13.77	67.00	36.63	30.37	7.00	5.00	0.02	13.51	-	-	13.78	-	-	13.78	-	-	65.94	-	-	0.84	-	-	-	-		
04.08.16	24.00	-	13.04	0.06	12.98	66.26	44.64	21.62	7.00	5.00	0.02	12.67	-	-	12.91	-	-	12.91	-	-	67.16	-	-	0.87	-	-	-	-		
05.08.16	24.00	-	13.35	0.00	13.35	67.49	37.39	30.10	7.00	5.00	0.03	12.96	-	-	13.23	-	-	13.23	-	-	66.82	-	-	0.85	-	-	-	-		
06.08.16	24.00	-	13.09	0.00	13.09	67.15	38.18	28.97	7.00	5.00	0.03	12.73	-	-	12.98	-	-	12.98	-	-	67.01	-	-	0.95	-	-	-	-		
07.08.16	24.00	-	14.53	0.00	14.53	67.31	38.16	29.15	7.00	5.00	0.04	14.11	-	-	14.40	-	-	14.40	-	-	67.15	-	-	0.87	-	-	-	-		
08.08.16	24.00	-	13.33	0.00	13.33	67.49	36.86	30.63	7.00	5.00	0.03	12.96	-	-	13.23	-	-	13.23	-	-	67.47	-	-	1.00	-	-	-	-		
09.08.16	24.00	-	14.54	0.30	14.24	66.23	41.76	24.47	7.00	5.00	0.02	14.17	-	-	14.46	-	-	14.46	-	-	65.94	-	-	0.93	-	-	-	-		
10.08.16	24.00	-	15.19	0.00	15.19	67.78	37.43	30.35	7.00	5.00	0.03	14.82	-	-	15.14	-	-	15.14	-	-	67.47	-	-	0.82	-	-	-	-		
11.08.16	24.00	-	12.55	0.00	12.55	67.51	36.94	30.57	7.00	5.00	0.03	12.20	-	-	12.43	-	-	12.43	-	-	67.13	-	-	0.85	-	-	-	-		
12.08.16	24.00	-	13.72	0.00	13.72	67.85	36.16	31.69	7.00	5.00	0.03	13.36	-	-	13.64	-	-	13.64	-	-	67.47	-	-	0.90	-	-	-	-		
13.08.16	24.00	-	15.30	0.00	15.30	68.16	34.92	33.24	7.00	5.00	0.03	14.91	-	-	15.23	-	-	15.23	-	-	67.72	-	-	1.15	-	-	-	-		
14.08.16	24.00	-	17.39	0.00	17.39	67.97	35.55	32.42	7.00	5.00	0.04	16.94	-	-	17.28	-	-	17.28	-	-	68.61	-	-	0.94	-	-	-	-		
15.08.16	24.00	-	14.14	0.00	14.14	68.96	36.19	32.77	7.00	5.00	0.04	13.72	-	-	14.01	-	-	14.01	-	-	68.00	-	-	0.91	-	-	-	-		
16.08.16	24.00	-	13.79	0.00	13.79	67.62	36.32	31.30	7.00	5.00	0.03	13.42	-	-	13.69	-	-	13.69	-	-	67.27	-	-	0.96	-	-	-	-		
17.08.16	24.00	-	14.48	0.00	14.48	68.33	36.56	31.77	7.00	5.00	0.03	15.44	-	-	15.77	-	-	15.77	-	-	67.82	-	-	1.05	-	-	-	-		
18.08.16	24.00	-	15.84	0.00	15.84	68.12	36.89	31.23	7.00	5.00	0.03	15.44	-	-	15.77	-	-	15.77	-	-	67.44	-	-	1.00	-	-	-	-		
19.08.16	24.00	-	14.82	0.00	14.82	67.73	37.27	30.46	7.00	5.00	0.03	14.79	-	-	15.10	-	-	15.10	-	-	67.54	-	-	0.98	-	-	-	-		
20.08.16	24.00	-	15.20	0.00	15.20	67.84	38.14	29.70	7.00	5.00	0.03	14.44	-	-	14.73	-	-	14.73	-	-	67.44	-	-	0.98	-	-	-	-		
21.08.16	24.00	-	16.85	0.00	16.85	67.72	38.53	29.19	7.00	5.00	0.03	16.43	-	-	16.77	-	-	16.77	-	-	67.44	-	-	1.11	-	-	-	-		
22.08.16	24.00	-	15.10	0.00	15.10	67.93	38.15	29.78	7.00	5.00	0.03	14.68	-	-	15.01	-	-	15.01	-	-	67.63	-	-	0.99	-	-	-	-		
23.08.16	24.00	-	15.51	0.00	15.51	68.06	38.37	29.69	7.00	5.00	0.03	15.12	-	-	15.44	-	-	15.44	-	-	67.75	-	-	1.02	-	-	-	-		
Среднее	24.00	-	13.95	0.40	13.55	66.28	39.21	27.07	7.00	5.00	0.03	13.92	-	-	14.20	-	-	14.20	-	-	65.97	-	-	0.92	-	-	-	-		
Итого	744.00	-	432.54	-	420.05	-	-	-	-	-	-	431.61	-	-	440.17	-	-	440.17	-	-	440.17	-	-	28.47	-	-	-	-		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(К3)	У4(К3)	Q СЦО (Квал)	Q ГВС (Квал)	Траб. ч
	23.07.16 23:00	2147/85	1546/79	657/59	-	6726.46	84/91	-	-	-
	24.08.16 05:00	21912/72	18500.48	7009.56	-	7168.93	876.24	-	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения т2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: с учетом корректировок Итого по приборам учета: с учетом корректировок

18.56 °C = -8.01 Квал. 21.26 Квал. 440.17 куб.м.

ООО «ИнфраКам-Монтаж»
 «ГВИ «ЭЭСК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Унитарное предприятие
 Отдел эк.печ. энергосбыта
 ОУ «ЭЭСК» ПРИНЯТ
 29 АВГ 2016 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (ст. обонента)