Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетным алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	58,30	48,47	9,83	65,57	65,25	0,32	7,00	5,00	-0,02	10,45	-	-	10,63	-	10,63	-	65,52	-	0,69			0,66
25.07.16	24,00	-	57,39	48,83	8,56	65,93	65,60	0,33	7,00	5,00	-0,02	9,12	-	-	9,31	-	9,31	-	65,99	-	0,61			0,58
26.07.16	24,00	-	55,85	47,24	8,61	67,02	66,71	0,31	7,00	5,00	-0,02	9,12	-	-	9,32	-	9,32	-	66,81	-	0,61			0,60
27.07.16	24,00	-	28,05	28,22	-0,17	65,06	63,44	1,62	7,00	5,00	-0,46	8,77	-	-	8,92	-	8,92	-	57,38	-	0,50			0,05
28.07.16	24,00	-	18,12	19,61	-1,49	59,62	58,31	1,31	7,00	5,00	-0,54	9,00	-	-	9,12	-	9,12	-	54,58	-	0,49			-0,05
29.07.16	24,00	-	54,47	47,33	7,14	67,12	66,82	0,30	7,00	5,00	-0,01	7,59	-	-	7,75	-	7,75	-	66,87	-	0,51			0,50
30.07.16	24,00	-	55,40	46,79	8,61	66,84	66,52	0,32	7,00	5,00	-0,01	9,06	-	-	9,26	-	9,26	-	66,72	-	0,61			0,59
31.07.16	24,00	-	56,10	47,33	8,77	66,54	66,23	0,31	7,00	5,00	-0,01	9,18	-	-	9,38	-	9,38	-	66,36	-	0,61			0,60
01.08.16	24,00	-	55,91	46,89	9,02	66,94	66,64	0,30	7,00	5,00	-0,01	9,45	-	-	9,66	-	9,66	-	66,65	-	0,63			0,62
02.08.16	24,00	-	55,30	46,05	9,25	67,28	66,90	0,38	7,00	5,00	-0,01	9,68	-	-	9,89	-	9,89	-	67,28	-	0,65			0,64
03.08.16	24,00	-	55,09	46,52	8,57	67,81	67,47	0,34	7,00	5,00	-0,01	9,05	-	-	9,23	-	9,23	-	67,63	-	0,61			0,60
04.08.16	24,00	-	53,75	45,10	8,65	67,35	67,00	0,35	7,00	5,00	0,00	9,04	-	-	9,24	-	9,24	-	67,12	-	0,60			0,60
05.08.16	24,00	-	55,38	46,13	9,25	68,39	68,05	0,34	7,00	5,00	-0,01	9,69	-	-	9,90	-	9,90	-	68,21	-	0,66			0,65
06.08.16	24,00	-	55,80	46,55	9,25	67,83	67,48	0,35	7,00	5,00	-0,01	9,70	-	-	9,90	-	9,90	-	67,76	-	0,66			0,65
07.08.16	24,00	-	54,44	45,87	8,57	68,06	67,73	0,33	7,00	5,00	0,00	8,98	-	-	9,18	-	9,18	-	67,83	-	0,61			0,60
08.08.16	24,00	-	54,68	45,19	9,49	68,41	68,06	0,35	7,00	5,00	-0,01	9,87	-	-	10,10	-	10,10	-	68,26	-	0,68			0,67
09.08.16	24,00	-	50,50	42,33	8,17	67,28	66,96	0,32	7,00	5,00	-0,01	8,49	-	-	8,68	-	8,68	-	66,83	-	0,57			0,56
10.08.16	24,00	-	57,84	49,16	8,68	68,44	68,12	0,32	7,00	5,00	-0,01	9,09	-	-	9,31	-	9,31	-	68,24	-	0,62			0,61
11.08.16	24,00	-	56,62	47,43	9,19	68,02	67,67	0,35	7,00	5,00	-0,01	9,63	-	-	9,85	-	9,85	-	67,86	-	0,65			0,64
12.08.16	24,00	-	55,59	45,95	9,64	68,07	67,69	0,38	7,00	5,00	-0,01	10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	67,95	-	0,68			0,68
13.08.16	24,00	-	53,69	44,74	8,95	68,53	68,14	0,39	7,00	5,00	-0,01	9,37	-	-	9,56	-	9,56	-	68,37	-	0,64			0,63
14.08.16	24,00	-	54,01	44,38	9,63	68,31	67,94	0,37	7,00	5,00	-0,01	10,09	-	-	10,29	-	10,29	-	68,14	-	0,69			0,68
15.08.16	24,00	-	46,11	35,73	10,38	68,36	68,44	-0,08	7,00	5,00	-0,01	10,77	-	-	10,97	-	10,97	-	66,52	-	0,72			0,71
16.08.16	24,00	-	52,58	44,40	8,18	67,35	66,94	0,41	7,00	5,00	-0,01	8,64	-	-	8,81	-	8,81	-	67,31	-	0,58			0,57
17.08.16	24,00	-	53,50	44,37	9,13	68,20	67,81	0,39	7,00	5,00	-0,01	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	68,02	-	0,66			0,64
18.08.16	24,00	-	52,99	44,65	8,34	68,07	67,68	0,39	7,00	5,00	-0,02	8,87	-	-	9,06	-	9,06	-	67,88	-	0,60			0,59
19.08.16	24,00	-	52,88	44,58	8,30	67,67	67,29	0,38	7,00	5,00	-0,01	8,83	-	-	9,02	-	9,02	-	67,52	-	0,59			0,58
20.08.16	24,00	-	31,66	29,95	1,71	67,47	65,78	1,69	7,00	5,00	-0,42	9,54	-	-	9,72	-	9,72	-	62,69	-	0,60			0,17
21.08.16	24,00	-	37,00	27,49	9,51	67,33	66,75	0,58	7,00	5,00	0,00	9,80	-	-	9,99	-	9,99	-	67,13	-	0,66			0,66
22.08.16	24,00		40,51	34,01	6,51	67,49	66,61	0,88	7,00	5,00	-0,14	9,39	-	-	9,58	-	9,58	-	65,78	-	0,62	-	-	0,47
23.08.16	24,00		40,51	34,01	6,51	67,49	66,61	0,88	7,00	5,00	-0,14	9,39	-	-	9,58	-	9,58	-	65,78	-	0,62	-	-	0,47
Среднее	24,00	-	50,32	42,43	7,89	67,22	66,73	0,49	7,00	5,00	-0,06	9,33	-	-	9,53	-	9,53	-	66,35	-	0,62	-	-	0,56
Итого	744,00		1560,03	1315,29	244,73						-1,98	289,34	0,00	0,00	295,31	0,00	295,31	0,00			19,20	0,00	0,00	17,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -5,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **295,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 29 АВГ 2016 г.