

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелунова 24 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЭ за август 2016
 Дворец: 2
 Строит.Адрес: Шелунова 24
 Телефон: (812) 313-4706

Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УЭТЭ: _____
 Расчетная мощность совместно с УЭТЭ: _____
 график: 150/70

Тех. гр.С= 18,56

Установленные приборы: СГТ943-06100-С(0-0816)-ХТ
 Часовые и сутки, время в фазлах: _____

Вычислитель: СГТ-943 № 06100
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Гли= 0,067 Режим (смена): _____
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Гли= 0,067 Глих= 30
 Тр.-д. ГВС(M3): Тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 Гли= 0,08 Глих= 30
 Тр.-подпитки(У5): Тр.-подпитки(У5): расходомер: _____ Гли= _____ Глих= 12
 Расчетный алгоритм: зима: Qот=п1*(п1-пхв)-п2*(п2-пхв) лето: Qвсг=п3*(п3-пхв) Qвсг=0,13728
 Дозирование нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвсг=0,0512 Qвсг=0,0512
 Дозирование расхода (гр.чел): Гкал/час: Qот=49,2 Qвсг=0 Qвсг=0
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016: Qот=0,164 Qвсг=0,0512 Qвсг=0,0512
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016: Qот=49,2 Qвсг=0 Qвсг=0,0512

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные				Общие теплопотр-е
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Vотоп	T3	T4	Qвсг общ.	Qвсг кал.	Qвсгтвс	Гкал.							
24.07.16	24.00		171,59	169,24	2,35	67,60	64,60	3,01	6,00	4,00	0,52	2,35			2,67				67,56				0,16								
25.07.16	24.00		171,54	170,27	1,27	67,57	64,63	2,94	6,00	4,00	0,51	1,27			1,57				67,54				0,09								
26.07.16	24.00		166,72	165,44	1,33	68,12	65,12	3,00	6,00	4,00	0,50	1,33			1,63				68,08				0,09								
27.07.16	24.00	*	169,96	168,32	1,65	67,76	64,78	2,98	6,00	4,00	0,51	1,24			1,96				67,73				0,11								
28.07.16	24.00	*	169,96	168,32	1,65	67,76	64,78	2,98	6,00	4,00	0,51	1,24			1,96				67,73				0,11								
29.07.16	24.00		170,01	167,73	2,28	68,25	65,24	3,01	6,00	4,00	0,51	2,28			2,60				68,21				0,16								
30.07.16	24.00		167,16	164,86	2,30	67,94	64,85	3,09	6,00	4,00	0,52	2,30			2,63				67,89				0,16								
31.07.16	24.00		169,60	167,31	2,29	67,61	64,55	3,07	6,00	4,00	0,52	2,29			2,62				67,57				0,15								
01.08.16	24.00		167,05	166,18	0,87	68,05	64,83	3,22	6,00	4,00	0,54	0,87			1,19				68,00				0,06								
02.08.16	24.00		164,37	163,06	1,31	68,41	65,04	3,37	6,00	4,00	0,56	1,31			1,64				68,35				0,09								
03.08.16	24.00		166,58	164,30	2,28	68,97	65,60	3,37	6,00	4,00	0,56	2,28			2,64				68,91				0,16								
04.08.16	24.00		162,12	159,19	2,93	68,49	65,02	3,47	6,00	4,00	0,56	2,93			3,30				68,43				0,20								
05.08.16	24.00		164,79	163,17	1,62	69,52	66,10	3,42	6,00	4,00	0,56	1,62			1,97				69,46				0,11								
06.08.16	24.00		165,75	164,81	0,94	68,89	65,62	3,27	6,00	4,00	0,55	0,94			1,26				68,85				0,06								
07.08.16	24.00		163,91	162,35	1,56	69,19	65,83	3,36	6,00	4,00	0,55	1,56			1,90				69,14				0,11								
08.08.16	24.00		161,41	159,87	1,54	69,50	66,04	3,46	6,00	4,00	0,56	1,54			1,88				69,44				0,14								
09.08.16	24.00		151,21	149,13	2,08	68,43	64,91	3,52	6,00	4,00	0,53	2,08			2,41				68,38				0,09								
10.08.16	24.00		174,77	173,46	1,31	69,50	66,22	3,27	6,00	4,00	0,57	1,31			1,65				69,44				0,09								
11.08.16	24.00		168,74	167,31	1,43	69,11	65,69	3,42	6,00	4,00	0,58	1,43			1,78				69,04				0,10								
12.08.16	24.00		163,82	161,98	1,84	69,20	65,57	3,63	6,00	4,00	0,59	1,84			2,21				69,12				0,13								
13.08.16	24.00		158,93	157,70	1,23	69,73	65,93	3,80	6,00	4,00	0,60	1,23			1,60				69,65				0,09								
14.08.16	24.00		158,58	155,93	2,65	69,47	65,79	3,67	6,00	4,00	0,58	2,65			3,03				69,40				0,18								
15.08.16	24.00	*	128,91	126,21	2,70	70,13	66,41	3,73	6,00	4,00	0,48	2,70			3,03				70,02				0,19								
16.08.16	24.00		158,82	156,48	2,34	68,90	65,21	3,69	6,00	4,00	0,58	2,34			2,71				68,82				0,16								
17.08.16	24.00		158,88	156,32	2,56	69,76	65,98	3,78	6,00	4,00	0,60	2,56			2,95				69,68				0,18								
18.08.16	24.00		159,64	157,49	2,15	69,57	65,86	3,71	6,00	4,00	0,59	2,15			2,53				69,50				0,15								
19.08.16	24.00	*	159,17	157,00	2,17	69,43	65,59	3,54	6,00	4,00	0,58	2,17			2,53				69,06				0,15								
20.08.16	24.00		159,23	156,93	2,30	69,49	65,81	3,68	6,00	4,00	0,58	2,30			2,67				69,13				0,16								
21.08.16	24.00		160,88	157,45	3,43	69,21	65,69	3,51	6,00	4,00	0,56	3,43			3,81				69,13				0,24								
22.08.16	24.00		159,23	156,93	2,30	69,49	65,81	3,68	6,00	4,00	0,58	2,30			2,67				69,41				0,16								
Среднее	24.00	-	162,99	161,02	1,97	68,85	65,45	3,40	6,00	4,00	0,55	1,88			2,31				68,79				0,14								
Итого	744,00		5052,62	4991,65	60,97							17,12			58,42								4,20								

Показания счетчиков на момент снятия данных: 301299,00/00 301299,00/00

Период расчета по среднему: _____

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____

Объем теплотехнической, диспетчерской по среднему: _____

Период расчета по договору: _____

Период превышения СД: _____

Корректировка на температуру холлодной воды: _____

Итого по приборам учета: _____

Итого по приборам учета: _____

18,56 °C = -1,08 Гкал;
 с учетом корректировок 20,23 Гкал;
 с учетом корректировок 21,64 Гкал;
 3,12

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управляющий приборного учета
 Отдел электр. энергосбыта
 ОТДЕЛ УЧЕТА
 29 АВГ 2016