Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	112,81	106,41	6,40	68,52	66,07	2,45	7,00	5,00	0,28	22,47	17,12	5,35	22,95	17,36	5,59	-	68,64	53,88	0,43			0,70
25.07.16	24,00	-	114,60	107,94	6,66	68,41	65,94	2,47	7,00	5,00	0,29	23,05	17,40	5,65	23,56	17,64	5,92	-	68,56	53,72	0,44			0,73
26.07.16	24,00	-	229,16	221,55	7,61	68,77	67,60	1,17	7,00	5,00	0,28	22,22	15,98	6,24	22,73	16,22	6,51	-	69,03	53,11	0,52			0,79
27.07.16	24,00	-	224,10	225,69	-1,59	68,17	67,41	0,76	7,00	5,00	0,13	13,30	6,61	6,69	13,55	6,72	6,83	-	65,18	49,43	-0,05			0,08
28.07.16	24,00	-	101,86	103,53	-1,67	65,90	65,16	0,74	7,00	5,00	0,05	10,29	2,59	7,70	10,47	2,61	7,86	-	63,28	49,03	-0,06			-0,01
29.07.16	24,00	-	458,59	450,03	8,56	69,03	68,46	0,57	7,00	5,00	0,28	19,56	13,94	5,62	20,02	14,18	5,84	-	69,25	50,79	0,59			0,87
30.07.16	24,00	-	452,95	443,66	9,29	68,72	68,14	0,58	7,00	5,00	0,28	19,15	13,62	5,53	19,58	13,85	5,73	-	68,93	50,22	0,64			0,91
31.07.16	24,00	-	460,95	451,20	9,75	68,39	67,82	0,57	7,00	5,00	0,28	20,11	13,79	6,32	20,57	14,03	6,54	-	68,58	50,00	0,66			0,94
01.08.16	24,00	-	456,21	445,29	10,92	68,87	68,29	0,58	7,00	5,00	0,28	21,23	13,70	7,53	21,71	13,94	7,77	-	68,98	50,38	0,74			1,03
02.08.16	24,00	-	446,48	436,12	10,36	69,28	68,67	0,61	7,00	5,00	0,29	20,55	13,47	7,08	21,01	13,71	7,30	-	69,54	49,94	0,71			1,01
03.08.16	24,00	-	451,22	440,22	11,00	69,80	69,20	0,60	7,00	5,00	0,29	21,27	13,59	7,68	21,76	13,83	7,93	-	70,00	50,71	0,76			1,05
04.08.16	24,00	-	437,40	427,72	9,68	69,31	68,69	0,62	7,00	5,00	0,29	19,66	13,19	6,47	20,12	13,43	6,69	-	69,55	49,97	0,66			0,95
05.08.16	24,00	-	443,83	434,19	9,64	70,33	69,70	0,63	7,00	5,00	0,30	19,84	13,41	6,43	20,30	13,65	6,65	-	70,50	50,75	0,67			0,97
06.08.16	24,00	-	449,25	440,73	8,52	69,68	69,07	0,61	7,00	5,00	0,29	18,90	13,64	5,26	19,34	13,88	5,46	-	69,90	50,58	0,59			0,88
07.08.16	24,00	-	443,86	434,70	9,16	70,01	69,39	0,62	7,00	5,00	0,30	19,46	13,44	6,02	19,91	13,68	6,23	-	70,18	50,47	0,64			0,93
08.08.16	24,00	-	437,77	427,55	10,22	70,31	69,68	0,63	7,00	5,00	0,30	20,29	13,22	7,07	20,80	13,46	7,34	-	70,50	50,53	0,71			1,01
09.08.16	24,00	-	383,24	372,82	10,42	69,28	68,65	0,63	7,00	5,00	0,25	18,51	11,30	7,21	18,95	11,47	7,48	-	69,34	49,17	0,71			0,97
10.08.16	24,00	-	481,60	471,38	10,22	70,27	69,67	0,60	7,00	5,00	0,30	21,31	14,48	6,83	21,82	14,72	7,10	-	70,44	51,25	0,72			1,02
11.08.16	24,00	-	465,58	455,68	9,90	69,91	69,29	0,62	7,00	5,00	0,31	20,69	13,99	6,70	21,16	14,23	6,93	-	70,07	50,05	0,68			1,00
12.08.16	24,00	-	450,24	440,38	9,86	70,04	69,39	0,65	7,00	5,00	0,32	20,32	13,51	6,81	20,78	13,75	7,03	-	70,25	49,35	0,68			1,00
13.08.16	24,00	-	436,22	427,51	8,71	70,63	69,93	0,70	7,00	5,00	0,32	18,82	13,11	5,71	19,27	13,35	5,92	-	70,81	48,89	0,61			0,93
14.08.16	24,00	-	434,18	422,88	11,30	70,32	69,66	0,66	7,00	5,00	0,31	21,14	12,94	8,20	21,64	13,18	8,46	-	70,51	49,51	0,79			1,09
15.08.16	24,00	-	352,49	340,70	11,79	71,15	70,50	0,65	7,00	5,00	0,28	19,64	10,38	9,26	20,09	10,57	9,52	-	71,05	50,14	0,80			1,08
16.08.16	24,00	-	436,01	423,03	12,98	69,90	69,26	0,64	7,00	5,00	0,30	23,14	13,01	10,13	23,65	13,25	10,40	-	70,06	49,86	0,90			1,19
17.08.16	24,00	-	434,36	423,38	10,98	70,74	70,05	0,69	7,00	5,00	0,32	21,18	13,04	8,14	21,65	13,28	8,37	-	70,91	49,09	0,77			1,09
18.08.16	24,00	-	437,43	426,74	10,69	70,54	69,87	0,67	7,00	5,00	0,31	20,97	13,13	7,84	21,44	13,37	8,07	-	70,72	49,56	0,75			1,06
19.08.16	24,00	-	437,21	426,25	10,96	70,06	69,39	0,67	7,00	5,00	0,31	21,18	13,11	8,07	21,63	13,35	8,28	-	70,25	49,41	0,76			1,07
20.08.16	24,00	-	293,74	290,36	3,38	70,23	69,48	0,75	7,00	5,00	0,21	15,80	8,84	6,96	16,17	9,00	7,17	-	68,98	48,94	0,26			0,47
21.08.16	24,00	-	438,64	428,33	10,31	70,20	69,53	0,67	7,00	5,00	0,31	20,49	13,29	7,20	20,97	13,53	7,44	-	70,32	49,44	0,72			1,03
22.08.16	24,00		389,86	381,65	8,22	70,16	69,47	0,70	7,00	5,00	0,28	19,16	11,75	7,41	19,59	11,96	7,63	-	69,85	49,26	0,58	-	-	0,86
23.08.16	24,00		389,86	381,65	8,22	70,16	69,47	0,70	7,00	5,00	0,28	19,16	11,75	7,41	19,59	11,96	7,63	-	69,85	49,26	0,58	-	-	0,86
Среднее	24,00	-	386,51	377,72	8,79	69,58	68,80	0,78	7,00	5,00	0,28	19,77	12,78	6,98	20,22	13,01	7,21	-	69,48	50,22	0,61	-	-	0,89
Итого	744,00		11981,71	11709,26	272,44						8,59	612,85	396,33	216,52	626,78	403,16	223,62	0,00			18,94	0,00	0,00	27,54

22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **223,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.