

Объект: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО-НВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источники: Обуховский э-д

Установленные приборы:  
 Выходы: пр.(M1);  
 Поддош.тр.(M2);  
 Обратн.тр.(M3);  
 Тр-д.ТВС(M4);  
 Тр-д.Цирк.ТВС(M4);  
 Тр-политич(У5);  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1 \cdot t_{(M1-t_{ext})} / M2 \cdot t_{(M2-t_{ext})}$   
 лето:  $Q=M1 \cdot t_{(M1-t_{ext})} / M2 \cdot t_{(M2-t_{ext})}$

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр-чел): Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр-отг.): Гкал/час:

Учет отопления (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие темпоре

Число и сточн. армач в фидлах: ВК7-222013-С(0)-081616х  
 Режим (Смена): 3001  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 Расчетная совместн с УТТ: Гкал/ч  
 График: 150/70

Телефон:  
 Узел учета: СЦО-НВС  
 Код УТТ:  
 Расчетная совместн с УТТ:  
 График: 150/70

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Тяг. гр.С= 18,56

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие темпоре
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	Т	M3	M4	DM	V3	V4	дтвкс	Удлтп	T3	T4	Qгрв общ.	Qгрв лал.	Qгрв тал.	Q общ.				
24.07.16	24.00	-	71,66	61,40	10,26	68,25	68,04	0,21	7,00	5,00	0,05	9,80	9,80	-	9,98	-	68,20	-	68,05	-	0,67	0,22	0,67	0,22	0,67	0,22	0,67	0,22	
25.07.16	24.00	-	72,05	63,28	8,77	68,08	67,88	0,20	7,00	5,00	-0,01	9,15	9,15	-	9,35	-	68,05	-	68,05	-	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
26.07.16	24.00	-	71,82	63,37	8,45	68,29	68,11	0,18	7,00	5,00	-0,05	9,34	9,34	-	9,55	-	68,16	-	68,16	-	0,64	0,62	0,64	0,62	0,64	0,62	0,64	0,62	
27.07.16	24.00	-	35,95	36,77	-0,82	66,79	65,70	1,09	7,00	5,00	-0,62	10,37	10,37	-	10,53	-	59,47	-	59,47	-	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
28.07.16	24.00	-	19,29	18,31	0,98	62,69	62,07	0,62	7,00	5,00	-0,51	10,74	10,74	-	10,88	-	55,74	-	55,74	-	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
29.07.16	24.00	-	71,63	64,62	7,01	68,40	68,22	0,18	7,00	5,00	-0,01	7,18	7,18	-	7,36	-	68,25	-	68,25	-	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
30.07.16	24.00	-	70,49	63,86	6,63	68,06	67,87	0,19	7,00	5,00	-0,03	7,29	7,29	-	7,45	-	68,03	-	68,03	-	0,50	0,47	0,50	0,47	0,50	0,47	0,50	0,47	
31.07.16	24.00	-	75,21	64,26	10,95	67,79	67,61	0,18	7,00	5,00	-0,01	11,25	11,25	-	11,48	-	67,73	-	67,73	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
01.08.16	24.00	-	74,82	64,05	10,77	68,22	68,05	0,17	7,00	5,00	-0,01	11,11	11,11	-	11,35	-	68,02	-	68,02	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
02.08.16	24.00	-	72,98	62,96	10,02	68,59	68,38	0,21	7,00	5,00	0,00	10,15	10,15	-	10,39	-	68,59	-	68,59	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
03.08.16	24.00	-	73,63	63,80	9,83	69,09	68,89	0,20	7,00	5,00	-0,01	10,22	10,22	-	10,46	-	69,03	-	69,03	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
04.08.16	24.00	-	71,63	62,42	9,21	68,61	68,40	0,21	7,00	5,00	-0,03	9,90	9,90	-	10,13	-	68,63	-	68,63	-	0,68	0,65	0,68	0,65	0,68	0,65	0,68	0,65	
05.08.16	24.00	-	72,33	63,76	8,57	69,63	69,43	0,20	7,00	5,00	-0,04	9,28	9,28	-	9,46	-	69,55	-	69,55	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
06.08.16	24.00	-	72,82	64,27	8,55	69,01	68,80	0,21	7,00	5,00	-0,03	9,25	9,25	-	9,45	-	69,04	-	69,04	-	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
07.08.16	24.00	-	72,98	62,91	10,07	69,32	69,13	0,19	7,00	5,00	-0,01	10,42	10,42	-	10,63	-	69,21	-	69,21	-	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
08.08.16	24.00	-	72,52	62,02	10,50	69,62	69,40	0,22	7,00	5,00	-0,01	10,93	10,93	-	11,15	-	69,55	-	69,55	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
09.08.16	24.00	-	67,04	57,59	9,45	68,55	68,35	0,20	7,00	5,00	0,02	9,38	9,38	-	9,58	-	68,29	-	68,29	-	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
10.08.16	24.00	-	76,48	67,52	8,96	69,60	69,41	0,19	7,00	5,00	0,00	9,20	9,20	-	9,39	-	69,55	-	69,55	-	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
11.08.16	24.00	-	74,45	64,81	9,64	69,27	69,07	0,20	7,00	5,00	0,00	9,89	9,89	-	10,11	-	69,19	-	69,19	-	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
12.08.16	24.00	-	73,15	63,32	10,83	69,43	69,20	0,23	7,00	5,00	0,01	10,88	10,88	-	11,12	-	69,40	-	69,40	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
13.08.16	24.00	-	71,35	60,48	10,87	69,97	69,72	0,25	7,00	5,00	0,02	10,80	10,80	-	11,03	-	70,03	-	70,03	-	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
14.08.16	24.00	-	71,56	59,99	11,57	69,68	69,46	0,22	7,00	5,00	0,01	11,60	11,60	-	11,81	-	69,61	-	69,61	-	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
15.08.16	24.00	-	71,10	60,38	10,72	70,69	70,48	0,21	7,00	5,00	0,01	10,79	10,79	-	11,02	-	70,48	-	70,48	-	0,76	0,77	0,76	0,77	0,76	0,77	0,76	0,77	
16.08.16	24.00	-	70,32	59,65	10,67	69,31	69,04	0,27	7,00	5,00	0,01	10,75	10,75	-	10,98	-	69,47	-	69,47	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
17.08.16	24.00	-	71,06	59,41	11,65	70,08	69,85	0,23	7,00	5,00	0,02	11,71	11,71	-	11,96	-	69,94	-	69,94	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
18.08.16	24.00	-	70,52	60,13	10,39	69,84	69,62	0,22	7,00	5,00	0,01	10,48	10,48	-	10,71	-	69,73	-	69,73	-	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
19.08.16	24.00	-	70,26	60,24	10,02	69,37	69,15	0,22	7,00	5,00	0,01	10,23	10,23	-	10,45	-	69,30	-	69,30	-	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
20.08.16	24.00	-	70,52	60,70	9,82	69,51	69,29	0,22	7,00	5,00	0,00	10,52	10,52	-	10,25	-	69,47	-	69,47	-	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
21.08.16	24.00	-	71,21	60,27	10,94	69,54	69,34	0,20	7,00	5,00	0,00	11,14	11,14	-	11,40	-	69,35	-	69,35	-	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	
22.08.16	24.00	-	70,82	60,61	10,21	69,50	69,30	0,20	7,00	5,00	0,01	10,33	10,33	-	10,57	-	69,52	-	69,52	-	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
23.08.16	24.00	-	71,10	60,81	10,29	69,50	69,30	0,20	7,00	5,00	0,01	10,38	10,38	-	10,60	-	69,67	-	69,67	-	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
Среднее	24.00	-	69,12	59,90	9,22	68,86	68,61	0,25	7,00	5,00	-0,04	10,13	10,13	-	10,34	-	68,33	-	68,33	-	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	
Итого	744,00	-	2142,75	1856,97	285,78	-	-	-	-	-	-	313,99	313,99	-	0,00	0,00	320,58	-	320,58	-	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тяг, Ч
	24.07.16 05:00	24.07.16 05:00	42427,58	34624,83	8994,65	-	8285,64	-	-	1463,58	-
24.08.16 08:00	24.08.16 08:00	44927,76	36464,30	9408,74	-	8806,32	-	-	1483,88	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения ЦЭ:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

18,56 °С = -5,83 Кал:  
 с учетом корректировок  
 320,58 КВт.ч

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛН ОТЧЕТОВ  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление энергосбыта учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ