Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06101 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	5,17	14,59	-9,42	56,40	65,06	-8,66	7,30	3,60	0,00	14,05	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	61,18	0,00	0,86			0,86
25.07.16	24,00	*	4,88	13,67	-8,80	58,35	64,53	-6,18	7,30	3,60	0,00	12,19	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	-	61,38	0,00	0,75			0,75
26.07.16	24,00	*	5,02	14,20	-9,18	56,47	64,91	-8,43	7,30	3,60	0,00	14,05	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	60,97	0,00	0,86			0,86
27.07.16	24,00	*	3,62	13,32	-9,70	55,12	62,24	-7,13	7,30	3,60	0,00	12,96	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	58,90	0,00	0,76			0,76
28.07.16	24,00	*	0,00	15,30	-15,30	41,16	56,84	-15,68	7,30	3,60	0,00	15,35	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	-	54,98	0,00	0,84			0,84
29.07.16	24,00	*	44,64	41,95	2,69	67,69	66,31	1,38	7,30	3,60	0,00	15,16	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	63,46	0,00	0,96			0,96
30.07.16	24,00	*	86,42	74,26	12,16	67,11	66,67	0,43	7,30	3,60	0,03	12,54	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	65,98	0,00	0,83			0,85
31.07.16	24,00	*	88,00	75,05	12,96	66,82	66,41	0,40	7,30	3,60	0,00	13,81	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	-	65,58	0,00	0,91			0,90
01.08.16	24,00	*	87,61	74,87	12,73	67,33	66,92	0,41	7,30	3,60	0,00	13,49	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	-	66,05	0,00	0,89			0,90
02.08.16	24,00	*	86,12	73,32	12,80	67,60	67,16	0,44	7,30	3,60	0,01	13,51	0,00	0,00	13,78	0,00	13,78	-	66,43	0,00	0,90			0,90
03.08.16	24,00	*	89,17	73,98	15,19	68,16	67,72	0,44	7,30	3,60	0,00	15,97	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	-	66,96	0,00	1,07			1,07
04.08.16	24,00	*	87,48	71,77	15,71	67,72	67,29	0,43	7,30	3,60	0,02	16,29	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	-	66,50	0,00	1,08			1,10
05.08.16	24,00	*	85,65	73,19	12,46	68,69	68,25	0,43	7,30	3,60	0,01	13,08	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	67,38	0,00	0,88			0,89
06.08.16	24,00	*	88,28	73,99	14,29	68,07	67,62	0,45	7,30	3,60	0,02	14,84	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	-	66,98	0,00	0,99			1,01
07.08.16	24,00	*	87,21	73,18	14,02	68,35	67,92	0,43	7,30	3,60	0,02	14,59	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	-	67,08	0,00	0,98			1,00
08.08.16	24,00	*	85,88	72,17	13,71	68,72	68,25	0,46	7,30	3,60	0,02	14,23	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	67,51	0,00	0,96			0,98
09.08.16	24,00	*	79,64	66,65	12,98	68,09	67,61	0,48	7,30	3,60	0,02	13,49	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	-	66,82	0,00	0,90			0,92
10.08.16	24,00	*	92,26	78,25	14,01	68,19	67,76	0,43	7,30	3,60	0,01	14,66	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	66,97	0,00	0,98			1,00
11.08.16	24,00	*	89,91	75,30	14,61	68,30	67,86	0,44	7,30	3,60	0,01	15,30	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	-	67,09	0,00	1,03			1,04
12.08.16	24,00	*	90,78	73,30	17,48	68,41	67,93	0,48	7,30	3,60	0,01	18,29	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	67,30	0,00	1,23			1,24
13.08.16	24,00	*	88,97	70,59	18,38	68,89	68,40	0,49	7,30	3,60	0,01	19,11	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	67,75	0,00	1,30			1,31
14.08.16	24,00	*	84,38	70,35	14,03	68,79	68,32	0,47	7,30	3,60	0,01	14,67	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	67,54	0,00	0,99			1,00
15.08.16	24,00	*	84,84	70,44	14,41	69,79	69,35	0,44	7,30	3,60	0,02	15,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	68,32	0,00	1,03			1,04
16.08.16	24,00	*	84,36	69,56	14,80	68,37	67,85	0,52	7,30	3,60	0,01	15,51	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	67,34	0,00	1,05			1,05
17.08.16	24,00	*	86,16	69,34	16,83	69,18	68,70	0,48	7,30	3,60	0,01	17,54	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	67,98	0,00	1,19			1,20
18.08.16	24,00	*	84,30	69,98	14,32	68,88	68,40	0,47	7,30	3,60	0,02	14,90	0,00	0,00	15,21	0,00	15,21	-	67,67	0,00	1,01			1,03
19.08.16	24,00	*	84,66	69,88	14,77	68,47	67,99	0,47	7,30	3,60	0,01	15,41	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	-	67,32	0,00	1,04			1,05
20.08.16	24,00	*	84,26	70,48	13,78	68,54	68,08	0,47	7,30	3,60	0,02	14,35	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	-	67,38	0,00	0,97			0,98
21.08.16	24,00	*	86,00	70,01	15,99	68,62	68,21	0,41	7,30	3,60	0,02	16,59	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	-	67,23	0,00	1,12			1,13
22.08.16	24,00	*	84,90	70,45	14,45	68,79	68,36	0,44	7,30	3,60	0,02	15,01	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	67,50	0,00	1,01			1,03
23.08.16	24,00	*	85,50	70,69	14,81	68,74	68,29	0,45	7,30	3,60	0,02	15,41	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	-	67,51	0,00	1,04			1,06
Среднее	24,00	-	71,81	61,75	10,06	65,93	67,01	-1,08	7,30	3,60	0,01	14,88	-	-	15,18	-	15,18	-	65,78	-	0,98	-	-	0,99
Итого	744,00		2226,07	1914,10	311,98						0,34	461,34	0,00	0,00	470,66	0,00	470,66	0,00			30,42	0,00	0,00	30,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 05:00	51366,94	40676,19	11221,87	0,00	11486,75	0,00	1622,57	801,60	-
	24.08.16 06:00	53615,54	42608,64	11684,37	0,00	11958,60	0,00	1645,43	832,10	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -8,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать корреспондента

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.