

Абонент: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелунова 37 / СЦО-ГРС  
 Осуществляющая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Исполнитель: Обуховский эл.

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СРТ-943 № 06057  
 Поддошт.тр.(М1):  
 Обратн.тр.(М2):  
 Тр.дл. ГВС(М3):  
 Тр.дл. ГВС(М4):  
 Тр.подшт.тр.(М5):

Часовые и суток, армия в файлах: СРТ943-06057-С-0816.5х  
 Режим (смена): 0/7  
 Смена полиключения: Двухтарифная

Приборы УЭТЭ поверены до  
 Термометр: КТТТ-05  
 Терморезерв.: КТТТ-05  
 Термометр: ТТТ-15-2  
 Терморезерв.:  
 Термометр:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Узел учета: СЦО-ГРС  
 Код УЭТЭ:  
 график: 150/70

Тяв. гр.С= 18,56

Учет отопления (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)

Дата

Тп

Нс

М1

М2

ДМ

Т1

Т2

дТ

р1

р2

Qотопл

М3

М4

дМ

У3

У4

дУ3

Удлп

Т3

Т4

Qгр.общ.

Qгр.кэл.

Qгр.всв.

Q общ.

Дата	Тп	Нс	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	дТ	р1	р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удлп	Т3	Т4	Qгр.общ.	Qгр.кэл.	Qгр.всв.	Q общ.	
24.07.16	24.00	*	6,40	19,59	-12,99	60,21	64,97	-4,77	7,30	3,80	-1,90	16,05	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	-	63,59	0,00	1,02	Грал	Грал	Грал	-0,87
25.07.16	24.00	*	7,14	18,73	-11,59	60,39	64,60	-4,21	7,30	3,80	-1,70	14,52	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	63,22	0,00	0,92	Грал	Грал	Грал	-0,78
26.07.16	24.00	*	6,59	18,74	-12,15	60,64	64,99	-4,35	7,30	3,80	-1,78	15,03	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	63,60	0,00	0,96	Грал	Грал	Грал	-0,82
27.07.16	24.00	*	6,53	18,79	-12,26	57,67	62,56	-4,89	7,30	3,80	-1,77	15,91	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	61,12	0,00	0,97	Грал	Грал	Грал	-0,80
28.07.16	24.00	*	17,05	20,64	-3,59	59,00	59,34	-0,34	7,30	3,80	-1,09	15,37	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61	-	66,71	0,00	0,87	Грал	Грал	Грал	-0,22
29.07.16	24.00	*	85,19	71,42	13,77	68,53	66,59	1,94	7,30	3,80	0,15	13,84	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	68,14	0,00	0,94	Грал	Грал	Грал	1,09
30.07.16	24.00	*	83,61	71,10	12,51	68,25	68,03	0,22	7,30	3,80	0,01	12,66	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	67,93	0,00	0,86	Грал	Грал	Грал	0,88
31.07.16	24.00	*	85,94	71,78	14,15	67,97	67,77	0,20	7,30	3,80	-0,02	14,82	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	67,60	0,00	1,00	Грал	Грал	Грал	0,98
01.08.16	24.00	*	85,63	71,64	13,98	68,52	68,32	0,20	7,30	3,80	-0,01	14,48	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	68,10	0,00	0,99	Грал	Грал	Грал	0,98
02.08.16	24.00	*	83,17	70,23	12,94	68,73	68,49	0,24	7,30	3,80	-0,01	13,50	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	-	68,38	0,00	0,92	Грал	Грал	Грал	0,91
03.08.16	24.00	*	85,50	70,89	14,60	69,30	69,06	0,24	7,30	3,80	-0,01	15,21	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	68,97	0,00	1,05	Грал	Грал	Грал	1,04
04.08.16	24.00	*	84,41	68,80	15,60	68,90	68,65	0,25	7,30	3,80	-0,02	16,36	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	68,60	0,00	1,12	Грал	Грал	Грал	1,10
05.08.16	24.00	*	84,70	70,12	14,57	69,88	69,63	0,25	7,30	3,80	-0,02	15,26	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	-	69,55	0,00	1,06	Грал	Грал	Грал	1,06
06.08.16	24.00	*	85,19	70,94	14,25	69,27	69,03	0,24	7,30	3,80	-0,03	15,03	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	68,98	0,00	1,04	Грал	Грал	Грал	1,01
07.08.16	24.00	*	82,91	70,20	12,72	69,55	69,32	0,23	7,30	3,80	-0,03	13,58	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	-	69,12	0,00	0,94	Грал	Грал	Грал	0,91
08.08.16	24.00	*	81,01	69,18	11,83	69,33	69,67	0,36	7,30	3,80	-0,02	12,50	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	-	69,54	0,00	0,87	Грал	Грал	Грал	0,85
09.08.16	24.00	*	76,62	63,88	12,75	69,32	69,05	0,27	7,30	3,80	-0,03	13,53	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	68,88	0,00	0,93	Грал	Грал	Грал	0,91
10.08.16	24.00	*	88,03	75,08	12,95	69,45	69,24	0,22	7,30	3,80	-0,03	13,77	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	69,08	0,00	0,95	Грал	Грал	Грал	0,92
11.08.16	24.00	*	84,46	72,15	12,31	69,58	69,35	0,23	7,30	3,80	-0,04	13,32	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	69,19	0,00	0,92	Грал	Грал	Грал	0,88
12.08.16	24.00	*	84,73	70,30	14,43	69,64	69,38	0,26	7,30	3,80	-0,06	15,65	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	69,33	0,00	1,09	Грал	Грал	Грал	1,03
13.08.16	24.00	*	80,70	67,73	12,97	70,11	69,84	0,27	7,30	3,80	-0,05	14,08	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	-	69,77	0,00	0,98	Грал	Грал	Грал	0,93
14.08.16	24.00	*	80,76	67,45	13,31	70,04	69,79	0,25	7,30	3,80	-0,06	14,58	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	69,67	0,00	1,02	Грал	Грал	Грал	0,95
15.08.16	24.00	*	83,74	67,55	16,19	71,07	70,80	0,27	7,30	3,80	-0,07	17,54	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	70,83	0,00	1,24	Грал	Грал	Грал	1,18
16.08.16	24.00	*	81,86	66,61	15,26	69,59	69,31	0,29	7,30	3,80	-0,06	16,52	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	-	69,45	0,00	1,15	Грал	Грал	Грал	1,09
17.08.16	24.00	*	81,61	66,45	15,16	70,36	70,10	0,26	7,30	3,80	-0,06	16,43	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	-	70,03	0,00	1,15	Грал	Грал	Грал	1,09
18.08.16	24.00	*	83,29	67,09	16,20	70,09	69,83	0,26	7,30	3,80	-0,06	17,46	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	69,81	0,00	1,22	Грал	Грал	Грал	1,16
19.08.16	24.00	*	81,42	66,96	14,46	69,68	69,43	0,26	7,30	3,80	-0,05	15,50	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	69,42	0,00	1,08	Грал	Грал	Грал	1,03
20.08.16	24.00	*	81,36	67,49	13,87	69,76	69,52	0,25	7,30	3,80	-0,05	14,89	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	69,47	0,00	1,04	Грал	Грал	Грал	0,99
21.08.16	24.00	*	82,33	66,99	15,34	69,87	69,65	0,22	7,30	3,80	-0,04	16,24	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	69,46	0,00	1,13	Грал	Грал	Грал	1,08
22.08.16	24.00	*	82,54	67,43	15,11	70,05	69,82	0,23	7,30	3,80	-0,04	16,04	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	69,70	0,00	1,12	Грал	Грал	Грал	1,08
23.08.16	24.00	*	83,69	67,64	16,05	70,00	69,76	0,24	7,30	3,80	-0,05	17,09	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	69,70	0,00	1,19	Грал	Грал	Грал	1,15
Среднее	24.00	-	71,23	61,08	10,15	67,92	68,25	-0,34	7,30	3,80	-0,29	15,06	-	-	15,38	-	-	-	67,97	-	1,02	Грал	Грал	Грал	0,73
Итого	744,00	-	2208,09	1893,40	314,69	-	-	-	-	-	-8,98	466,78	0,00	0,00	476,77	0,00	476,77	-	15,38	-	31,75	Грал	Грал	Грал	22,78

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.07.16 05:00 52861,24 43992,83 10115,49 0,00 10354,88 0,00 1496,26 723,81 1496,26 723,81

Дата, время: 24.08.16 08:00 54890,24 45023,39 10581,72 0,00 10831,10 0,00 1433,37 753,55 1433,37 753,55

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 18,56 °С = -8,66 Гкал, 23,09 Гкал, 476,77 куб.м.

Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: С учетом корректировок

Период превышения Т2: 18,56 °С = -8,66 Гкал, 23,09 Гкал, 476,77 куб.м.

Корректировка на температуру холодной воды: С учетом корректировок

Итого по приборам учета: С учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

«ИнфраХит Монтаж»  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 печать энергосбыта

«ИнфраХит Монтаж»  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 печать энергосбыта

29 АВГ 2016