Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	92,13	80,16	11,97	66,42	66,18	0,24	7,00	5,00	-0,05	13,13	-	-	13,39	-	13,39	-	66,18	-	0,87			0,82
25.07.16	24,00	-	92,37	81,71	10,66	66,25	66,02	0,23	7,00	5,00	-0,06	12,00	-	-	12,23	-	12,23	-	66,05	-	0,79			0,73
26.07.16	24,00	-	92,48	81,60	10,88	66,76	66,54	0,22	7,00	5,00	-0,03	11,73	-	-	11,99	-	11,99	-	66,48	-	0,78			0,75
27.07.16	24,00	-	95,01	84,59	10,42	65,78	65,59	0,19	7,00	5,00	-0,02	11,15	-	-	11,40	-	11,40	-	65,40	-	0,73			0,71
28.07.16	24,00	-	94,63	83,09	11,54	67,30	67,11	0,19	7,00	5,00	-0,03	12,34	-	-	12,60	-	12,60	-	66,80	-	0,83			0,80
29.07.16	24,00	-	92,89	82,92	9,97	66,74	66,53	0,21	7,00	5,00	-0,04	10,80	-	-	11,02	-	11,02	-	66,39	-	0,72			0,68
30.07.16	24,00	-	92,04	81,99	10,05	66,38	66,14	0,24	7,00	5,00	-0,03	10,88	-	-	11,11	-	11,11	-	66,20	-	0,72			0,69
31.07.16	24,00	-	94,28	82,80	11,48	66,12	65,90	0,22	7,00	5,00	-0,03	12,34	-	-	12,57	-	12,57	-	65,84	-	0,81			0,78
01.08.16	24,00	-	93,00	81,76	11,24	66,60	66,38	0,22	7,00	5,00	-0,03	12,05	-	-	12,31	-	12,31	-	66,28	-	0,80			0,77
02.08.16	24,00	-	91,65	80,00	11,65	66,95	66,70	0,25	7,00	5,00	-0,02	12,32	-	-	12,58	-	12,58	-	66,71	-	0,82			0,80
03.08.16	24,00	-	92,01	80,61	11,40	67,47	67,23	0,24	7,00	5,00	-0,02	12,06	-	-	12,31	-	12,31	-	67,20	-	0,81			0,79
04.08.16	24,00	-	94,14	78,38	15,76	66,93	66,78	0,15	7,00	5,00	-0,01	16,35	-	-	16,70	-	16,70	-	66,24	-	1,09			1,07
05.08.16	24,00	-	92,00	80,63	11,37	67,91	67,68	0,23	7,00	5,00	-0,03	12,09	-	-	12,36	-	12,36	-	67,60	-	0,82			0,79
06.08.16	24,00	-	92,81	81,20	11,61	67,42	67,18	0,24	7,00	5,00	-0,01	12,17	-	-	12,43	-	12,43	-	67,24	-	0,82			0,81
07.08.16	24,00	-	91,42	80,21	11,21	67,67	67,44	0,23	7,00	5,00	-0,03	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	67,36	-	0,81			0,78
08.08.16	24,00	-	88,89	77,54	11,35	67,98	67,70	0,28	7,00	5,00	-0,03	12,27	-	-	12,53	-	12,53	-	67,65	-	0,83			0,80
09.08.16	24,00	-	83,81	73,09	10,72	67,02	66,80	0,22	7,00	5,00	-0,02	11,37	-	-	11,58	-	11,58	-	66,57	-	0,76			0,74
10.08.16	24,00	-	96,18	85,75	10,43	68,04	67,82	0,22	7,00	5,00	-0,03	11,19	-	-	11,43	-	11,43	-	67,83	-	0,76			0,73
11.08.16	24,00	-	93,14	82,84	10,30	67,73	67,50	0,23	7,00	5,00	-0,04	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	67,45	-	0,75			0,72
12.08.16	24,00	-	91,92	79,20	12,72	67,84	67,61	0,23	7,00	5,00	0,08	11,96	-	-	12,22	-	12,22	-	67,59	-	0,81			0,89
13.08.16	24,00	-	90,34	76,31	14,03	68,31	68,08	0,23	7,00	5,00	0,18	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	68,07	-	0,80			0,98
14.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
15.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
16.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
17.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
18.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
19.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
20.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
21.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
22.08.16	24,00	-	91,80	79,45	12,35	67,96	67,73	0,23	7,00	5,00	0,07	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	67,70	-	0,79	-	-	0,86
23.08.16	24,00	-	89,85	76,62	13,23	68,09	67,87	0,22	7,00	5,00	0,14	11,55	-	-	11,80	-	11,80	-	67,83	-	0,79			0,92
Среднее	24,00	-	92,04	80,26	11,78	67,40	67,17	0,23	7,00	5,00	0,02	11,92	-	-	12,17	-	12,17	-	67,11	-	0,80	-	-	0,82
Итого	744,00		2853,19	2488,05	365,14						0,49	369,52	0,00	0,00	377,16	0,00	377,16	0,00			24,80	0,00	0,00	25,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 05:00	1862,22	1634,97	316,52	-	321,92	-	15,30	-	-
	24.08.16 06:00	3968,34	3473,33	592,62	-	603,78	-	23,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
(должность) (подпись) (расшифровка)
_____ / _____ /

ООО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 АВГ 2016 г.