Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	4,64	17,10	-12,46	58,95	63,11	-4,16	6,40	3,20	-1,62	12,99	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	62,89	0,00	0,82			-0,81
25.07.16	24,00	*	4,63	17,86	-13,23	58,71	62,86	-4,15	6,40	3,20	-1,72	13,85	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-	62,70	0,00	0,87			-0,85
26.07.16	24,00	*	4,72	16,35	-11,62	59,19	63,13	-3,94	6,40	3,20	-1,54	12,46	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	-	62,88	0,00	0,78			-0,75
27.07.16	24,00	*	4,70	16,46	-11,76	57,28	60,87	-3,59	6,40	3,20	-1,50	12,72	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	-	60,54	0,00	0,77			-0,73
28.07.16	24,00	*	11,01	17,46	-6,45	58,93	58,05	0,88	6,40	3,20	-1,09	12,60	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	-	57,48	0,00	0,72			-0,36
29.07.16	24,00	*	73,24	61,54	11,70	68,04	67,75	0,30	6,40	3,20	-0,02	12,44	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	-	67,42	0,00	0,84			0,82
30.07.16	24,00	*	76,74	64,31	12,44	67,80	67,47	0,33	6,40	3,20	-0,03	13,30	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58	-	67,46	0,00	0,90			0,87
31.07.16	24,00	*	77,58	66,09	11,50	67,54	67,23	0,30	6,40	3,20	-0,04	12,55	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	67,09	0,00	0,84			0,80
01.08.16	24,00	*	78,04	66,47	11,57	68,08	67,78	0,30	6,40	3,20	-0,03	12,43	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	-	67,54	0,00	0,84			0,81
02.08.16	24,00	*	76,28	65,13	11,15	68,24	67,91	0,33	6,40	3,20	-0,03	12,03	0,00	0,00	12,29	0,00	12,29	-	67,74	0,00	0,82			0,79
03.08.16	24,00	*	76,58	65,85	10,74	68,84	68,50	0,34	6,40	3,20	-0,03	11,68	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	-	68,42	0,00	0,80			0,77
04.08.16	24,00	*	74,79	63,91	10,87	68,41	68,08	0,33	6,40	3,20	-0,03	11,78	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	-	67,90	0,00	0,80			0,77
05.08.16	24,00	*	76,49	64,84	11,65	69,40	69,07	0,34	6,40	3,20	-0,03	12,51	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	68,95	0,00	0,86			0,84
06.08.16	24,00	*	77,35	65,89	11,46	68,82	68,48	0,35	6,40	3,20	-0,03	12,43	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	-	68,48	0,00	0,85			0,82
07.08.16	24,00	*	76,97	64,99	11,97	69,10	68,77	0,33	6,40	3,20	-0,02	12,80	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	-	68,62	0,00	0,88			0,85
08.08.16	24,00	*	75,05	64,14	10,91	69,47	69,11	0,36	6,40	3,20	-0,02	11,72	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	-	69,03	0,00	0,81			0,79
09.08.16	24,00	*	69,97	58,69	11,28	68,87	68,50	0,37	6,40	3,20	-0,02	12,06	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32	-	68,37	0,00	0,82			0,80
10.08.16	24,00	*	81,80	69,98	11,82	69,03	68,71	0,33	6,40	3,20	0,00	12,33	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	-	68,67	0,00	0,85			0,84
11.08.16	24,00	*	80,42	67,08	13,34	69,18	68,83	0,35	6,40	3,20	-0,01	13,93	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	-	68,82	0,00	0,96			0,95
12.08.16	24,00	*	77,15	65,27	11,88	69,20	68,83	0,37	6,40	3,20	0,00	12,38	0,00	0,00	12,65	0,00	12,65	-	68,82	0,00	0,85			0,85
13.08.16	24,00	*	74,89	62,69	12,20	69,65	69,26	0,39	6,40	3,20	-0,01	12,85	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	69,21	0,00	0,89			0,88
14.08.16	24,00	*	74,34	62,23	12,11	69,59	69,22	0,37	6,40	3,20	-0,02	12,94	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22	-	69,10	0,00	0,89			0,87
15.08.16	24,00	*	74,50	62,31	12,19	70,63	70,18	0,45	6,40	3,20	-0,02	13,00	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30	-	70,48	0,00	0,92			0,89
16.08.16	24,00	*	73,76	61,34	12,41	69,13	68,74	0,39	6,40	3,20	-0,01	13,08	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	68,74	0,00	0,90			0,89
17.08.16	24,00	*	73,57	61,31	12,25	69,92	69,52	0,40	6,40	3,20	-0,01	12,89	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	69,46	0,00	0,90			0,89
18.08.16	24,00	*	75,46	61,86	13,60	69,63	69,25	0,38	6,40	3,20	-0,01	14,22	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	69,22	0,00	0,99			0,98
19.08.16	24,00	*	73,99	61,77	12,22	69,24	68,85	0,39	6,40	3,20	0,00	12,68	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	-	68,82	0,00	0,87			0,88
20.08.16	24,00	*	74,20	62,16	12,04	69,32	68,94	0,38	6,40	3,20	0,01	12,40	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	68,95	0,00	0,86			0,86
21.08.16	24,00	*	74,94	61,65	13,29	69,43	69,09	0,35	6,40	3,20	0,00	13,79	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	-	68,88	0,00	0,95			0,95
22.08.16	24,00	*	75,49	62,01	13,48	69,62	69,25	0,36	6,40	3,20	0,00	13,96	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	69,18	0,00	0,97			0,97
23.08.16	24,00	*	74,47	62,64	11,82	69,55	69,18	0,37	6,40	3,20	0,00	12,23	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	-	69,13	0,00	0,85			0,85
Среднее	24,00	-	64,44	56,17	8,27	67,38	67,57	-0,18	6,40	3,20	-0,25	12,74	-	-	13,01	-	13,01	-	67,45	-	0,86	-	-	0,61
Итого	744,00		1997,78	1741,39	256,39						-7,90	395,01	0,00	0,00	403,35	0,00	403,35	0,00			26,66	0,00	0,00	18,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 05:00	52372,68	41564,64	11901,45	0,00	12173,09	0,00	1755,31	834,05	-
	24.08.16 06:00	54390,90	43321,63	12297,67	0,00	12577,69	0,00	1774,41	860,81	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -7,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **403,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.