

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелугова 8 / СЛО-Н ГЭС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрахаит Монтаж"
 Источник: Обуховский ЗЛ

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за август 2016
 Договор: 9104.028.1
 Строит. адрес: Шелугова 8
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятисудья
 ВК7-208338-Ч(С)816.6.Х

Телефон:
 Узел учета: СЛО-Н ГЭС
 Код УТТЗ:
 Расчитать/взять совместно с УТТЗ:
 График: 150/70

Узел учета: СЛО-Н ГЭС
 Код УТТЗ:
 Расчитать/взять совместно с УТТЗ:
 График: 150/70

Тя, гр.С = 18,56

Вычислитель: ВК-7 № 208338
 Подано тр.(М1):
 Обр.чт. тр.(М2):
 тр.д. ВЭС(М3):
 тр.цирк. ВЭС(М4):
 тр.подпитки(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)*М2*(П3-П4) лето:
 Расчетные нагрузки, Гкал/час:
 Дневные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
 Дневные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Дневные расходы (ср.сут.), ТГВт:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (смена):
 Ресурсы УТТЗ поверены до:
 Преобр.давления: КТСЛ-Н
 Термопробор.: КТСЛ-Н
 Термопробор.: КТСЛ-Н
 Термопробор.: КТСЛ-Н
 Термопробор.: КТСЛ-Н

Qот=0,307 Qвент.= Qтепл.пот.= Qгвс=
 Qдтгвс=р= Qдтгвс=р= Qдтгвс=р=
 Qдтгвс=р= Qдтгвс=р= Qдтгвс=р=
 Qдтгвс=р= Qдтгвс=р= Qдтгвс=р=

Дата	Ти	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее Теплопотр-	
			М1	М2	дм	Т1	Т2	С	дт	р1	р2	Qотопл	Т	М3	М4	дм	У3	У4	длвс	Упопл	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.кэл.		Qвс.гр.с.
24.07.16	24.00	-	50,92	36,76	14,16	67,14	57,85	9,29	57,85	9,29	5,00	0,46	51,46	38,03	13,43	52,49	38,67	13,82	-	67,18	58,10	0,83	67,18	58,10	0,83	1,29
25.07.16	24.00	-	51,27	37,31	13,96	66,99	57,85	9,14	57,85	9,14	5,00	0,46	51,61	38,66	12,98	52,71	39,27	13,44	-	67,03	58,10	0,82	67,03	58,10	0,82	1,28
26.07.16	24.00	-	51,41	37,20	14,21	67,48	58,04	9,44	58,04	9,44	5,00	0,48	51,61	38,50	13,11	52,69	39,18	13,51	-	67,52	58,29	0,83	67,52	58,29	0,83	1,31
27.07.16	24.00	-	51,73	38,46	13,27	66,32	57,42	8,90	57,42	8,90	5,00	0,45	51,84	40,24	11,60	52,90	40,91	11,99	-	66,36	57,66	0,77	66,36	57,66	0,77	1,22
28.07.16	24.00	-	50,58	37,71	12,87	67,84	58,44	9,40	58,44	9,40	5,00	0,48	50,56	39,59	10,97	51,65	40,27	11,38	-	67,88	58,69	0,75	67,88	58,69	0,75	1,23
29.07.16	24.00	-	50,81	37,91	12,90	67,42	57,79	9,43	57,79	9,43	5,00	0,49	51,3	39,62	11,51	52,22	40,33	11,89	-	67,46	58,03	0,75	67,46	58,03	0,75	1,24
30.07.16	24.00	-	53,99	37,20	16,39	67,14	57,54	9,60	57,54	9,60	5,00	0,51	53,99	38,67	15,06	55,05	39,94	15,91	-	67,18	57,81	0,95	67,18	57,81	0,95	1,46
01.08.16	24.00	-	54,60	37,60	17,00	66,84	57,38	9,76	57,38	9,76	5,00	0,51	54,75	39,27	15,48	55,89	39,94	15,95	-	66,88	57,64	0,96	66,88	57,64	0,96	1,49
02.08.16	24.00	-	53,78	37,22	16,56	67,26	57,49	9,77	57,49	9,77	5,00	0,52	53,77	38,94	14,83	54,92	39,58	15,34	-	67,30	57,75	0,96	67,30	57,75	0,96	1,48
03.08.16	24.00	-	51,16	36,56	14,60	67,61	57,35	10,26	57,35	10,26	5,00	0,51	51,04	38,27	12,77	52,12	38,88	13,24	-	67,64	57,63	0,85	67,64	57,63	0,85	1,36
04.08.16	24.00	-	52,83	36,82	16,01	68,07	57,74	10,33	57,74	10,33	5,00	0,54	52,65	38,49	14,16	53,78	39,16	14,62	-	68,11	58,02	0,93	68,11	58,02	0,93	1,47
05.08.16	24.00	-	51,18	35,85	13,73	67,51	57,14	10,37	57,14	10,37	5,00	0,52	51,00	37,62	13,38	52,05	38,14	13,91	-	67,54	57,42	0,88	67,54	57,42	0,88	1,41
06.08.16	24.00	-	50,39	36,64	13,75	68,51	57,86	10,65	57,86	10,65	5,00	0,53	50,29	38,40	11,89	51,38	39,01	12,37	-	68,54	58,13	0,81	68,54	58,13	0,81	1,34
07.08.16	24.00	-	53,41	36,86	16,55	68,03	58,18	9,95	58,18	9,95	5,00	0,52	53,28	38,59	14,69	54,44	39,26	15,18	-	68,07	58,44	0,97	68,07	58,44	0,97	1,49
08.08.16	24.00	-	53,88	36,31	17,57	68,28	58,45	9,83	58,45	9,83	5,00	0,52	53,79	38,00	15,79	54,95	38,66	16,29	-	68,32	58,73	1,03	68,32	58,73	1,03	1,56
09.08.16	24.00	-	50,28	35,80	14,48	68,57	58,07	10,50	58,07	10,50	5,00	0,52	50,18	37,51	12,67	51,26	38,08	13,18	-	68,60	58,34	0,85	68,60	58,34	0,85	1,37
10.08.16	24.00	-	48,77	33,27	15,50	67,50	57,17	10,33	57,17	10,33	5,00	0,51	48,77	34,89	13,88	49,78	35,40	14,38	-	67,53	57,45	0,89	67,53	57,45	0,89	1,39
11.08.16	24.00	-	53,99	36,90	14,69	68,57	58,60	9,97	58,60	9,97	5,00	0,52	53,79	40,86	12,93	54,95	41,58	13,37	-	68,61	58,86	0,87	68,61	58,86	0,87	1,40
12.08.16	24.00	-	51,82	37,63	14,19	68,13	57,75	10,38	57,75	10,38	5,00	0,53	52,12	39,40	12,72	53,25	40,08	13,17	-	68,16	58,02	0,83	68,16	58,02	0,83	1,36
13.08.16	24.00	-	52,05	36,81	15,24	68,27	57,53	10,74	57,53	10,74	5,00	0,55	52,34	38,53	13,81	53,46	39,15	14,31	-	68,30	57,80	0,89	68,30	57,80	0,89	1,44
14.08.16	24.00	-	51,96	36,16	15,80	68,78	57,75	11,03	57,75	11,03	5,00	0,57	52,09	37,86	14,23	53,22	38,48	14,74	-	68,81	58,02	0,92	68,81	58,02	0,92	1,49
15.08.16	24.00	-	54,76	35,85	18,91	68,66	58,14	10,52	58,14	10,52	5,00	0,57	54,98	37,51	12,47	56,15	38,14	18,01	-	68,70	58,40	1,11	68,70	58,40	1,11	1,68
16.08.16	24.00	-	52,99	35,93	16,66	69,56	58,74	10,82	58,74	10,82	5,00	0,56	52,91	37,68	15,23	54,09	38,30	15,79	-	69,59	59,00	0,99	69,59	59,00	0,99	1,55
17.08.16	24.00	-	53,56	35,50	18,06	68,33	57,77	10,56	57,77	10,56	5,00	0,55	53,91	37,18	16,73	55,03	37,77	17,26	-	68,36	58,03	1,06	68,36	58,03	1,06	1,61
18.08.16	24.00	-	52,02	35,53	16,49	68,98	57,93	11,05	57,93	11,05	5,00	0,57	52,34	37,23	15,11	53,51	37,80	15,71	-	69,01	58,19	0,97	69,01	58,19	0,97	1,53
19.08.16	24.00	-	51,37	35,72	15,65	68,76	57,96	10,80	57,96	10,80	5,00	0,55	51,66	37,45	14,21	52,80	38,02	14,78	-	68,78	58,21	0,92	68,78	58,21	0,92	1,46
20.08.16	24.00	-	52,18	35,73	16,45	68,34	58,20	10,14	58,20	10,14	5,00	0,53	52,49	37,42	15,07	53,63	38,02	15,61	-	68,37	58,44	0,96	68,37	58,44	0,96	1,49
21.08.16	24.00	-	50,57	36,04	14,53	68,39	58,13	10,26	58,13	10,26	5,00	0,51	50,90	37,22	13,18	52,02	38,35	13,67	-	68,41	58,38	0,85	68,41	58,38	0,85	1,37
22.08.16	24.00	-	53,70	35,80	17,90	68,49	58,50	9,99	58,50	9,99	5,00	0,52	54,03	37,50	16,53	55,21	38,12	17,09	-	68,53	58,75	1,06	68,53	58,75	1,06	1,58
23.08.16	24.00	-	51,55	36,18	15,37	68,62	58,43	10,19	58,43	10,19	5,00	0,52	51,88	37,82	14,06	53,03	38,49	14,54	-	68,65	58,67	0,90	68,65	58,67	0,90	1,43
Среднее	24.00	-	53,62	36,11	17,51	68,69	58,73	9,96	58,73	9,96	7,00	0,52	53,90	38,46	16,12	55,09	38,46	16,53	-	68,72	58,98	1,04	68,72	58,98	1,04	1,57
Итого	744,00	-	52,13	36,56	15,57	68,03	57,93	10,10	57,93	10,10	5,00	0,52	52,29	38,24	14,05	53,41	38,87	14,54	-	68,07	58,19	0,91	68,07	58,19	0,91	1,43
			1615,93	1133,37	482,56							16,10	1621,03	1185,43	435,60	1655,72	1205,04	450,68	0,00				28,23		0,00	44,33

Показания счетчиков на момент: 23.07.16 23:00
 24.08.16 08:00

Счетчик: 35185.32 29594.77 5340.44 3342.96 5492.53 1022.31
 38815.20 31098.88 6975.47 4659.62 7122.53 10872.89 1064.86

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, расчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения ЦЭ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

18,56 °C = 8,08 Ккал;
 36,24 Ккал;
 450,68 КВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Подпись: _____

