

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 1 / СЛО-ПВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДонТеплоком"  
 Источник: Обуховский 5/А

Установленные приборы: СЛТ-943 № 02752

Вычислитель: СЛТ-943 № 02752  
 Подает.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3-ЭС  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3-ЭС  
 ТР-д. ПРС(M3): расходомер: ПРЭМ-20  
 тр.шир. ПРС(M4): расходомер:  
 тр.подпитки(M5): расходомер:

Дополнительные приборы: Эма: Q=M1\*(M1-M2)+M3-M4  
 Дополнительные расходы (гр.час): Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5  
 Дополнительные расходы (гр.сут.): Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Часовые и сумм. архивы в файлах: Режим (суток): 0:7  
 СЛТ943-02752-(Q-94)15-бх

Адрес: Александровской фермы 1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Децентрализованный с циркуляцией ГВС

Телефон:  
 Строчка: Адрес: Александровской фермы 1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Децентрализованный с циркуляцией ГВС

Узел учета: СЛО-ПВС  
 Код: УУТ-3  
 Расчетный адрес: совместно с УУТ-3  
 График: 150/70

Тех. гр. С = 2,34

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопогр-е	
			M1	M2	DM	T1	T2	С	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	div3	Уполт	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кэл.	Qгр.гвс		Q.общ.
24.03.16	24.00	*	99,32	82,31	17,01	76,86	42,94	33,91	6,00	6,00	2,80	17,01				18,94			18,94			76,62			1,30	4,10
25.03.16	24.00	*	104,98	87,25	17,73	75,75	43,30	32,45	6,00	6,00	2,84	17,73				19,68			19,68			75,45			1,34	4,18
26.03.16	24.00	*	111,05	93,65	17,40	74,67	44,33	30,33	6,00	6,00	2,85	17,40				19,34			19,34			74,25			1,29	4,14
27.03.16	23.00	*	112,97	89,31	23,66	72,51	43,92	28,59	6,00	6,00	2,56	23,66				25,55			25,55			72,24			1,71	4,27
28.03.16	24.00	*	111,69	93,66	18,03	69,06	42,89	26,17	6,00	6,00	2,46	18,03				19,66			19,66			68,84			1,24	4,27
29.03.16	24.00	*	114,27	93,30	20,97	67,13	42,19	24,94	6,00	6,00	2,33	20,97				22,55			22,55			67,01			1,40	3,70
30.03.16	24.00	*	111,54	93,62	17,91	65,87	41,66	24,21	6,00	6,00	2,27	17,91				19,38			19,38			65,77			1,18	3,45
31.03.16	24.00	*	110,91	92,33	18,58	66,64	41,76	24,89	6,00	6,00	2,30	18,58				20,09			20,09			66,49			1,24	3,54
01.04.16	24.00	*	103,83	85,07	18,76	66,34	39,90	26,44	6,00	6,00	2,25	18,76				20,23			20,23			66,27			1,24	3,49
02.04.16	24.00	*	102,88	83,12	19,76	66,07	39,09	26,99	6,00	6,00	2,25	19,76				21,24			21,24			65,95			1,30	3,55
03.04.16	24.00	*	104,30	82,12	22,18	64,98	38,60	26,39	6,00	6,00	2,17	22,18				23,65			23,65			64,98			1,44	3,61
04.04.16	24.00	*	106,78	84,04	22,74	64,45	38,79	25,65	6,00	6,00	2,16	22,74				24,20			24,20			64,43			1,47	3,62
05.04.16	24.00	*	108,70	89,30	19,40	66,45	40,48	25,98	6,00	6,00	2,32	19,40				20,92			20,92			66,40			1,29	3,61
06.04.16	24.00	*	113,93	96,94	16,99	66,69	42,28	24,42	6,00	6,00	2,37	16,99				18,51			18,51			66,51			1,13	3,50
07.04.16	24.00	*	116,75	98,01	18,74	65,29	42,42	22,88	6,00	6,00	2,25	18,74				20,20			20,20			65,13			1,22	3,47
08.04.16	24.00	*	115,09	95,60	19,49	63,52	41,18	22,35	6,00	6,00	2,14	19,49				20,88			20,88			63,51			1,24	3,37
09.04.16	24.00	*	112,54	93,50	19,04	63,92	40,72	22,20	6,00	6,00	2,17	19,04				20,44			20,44			63,79			1,21	3,39
10.04.16	24.00	*	110,22	87,40	22,82	63,70	39,52	24,18	6,00	6,00	2,12	22,82				24,25			24,25			63,61			1,45	3,57
11.04.16	24.00	*	108,18	88,15	20,03	63,85	39,34	24,50	6,00	6,00	2,16	20,03				21,43			21,43			63,82			1,28	3,44
12.04.16	24.00	*	108,80	88,85	19,95	63,95	39,70	24,29	6,00	6,00	2,16	19,95				21,19			21,19			63,67			1,27	3,43
13.04.16	24.00	*	112,65	92,86	19,79	63,74	40,59	23,15	6,00	6,00	2,15	19,79				21,35			21,35			63,86			1,26	3,44
14.04.16	24.00	*	101,95	84,58	17,37	64,00	39,94	24,06	6,00	6,00	2,04	17,37				18,67			18,67			63,73			1,11	3,41
15.04.16	24.00	*	100,58	80,82	19,76	63,29	38,38	24,91	6,00	6,00	2,01	19,76				21,06			21,06			63,23			1,25	3,26
16.04.16	24.00	*	107,20	86,27	18,93	63,88	39,99	23,90	6,00	6,00	2,11	18,93				20,29			20,29			63,73			1,21	3,32
17.04.16	24.00	*	114,07	94,02	20,05	63,77	41,50	22,27	6,00	6,00	2,09	20,05				21,44			21,44			63,73			1,28	3,37
18.04.16	24.00	*	112,97	94,95	18,02	63,50	41,49	22,02	6,00	6,00	2,09	18,02				19,36			19,36			63,46			1,14	3,23
19.04.16	24.00	*	112,35	91,48	20,87	63,81	40,51	23,31	6,00	6,00	2,13	20,87				20,08			20,08			63,71			1,33	3,46
20.04.16	24.00	*	106,87	88,15	18,73	63,63	39,58	24,05	6,00	6,00	2,12	18,73				20,83			20,83			63,52			1,19	3,31
21.04.16	24.00	*	106,99	87,54	19,46	63,64	39,33	24,31	6,00	6,00	2,13	19,46				19,88			19,88			64,25			1,24	3,37
22.04.16	24.00	*	104,76	86,26	18,50	64,42	39,33	25,09	6,00	6,00	2,17	18,50				22,70			22,70			64,03			1,19	3,36
23.04.16	24.00	*	108,48	87,22	21,26	64,22	39,36	24,86	6,00	6,00	2,17	21,26				20,98			20,98			65,99			1,28	3,55
Среднее	23,97	-	108,95	89,47	19,48	66,12	40,81	25,31	6,00	6,00	2,26	19,48				650,26			650,26			65,99			1,28	3,55
Итого	743,00	-	3377,59	2773,68	603,91						70,14	603,91				0,00			0,00			39,80			0,00	109,93

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M4)	Q.СЛО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб. ч
	18.04.16 14:00	5797,129	-4823,87	15700,93	0,00	16044,94	0,00	158,84	179,42	-
	24.04.16 02:00	5859,23	-4869,27	15839,18	0,00	16165,80	0,00	197,26	168,25	-

Период расчета по среднему: Копировать тепловую энергию, рассчитанное по среднему:  
 Объект теплопотребления, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Коэффициент на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,34 °C = -1,41 град:  
 650,26 куб.м. = 108,52 град:  
 650,26 куб.м.

Отрек. Квал. МВ.М. Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Квал. МВ.М.

«ИнфраХит Монтэкс»  
 ООО «ИнфраХит Монтэкс»  
 Управляющие приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУВ УТЭ  
 печать энергосбыта

«ОТЧЕТ ПРИНЦИП»  
 28 АПР 2016

«ГВП "ТАК СПБ"»  
 ООО «ГВП "ТАК СПБ"»  
 Управляющие приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУВ УТЭ  
 печать энергосбыта