Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 Режим (схема): 0;0
Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017
Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		489,32	452,89	36,43	80,42	65,17	15,25	7,90	3,80	7,61	33,07	5,36	27,71	34,00	5,46	28,54	-	79,23	63,80	2,28	2,20	0,08	9,88
25.03.16	24,00		490,50	452,79	37,71	79,16	64,48	14,68	7,90	3,80	7,47	32,65	5,35	27,31	33,55	5,45	28,10	-	77,87	63,00	2,21	2,13	0,08	9,68
26.03.16	24,00		496,26	457,34	38,93	78,10	63,53	14,57	7,90	3,80	7,41	34,93	5,34	29,59	35,87	5,44	30,42	-	76,57	62,57	2,34	2,27	0,07	9,75
27.03.16	24,00		495,39	455,08	40,31	75,58	61,86	13,72	7,90	3,80	6,96	36,32	5,34	30,99	37,24	5,43	31,81	-	74,27	61,00	2,37	2,30	0,07	9,33
28.03.16	24,00		494,34	454,05	40,29	71,96	59,43	12,54	7,90	3,80	6,35	36,56	5,35	31,22	37,41	5,44	31,98	-	70,93	58,64	2,28	2,21	0,07	8,63
29.03.16	24,00	-	495,96	454,27	41,69	69,84	57,98	11,86	7,90	3,80	6,01	38,17	5,33	32,84	39,01	5,41	33,60	-	68,92	57,21	2,33	2,26	0,06	8,34
30.03.16	24,00		495,93	454,19	41,74	68,67	57,08	11,58	7,90	3,80	5,86	38,33	5,32	33,01	39,15	5,40	33,75	-	67,91	56,31	2,30	2,24	0,06	8,17
31.03.16	24,00		499,25	457,27	41,98	69,33	57,59	11,74	7,90	3,80	5,98	38,69	5,30	33,39	39,52	5,38	34,14	-	68,38	56,80	2,34	2,28	0,06	8,32
01.04.16	24,00		492,06	451,01	41,04	69,13	57,14	11,99	7,90	3,80	6,01	37,77	5,30	32,47	38,58	5,38	33,21	-	68,26	56,39	2,28	2,22	0,06	8,28
02.04.16	24,00		492,31	448,98	43,33	68,76	56,72	12,04	7,90	3,80	6,00	40,13	5,26	34,87	40,98	5,34	35,64	-	67,82	55,97	2,43	2,36	0,06	8,43
03.04.16	24,00		492,41	446,04	46,37	67,60	55,82	11,78	7,90	3,80	5,82	43,28	5,25	38,03	44,18	5,33	38,85	-	66,88	55,09	2,60	2,54	0,06	8,43
04.04.16	24,00		489,21	448,04	41,17	67,10	55,59	11,51	7,90	3,80	5,72	38,14	5,25	32,89	38,92	5,33	33,59	-	66,27	54,88	2,24	2,18	0,06	7,96
05.04.16	24,00		493,45	452,04	41,41	69,37	57,43	11,94	7,90	3,80	5,98	38,41	5,25	33,16	39,25	5,33	33,92	-	68,51	56,68	2,33	2,27	0,06	8,31
06.04.16	24,00		496,62	456,03	40,59	69,58	57,77	11,81	7,90	3,80	5,97	37,65	5,24	32,40	38,47	5,32	33,14	-	68,66	56,97	2,29	2,22	0,06	8,25
07.04.16	24,00		496,65	455,67	40,97	67,91	56,80	11,11	7,90	3,80	5,62	38,19	5,21	32,98	38,99	5,29	33,70	-	66,98	56,09	2,27	2,21	0,06	7,89
08.04.16	24,00		498,97	453,04	45,92	66,17	55,45	10,73	7,90	3,80	5,39	43,23	5,19	38,04	44,10	5,27	38,83	-	65,56	54,75	2,55	2,49	0,06	7,94
09.04.16	24,00		501,49	452,49	48,99	66,55	55,74	10,81	7,90	3,80	5,43	46,32	5,19	41,13	47,25	5,26	41,99	-	65,87	55,02	2,76	2,71	0,06	8,19
10.04.16	24,00		500,03	448,93	51,10	66,29	55,61	10,68	7,90	3,80	5,33	48,41	5,18	43,22	49,38	5,26	44,12	-	65,60	54,92	2,89	2,84	0,05	8,22
11.04.16	24,00		497,52	449,97	47,54	66,56	55,62	10,93	7,90	3,80	5,46	44,83	5,19	39,64	45,74	5,26	40,47	-	65,85	54,90	2,67	2,61	0,06	8,12
12.04.16	24,00		493,00	448,86	44,14	66,66	55,62	11,04	7,90	3,80	5,50	41,38	5,18	36,20	42,21	5,25	36,96	-	65,87	54,89	2,44	2,38	0,06	7,94
13.04.16	24,00		498,13	450,16	47,97	66,39	55,56	10,82	7,90	3,80	5,40	45,30	5,17	40,13	46,20	5,24	40,96	-	65,72	54,86	2,69	2,64	0,06	8,10
14.04.16	24,00		493,54	447,35	46,20	66,57	55,55	11,02	7,90	3,80	5,48	43,45	5,16	38,28	44,32	5,24	39,08	-	65,72	54,81	2,57	2,52	0,06	8,05
15.04.16	24,00		491,34	445,04	46,30	65,89	54,82	11,07	7,90	3,80	5,46	43,53	5,17	38,36	44,39	5,24	39,15	-	65,19	54,09	2,56	2,50	0,06	8,02
16.04.16	24,00		497,86	447,54	50,32	66,57	55,44	11,13	7,90	3,80	5,51	47,67	5,15	42,52	48,63	5,22	43,41	-	65,90	54,72	2,86	2,80	0,06	8,37
17.04.16	24,00		499,68	448,25	51,43	66,44	55,46	10,99	7,90	3,80	5,45	48,83	5,12	43,72	49,82	5,19	44,63	-	65,79	54,70	2,93	2,88	0,06	8,38
18.04.16	24,00		498,86	450,19	48,68	66,25	55,38	10,87	7,90	3,80	5,42	46,08	5,16	40,92	47,00	5,24	41,77	-	65,57	54,65	2,74	2,68	0,06	8,16
19.04.16	24,00		499,64	449,75	49,90	66,44	55,44	11,00	7,90	3,80	5,48	47,29	5,15	42,14	48,24	5,22	43,01	-	65,73	54,69	2,83	2,77	0,06	8,30
20.04.16	24,00		497,05	447,43	49,62	66,28	55,12	11,16	7,90	3,80	5,53	46,93	5,15	41,78	47,87	5,23	42,64	-	65,53	54,35	2,79	2,74	0,06	8,32
21.04.16	24,00		498,88	446,60	52,28	66,42	55,12	11,30	7,90	3,80	5,58	49,58	5,16	44,43	50,58	5,23	45,35	-	65,77	54,37	2,98	2,92	0,06	8,56
22.04.16	24,00		498,96	447,63	51,34	67,24	55,72	11,52	7,90	3,80	5,70	48,59	5,16	43,43	49,59	5,23	44,35	-	66,54	54,95	2,95	2,89	0,06	8,65
23.04.16	24,00	*	500,16	447,42	52,74	66,98	55,53	11,45	7,90	3,80	5,66	50,06	5,15	44,91	51,08	5,22	45,85	-	66,25	54,80	3,03	2,98	0,06	8,69
Среднее	24,00	-	495,96	450,85	45,11	68,91	57,15	11,76	7,90	3,80	5,89	42,06	5,23	36,83	42,95	5,31	37,64	-	68,06	56,35	2,55	2,49	0,06	8,44
Итого	744,00		15374,77	13976,35	1398,42						182,54	1303,76	162,07	1141,69	1331,47	164,51	1166,96	0,00			79,13	77,24	1,89	261,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тхв, гр.С
	24.03.16 01:00	349238,70	326297,70	86002,26	61436,86	88043,20	62415,31	6697,25	-	2,2
	24.04.16 02:00	364613,74	340273,72	87306,67	61598,92	89375,30	62579,80	6958,74	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -2,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **259,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1166,96** куб.м.
Q ГВС излива **74,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «28 АПР 2016 КРЫНДАЧ Т.В.
печать энергосбыта

выполнить ревизию сч расхода
Выполнить ненадлеж сист. отоп.