

Объект: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровская ферма 4 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "Лентелеком"  
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2016  
 Договор: 9136.038.1  
 Стрелка: Александровская ферма 4  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена: полоченная, дневная

Установленные приборы: Часовые и сумм. архивы в файлах: БК77-253411-Ч(С)04161ДТ  
 Вычислитель: БК7-7 № 253411  
 Подающий (Н1): расходомер: ПРЭМ 40 Глип= 0,1  
 Обратный (Н2): расходомер: ПРЭМ 40 Глип= 0,1  
 Т-Д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Глип= 0,12  
 Т-Д. ГВС(М4): расходомер: Глип= 30  
 Т-Д. ГВС(М5): расходомер: Глип= 30  
 Расчетный алгоритм: зная: Q=М1\*(Н1-Н2)\*К(Н2-Н3) лето: Q=М1\*(Н1-Н3)\*К(Н2-Н3)  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qгр.час= Qгр.обл= Qгр.пол= Qгр.с=0,1958  
 Договорные нагрузки (ср.час): Qгр.ср= Qгр.ср= Qгр.ср= Qгр.ср=0,089  
 Договорные расходы (гр.от.): Qгр.от= Qгр.от= Qгр.от= Qгр.от=0  
 Балтийское предприятие за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016 Qгр.с=35,52

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопрое- Q общ.	
			М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	М11	М12	М13	М14	М15	М16	М17	М18	М19	М20	Qгр.общ.	Qгр.жп.		Qгр.гвс.
24.03.16	24.00	-	160,87	145,81	15,06	79,11	46,48	32,63	7,00	5,00	4,77	15,06	-	-	17,89	-	-	79,00	-	-	1,19	-	-	-	-	5,96
25.03.16	24.00	-	161,86	146,36	15,50	78,16	46,25	31,91	7,00	5,00	4,68	15,50	-	-	18,39	-	-	78,04	-	-	1,21	-	-	-	-	5,89
26.03.16	24.00	-	163,64	148,07	15,57	76,77	46,28	30,49	7,00	5,00	4,52	15,57	-	-	18,23	-	-	76,70	-	-	1,19	-	-	-	-	5,71
27.03.16	24.00	-	166,96	146,49	20,47	74,37	45,52	28,85	7,00	5,00	4,23	20,47	-	-	22,91	-	-	74,35	-	-	1,52	-	-	-	-	5,75
28.03.16	24.00	-	162,83	146,88	15,95	70,78	44,36	26,42	7,00	5,00	3,88	15,95	-	-	17,98	-	-	70,71	-	-	1,13	-	-	-	-	5,01
29.03.16	24.00	-	164,99	147,17	17,82	68,80	43,71	25,09	7,00	5,00	3,70	17,82	-	-	17,82	-	-	68,73	-	-	1,22	-	-	-	-	4,92
30.03.16	24.00	-	163,39	147,15	16,24	67,96	43,29	24,67	7,00	5,00	3,63	16,24	-	-	16,24	-	-	67,84	-	-	1,19	-	-	-	-	4,73
31.03.16	24.00	-	162,42	145,19	17,23	68,57	43,51	24,86	7,00	5,00	3,68	17,23	-	-	17,23	-	-	68,29	-	-	1,05	-	-	-	-	4,91
01.04.16	24.00	-	165,44	145,88	19,56	67,81	42,08	25,73	7,00	5,00	3,76	19,56	-	-	21,47	-	-	67,73	-	-	1,32	-	-	-	-	5,08
02.04.16	24.00	-	166,85	145,79	21,06	66,70	41,68	25,02	7,00	5,00	3,65	21,06	-	-	23,03	-	-	66,64	-	-	1,40	-	-	-	-	5,05
03.04.16	24.00	-	164,93	147,18	17,75	66,58	41,82	24,76	7,00	5,00	3,62	17,75	-	-	19,58	-	-	66,57	-	-	1,18	-	-	-	-	4,82
04.04.16	24.00	-	164,88	149,61	15,24	66,58	43,06	25,52	7,00	5,00	3,82	15,24	-	-	17,22	-	-	68,54	-	-	1,04	-	-	-	-	4,87
05.04.16	24.00	-	164,88	149,61	15,24	66,58	43,06	25,52	7,00	5,00	3,82	15,24	-	-	18,73	-	-	68,75	-	-	1,14	-	-	-	-	4,98
06.04.16	24.00	-	168,02	151,40	16,62	68,80	43,50	25,30	7,00	5,00	3,83	16,62	-	-	18,73	-	-	68,75	-	-	1,14	-	-	-	-	4,73
07.04.16	24.00	-	167,84	150,48	17,36	66,89	43,20	23,69	7,00	5,00	3,57	17,36	-	-	18,94	-	-	66,77	-	-	1,16	-	-	-	-	4,73
08.04.16	24.00	-	166,29	150,74	15,55	65,55	42,48	23,07	7,00	5,00	3,48	15,55	-	-	17,34	-	-	65,52	-	-	1,02	-	-	-	-	4,50
09.04.16	24.00	-	169,20	153,00	17,20	65,77	42,62	23,15	7,00	5,00	3,52	17,20	-	-	18,73	-	-	65,52	-	-	1,13	-	-	-	-	4,65
10.04.16	24.00	-	169,91	147,80	22,11	65,50	41,79	23,71	7,00	5,00	3,51	22,11	-	-	23,96	-	-	65,43	-	-	1,45	-	-	-	-	4,66
11.04.16	24.00	-	166,12	149,22	16,90	65,94	42,13	23,81	7,00	5,00	3,56	16,90	-	-	18,92	-	-	65,92	-	-	1,11	-	-	-	-	4,76
12.04.16	24.00	-	166,38	150,23	16,15	65,85	42,27	23,58	7,00	5,00	3,54	16,15	-	-	18,20	-	-	65,78	-	-	1,11	-	-	-	-	4,61
13.04.16	24.00	-	165,77	151,28	14,49	65,69	42,52	23,17	7,00	5,00	3,51	14,49	-	-	16,20	-	-	65,62	-	-	0,95	-	-	-	-	4,46
14.04.16	24.00	-	165,94	147,44	18,50	65,73	42,18	23,55	7,00	5,00	3,48	18,50	-	-	19,94	-	-	65,62	-	-	1,21	-	-	-	-	4,69
15.04.16	24.00	-	161,81	145,36	16,45	65,12	41,21	23,91	7,00	5,00	3,48	16,45	-	-	18,02	-	-	65,07	-	-	1,07	-	-	-	-	4,55
16.04.16	24.00	-	166,20	149,45	19,65	65,66	42,11	23,55	7,00	5,00	3,52	19,65	-	-	20,51	-	-	65,78	-	-	1,23	-	-	-	-	4,76
17.04.16	24.00	-	169,10	149,45	19,65	65,66	42,11	23,55	7,00	5,00	3,52	19,65	-	-	21,60	-	-	65,63	-	-	1,29	-	-	-	-	4,81
18.04.16	24.00	-	166,33	148,46	17,87	65,65	41,98	23,67	7,00	5,00	3,52	17,87	-	-	19,53	-	-	65,61	-	-	1,17	-	-	-	-	4,69
19.04.16	24.00	-	163,16	149,00	14,16	65,59	42,08	23,51	7,00	5,00	3,51	14,16	-	-	15,73	-	-	65,53	-	-	0,93	-	-	-	-	4,43
20.04.16	24.00	-	166,20	148,97	17,23	65,63	42,06	23,58	7,00	5,00	3,51	17,23	-	-	18,95	-	-	65,59	-	-	1,13	-	-	-	-	4,64
21.04.16	24.00	-	166,20	148,97	17,23	65,63	42,06	23,58	7,00	5,00	3,51	17,23	-	-	18,95	-	-	65,59	-	-	1,13	-	-	-	-	4,64
22.04.16	24.00	-	166,20	148,97	17,23	65,63	42,06	23,58	7,00	5,00	3,51	17,23	-	-	18,95	-	-	65,59	-	-	1,13	-	-	-	-	4,64
Среднее	24.00	-	165,45	148,24	17,21	68,01	42,93	25,08			3,72	17,21	-	-	19,13	-	-	67,96	-	-	1,17	-	-	-	-	4,89
Итого	74.00	-	5128,97	4995,51	533,46						115,29	533,46	0,00	0,00	593,14	0,00	0,00	593,14			36,21	0,00	0,00			151,49

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.03.16 04:00 65654,40 59685,23 0,00 1:24:28  
 22.04.16 04:00 71357,80 63982,24 10992,20 1:24:28

Период расчета по среднему: Кол-во теплотворной энергии, рассчитанное по среднему: 150,25 Гкал  
 Первый расчет по договору: 150,25 Гкал  
 Первый превышения 12: 2,34 Гкал

Корректировка на температуру колодезной воды: с учетом корректировки 593,14 Гкал.  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировки 593,14 Гкал.

**Наладить работу системы отопления**  
 2,34 Гкал

**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**  
 «Инфракилт Монте»

Оверсигнальный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ГТУ "ЭЭК СПб"**  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 печей энергосбыта  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Отдел принят  
 25 АПР 2016