Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	122,61	96,92	25,69	79,00	47,72	31,28	7,00	5,00	3,29	22,58	-	-	23,21	-	23,21	-	78,85	-	1,78			5,06
25.03.16	24,00	-	123,96	98,09	25,87	77,93	47,65	30,28	7,00	5,00	3,23	22,64	-	-	23,26	-	23,26	-	77,79	-	1,76			4,99
26.03.16	24,00	-	124,27	100,09	24,18	76,54	47,89	28,65	7,00	5,00	3,13	20,94	-	-	21,48	-	21,48	-	76,09	-	1,60			4,72
27.03.16	24,00	-	127,88	99,43	28,45	74,17	47,19	26,98	7,00	5,00	2,95	25,15	-	-	25,80	-	25,80	-	73,73	-	1,85			4,80
28.03.16	24,00	-	124,47	99,53	24,94	70,59	45,84	24,75	7,00	5,00	2,70	21,70	-	-	22,17	-	22,17	-	70,29	-	1,53			4,23
29.03.16	24,00	-	124,49	99,18	25,31	68,61	45,10	23,51	7,00	5,00	2,57	21,99	-	-	22,46	-	22,46	-	68,40	-	1,51			4,07
30.03.16	24,00	-	123,96	99,53	24,43	67,72	44,61	23,11	7,00	5,00	2,54	20,98	-	-	21,43	-	21,43	-	67,79	-	1,42			3,96
31.03.16	24,00	-	123,69	99,29	24,40	68,21	44,67	23,54	7,00	5,00	2,58	20,98	-	-	21,43	-	21,43	-	68,02	-	1,43			4,00
01.04.16	24,00	-	119,84	96,90	22,94	68,15	43,73	24,42	7,00	5,00	2,60	19,59	-	-	19,99	-	19,99	-	68,06	-	1,33			3,93
02.04.16	24,00	-	121,48	96,13	25,35	67,65	43,21	24,44	7,00	5,00	2,58	21,95	-	-	22,41	-	22,41	-	67,54	-	1,48			4,07
03.04.16	24,00	-	123,35	95,43	27,92	66,52	42,74	23,78	7,00	5,00	2,50	24,51	-	-	24,99	-	24,99	-	66,42	-	1,63			4,13
04.04.16	24,00	-	119,77	96,67	23,10	66,28	42,85	23,43	7,00	5,00	2,49	19,70	-	-	20,10	-	20,10	-	66,31	-	1,31			3,80
05.04.16	24,00	-	123,28	98,70	24,58	68,28	44,15	24,13	7,00	5,00	2,62	21,10	-	-	21,54	-	21,54	-	68,26	-	1,44			4,06
06.04.16	24,00	-	125,26	100,82	24,44	68,46	45,08	23,38	7,00	5,00	2,60	20,89	-	-	21,33	-	21,33	-	68,38	-	1,43			4,03
07.04.16	24,00	-	126,15	100,91	25,24	66,49	44,58	21,91	7,00	5,00	2,45	21,71	-	-	22,15	-	22,15	-	66,20	-	1,44			3,89
08.04.16	24,00	-	121,70	100,15	21,55	65,07	43,59	21,48	7,00	5,00	2,38	18,03	-	-	18,39	-	18,39	-	65,02	-	1,18			3,56
09.04.16	24,00	-	124,44	99,37	25,07	65,36	43,31	22,05	7,00	5,00	2,42	21,54	-	-	21,98	-	21,98	-	65,24	-	1,41			3,83
10.04.16	24,00	-	123,86	96,91	26,95	65,13	42,53	22,60	7,00	5,00	2,43	23,44	-	-	23,90	-	23,90	-	64,97	-	1,52			3,95
11.04.16	24,00	-	122,48	98,07	24,41	65,51	42,67	22,84	7,00	5,00	2,46	21,06	-	-	21,44	-	21,44	-	65,47	-	1,38			3,84
12.04.16	24,00	-	122,47	98,11	24,36	65,47	42,85	22,62	7,00	5,00	2,44	21,14	-	-	21,54	-	21,54	-	65,33	-	1,38			3,82
13.04.16	24,00	-	122,97	99,49	23,48	65,26	43,31	21,95	7,00	5,00	2,40	20,18	-	-	20,58	-	20,58	-	65,21	-	1,32			3,72
14.04.16	24,00	-	118,19	95,83	22,36	65,41	42,70	22,71	7,00	5,00	2,38	19,35	-	-	19,71	-	19,71	-	65,13	-	1,26			3,64
15.04.16	24,00	-	118,97	95,23	23,74	64,80	41,93	22,87	7,00	5,00	2,38	20,75	-	-	21,14	-	21,14	-	64,70	-	1,34			3,72
16.04.16	24,00	-	123,62	97,60	26,02	65,41	42,71	22,70	7,00	5,00	2,42	22,94	-	-	23,38	-	23,38	-	65,34	-	1,50			3,92
17.04.16	24,00	-	126,00	98,85	27,15	65,24	43,27	21,97	7,00	5,00	2,39	23,88	-	-	24,36	-	24,36	-	65,25	-	1,56			3,95
18.04.16	24,00	-	121,88	99,60	22,28	65,14	43,27	21,87	7,00	5,00	2,38	19,25	-	-	19,61	-	19,61	-	65,13	-	1,26			3,63
19.04.16	24,00	-	122,13	98,75	23,38	65,21	43,11	22,10	7,00	5,00	2,38	20,35	-	-	20,74	-	20,74	-	65,08	-	1,33			3,71
20.04.16	24,00	-	120,30	97,61	22,69	65,15	42,69	22,46	7,00	5,00	2,39	19,75	-	-	20,12	-	20,12	-	65,04	-	1,28			3,67
21.04.16	24,00	-	121,46	97,54	23,92	65,18	42,55	22,63	7,00	5,00	2,40	20,99	-	-	21,40	-	21,40	-	65,09	-	1,37			3,77
22.04.16	24,00		121,30	97,97	23,33	65,18	42,78	22,40	7,00	5,00	2,39	20,36	-	-	20,75	-	20,75	-	65,07	-	1,33	-	-	3,72
23.04.16	24,00		121,30	97,97	23,33	65,18	42,78	22,40	7,00	5,00	2,39	20,36	-	-	20,75	-	20,75	-	65,07	-	1,33	-	-	3,72
Среднее	24,00	-	122,82	98,28	24,54	67,69	43,97	23,72	7,00	5,00	2,56	21,28	-	-	21,73	-	21,73	-	67,56	-	1,44	-	-	4,00
Итого	744,00		3807,52	3046,66	760,86						79,24	659,79	0,00	0,00	673,55	0,00	673,55	0,00			44,65	0,00	0,00	123,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
31.03.16 18:00	18717,98	14938,49	3364,76	-	3453,47	-	742,36	-	
31.03.16 18:00	18717,98	14938,49	3364,76	-	3453,47	-	742,36	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит М...» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта