Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	86,15	62,60	23,55	79,48	40,74	38,74	7,00	5,00	2,47	23,09	-	-	23,74	-	23,74	-	79,31	-	1,83			4,30
25.03.16	24,00	-	87,02	63,24	23,78	78,47	40,81	37,66	7,00	5,00	2,42	23,32	-	-	24,00	-	24,00	-	78,39	-	1,83			4,25
26.03.16	24,00	-	88,31	64,32	23,99	77,02	41,29	35,73	7,00	5,00	2,34	23,66	-	-	24,27	-	24,27	-	76,62	-	1,81			4,15
27.03.16	24,00	-	89,93	63,93	26,00	74,60	40,89	33,71	7,00	5,00	2,19	25,65	-	-	26,31	-	26,31	-	74,20	-	1,90			4,10
28.03.16	24,00	-	85,83	63,96	21,87	70,99	39,99	31,00	7,00	5,00	2,01	21,57	-	-	22,11	-	22,11	-	70,69	-	1,53			3,54
29.03.16	24,00	-	87,68	63,73	23,95	68,99	39,39	29,60	7,00	5,00	1,91	23,67	-	-	24,19	-	24,19	-	68,77	-	1,63			3,54
30.03.16	24,00	-	86,14	64,04	22,10	68,13	39,03	29,10	7,00	5,00	1,88	21,88	-	-	22,36	-	22,36	-	68,17	-	1,49			3,37
31.03.16	24,00	-	86,86	63,98	22,88	68,58	39,12	29,46	7,00	5,00	1,91	22,57	-	-	23,08	-	23,08	-	68,38	-	1,54			3,46
01.04.16	24,00	-	85,61	62,63	22,98	68,59	38,20	30,39	7,00	5,00	1,93	22,64	-	-	23,12	-	23,12	-	68,57	-	1,55			3,48
02.04.16	24,00	-	88,23	62,16	26,07	68,00	37,68	30,32	7,00	5,00	1,91	25,74	-	-	26,29	-	26,29	-	67,82	-	1,75			3,66
03.04.16	24,00	-	90,80	61,73	29,07	66,92	37,29	29,63	7,00	5,00	1,85	28,75	-	-	29,31	-	29,31	-	66,88	-	1,92			3,78
04.04.16	24,00	-	88,38	62,43	25,95	66,72	37,39	29,33	7,00	5,00	1,85	25,61	-	-	26,16	-	26,16	-	66,76	-	1,71			3,57
05.04.16	24,00	-	87,02	63,62	23,40	68,70	38,38	30,32	7,00	5,00	1,95	23,08	-	-	23,60	-	23,60	-	68,61	-	1,58			3,54
06.04.16	24,00	-	87,74	64,70	23,04	68,88	39,28	29,60	7,00	5,00	1,94	22,81	-	-	23,29	-	23,29	-	68,80	-	1,57			3,51
07.04.16	24,00	-	89,19	64,69	24,50	66,98	39,31	27,67	7,00	5,00	1,81	24,30	-	-	24,80	-	24,80	-	66,69	-	1,62			3,43
08.04.16	24,00	-	87,60	64,32	23,28	65,61	38,55	27,06	7,00	5,00	1,75	23,08	-	-	23,56	-	23,56	-	65,61	-	1,52			3,27
09.04.16	24,00	-	89,00	63,88	25,12	65,87	38,21	27,66	7,00	5,00	1,78	24,99	-	-	25,51	-	25,51	-	65,77	-	1,65			3,42
10.04.16	24,00	-	88,50	62,63	25,87	65,62	37,68	27,94	7,00	5,00	1,77	25,68	-	-	26,17	-	26,17	-	65,49	-	1,68			3,45
11.04.16	24,00	-	85,72	63,30	22,42	66,02	37,54	28,48	7,00	5,00	1,82	22,24	-	-	22,70	-	22,70	-	65,96	-	1,47			3,28
12.04.16	24,00	-	87,88	63,32	24,56	65,97	37,59	28,38	7,00	5,00	1,81	24,43	-	-	24,94	-	24,94	-	65,85	-	1,61			3,42
13.04.16	24,00	-	86,12	64,10	22,02	65,77	38,21	27,56	7,00	5,00	1,78	21,90	-	-	22,33	-	22,33	-	65,74	-	1,44			3,22
14.04.16	24,00	-	86,47	62,07	24,40	65,87	37,71	28,16	7,00	5,00	1,76	24,22	-	-	24,72	-	24,72	-	65,65	-	1,59			3,36
15.04.16	24,00	-	84,24	61,79	22,45	65,29	36,83	28,46	7,00	5,00	1,78	22,15	-	-	22,59	-	22,59	-	65,24	-	1,44			3,22
16.04.16	24,00	-	91,94	62,88	29,06	65,93	37,53	28,40	7,00	5,00	1,81	28,76	-	-	29,35	-	29,35	-	65,90	-	1,90			3,70
17.04.16	24,00	-	89,36	63,62	25,74	65,73	38,21	27,52	7,00	5,00	1,77	25,43	-	-	25,96	-	25,96	-	65,68	-	1,67			3,44
18.04.16	24,00	-	88,80	63,98	24,82	65,67	38,23	27,44	7,00	5,00	1,78	24,51	-	-	24,99	-	24,99	-	65,62	-	1,61			3,39
19.04.16	24,00	-	87,63	63,70	23,93	65,69	37,96	27,73	7,00	5,00	1,79	23,68	-	-	24,15	-	24,15	-	65,56	-	1,55			3,34
20.04.16	24,00	-	88,32	63,05	25,27	65,65	37,61	28,04	7,00	5,00	1,78	25,05	-	-	25,55	-	25,55	-	65,58	-	1,64			3,43
21.04.16	24,00	-	89,04	63,06	25,98	65,69	37,51	28,18	7,00	5,00	1,79	25,86	-	-	26,38	-	26,38	-	65,64	-	1,70			3,48
22.04.16	24,00	-	87,56	63,03	24,53	66,51	37,63	28,88	7,00	5,00	1,83	24,43	-	-	24,94	-	24,94	-	66,43	-	1,62			3,45
23.04.16	24,00	-	88,16	63,20	24,96	66,15	37,48	28,67	7,00	5,00	1,83	24,89	-	-	25,38	-	25,38	-	65,94	-	1,64			3,47
Среднее	24,00	-	87,78	63,34	24,44	68,20	38,49	29,70	7,00	5,00	1,90	24,18	-	-	24,70	-	24,70	-	68,07	-	1,65	-	-	3,55
Итого	744,00		2721,23	1963,69	757,54						58,97	749,64	0,00	0,00	765,85	0,00	765,85	0,00			51,01	0,00	0,00	109,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Q общ.
	24.03.16 03:00	12715,76	9360,92	3473,86	-	3568,26	-	610,95	-	-
	24.04.16 04:00	15440,95	11327,40	4224,71	-	4335,33	-	721,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **765,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта