Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9139
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	90,91	71,45	19,46	78,67	43,33	35,34	7,00	5,00	2,45	21,15	-	-	21,67	-	21,67	-	75,85	-	1,61			4,06
25.03.16	24,00	-	92,55	71,51	21,04	77,74	43,19	34,55	7,00	5,00	2,40	22,67	-	-	23,25	-	23,25	-	75,23	-	1,71			4,11
26.03.16	24,00	-	95,16	72,73	22,43	76,37	43,41	32,96	7,00	5,00	2,34	24,06	-	-	24,66	-	24,66	-	73,96	-	1,78			4,11
27.03.16	24,00	-	94,97	70,75	24,22	74,03	42,98	31,05	7,00	5,00	2,19	25,73	-	-	26,32	-	26,32	-	70,15	-	1,81			3,99
28.03.16	24,00	-	92,41	72,08	20,33	70,43	42,01	28,42	7,00	5,00	2,00	21,98	-	-	22,46	-	22,46	-	67,42	-	1,49			3,48
29.03.16	24,00	-	92,55	71,20	21,35	68,47	41,33	27,14	7,00	5,00	1,89	23,02	-	-	23,48	-	23,48	-	65,49	-	1,51			3,39
30.03.16	24,00	-	92,42	72,09	20,33	67,60	40,95	26,65	7,00	5,00	1,87	22,07	-	-	22,49	-	22,49	-	64,83	-	1,43			3,30
31.03.16	24,00	-	92,21	72,86	19,35	68,05	41,09	26,96	7,00	5,00	1,89	21,10	-	-	21,54	-	21,54	-	65,99	-	1,39			3,28
01.04.16	24,00	-	91,71	70,96	20,75	67,99	40,22	27,77	7,00	5,00	1,90	22,49	-	-	22,90	-	22,90	-	65,81	-	1,48			3,38
02.04.16	24,00	-	92,21	69,48	22,73	67,42	39,64	27,78	7,00	5,00	1,90	24,43	-	-	24,87	-	24,87	-	64,01	-	1,57			3,46
03.04.16	24,00	-	94,23	64,99	29,24	66,36	39,16	27,20	7,00	5,00	1,83	30,92	-	-	31,44	-	31,44	-	60,75	-	1,88			3,71
04.04.16	24,00	-	91,79	70,52	21,27	66,14	39,31	26,83	7,00	5,00	1,83	23,07	-	-	23,49	-	23,49	-	63,68	-	1,47			3,30
05.04.16	24,00	-	92,72	71,76	20,96	68,16	40,45	27,71	7,00	5,00	1,91	22,86	-	-	23,32	-	23,32	-	65,73	-	1,50			3,42
06.04.16	24,00	-	93,94	72,61	21,33	68,39	41,36	27,03	7,00	5,00	1,90	23,18	-	-	23,63	-	23,63	-	65,79	-	1,53			3,42
07.04.16	24,00	-	93,55	73,31	20,24	66,51	41,18	25,33	7,00	5,00	1,78	22,13	-	-	22,55	-	22,55	-	64,30	-	1,42			3,20
08.04.16	24,00	-	92,99	73,10	19,89	65,16	40,23	24,93	7,00	5,00	1,74	21,75	-	-	22,17	-	22,17	-	63,24	-	1,38			3,12
09.04.16	24,00	-	95,29	70,84	24,45	65,41	39,98	25,43	7,00	5,00	1,76	26,23	-	-	26,69	-	26,69	-	62,51	-	1,64			3,40
10.04.16	24,00	-	94,06	67,09	26,97	65,11	39,44	25,67	7,00	5,00	1,76	28,58	-	-	29,05	-	29,05	-	60,25	-	1,72			3,48
11.04.16	24,00	-	93,42	71,38	22,04	65,52	39,30	26,22	7,00	5,00	1,82	23,92	-	-	24,36	-	24,36	-	62,73	-	1,50			3,32
12.04.16	24,00	-	92,86	70,62	22,24	65,47	39,38	26,09	7,00	5,00	1,80	24,09	-	-	24,54	-	24,54	-	62,41	-	1,50			3,30
13.04.16	24,00	-	95,93	69,42	26,51	65,33	39,85	25,48	7,00	5,00	1,76	28,48	-	-	28,95	-	28,95	-	61,30	-	1,75			3,50
14.04.16	24,00	-	90,28	70,25	20,03	65,32	39,44	25,88	7,00	5,00	1,75	21,98	-	-	22,38	-	22,38	-	62,80	-	1,38			3,13
15.04.16	24,00	-	91,52	69,21	22,31	64,76	38,59	26,17	7,00	5,00	1,75	24,21	-	-	24,66	-	24,66	-	62,24	-	1,51			3,26
16.04.16	24,00	-	94,92	69,53	25,39	65,45	39,32	26,13	7,00	5,00	1,77	27,26	-	-	27,77	-	27,77	-	62,60	-	1,71			3,48
17.04.16	24,00	-	95,79	69,36	26,43	65,31	39,97	25,34	7,00	5,00	1,73	28,36	-	-	28,87	-	28,87	-	61,71	-	1,75			3,49
18.04.16	24,00	-	94,53	71,72	22,81	65,23	40,09	25,14	7,00	5,00	1,74	24,89	-	-	25,31	-	25,31	-	62,60	-	1,56			3,29
19.04.16	24,00	-	92,96	70,84	22,12	65,22	39,83	25,39	7,00	5,00	1,74	24,23	-	-	24,64	-	24,64	-	61,84	-	1,50			3,24
20.04.16	24,00	-	92,72	71,45	21,27	65,15	39,41	25,74	7,00	5,00	1,75	23,41	-	-	23,82	-	23,82	-	63,31	-	1,48			3,23
21.04.16	24,00	-	92,67	70,21	22,46	64,93	39,20	25,73	7,00	5,00	1,75	24,43	-	-	24,86	-	24,86	-	62,15	-	1,52			3,27
22.04.16	24,00	-	93,23	70,03	23,20	65,53	39,36	26,17	7,00	5,00	1,79	25,22	-	-	25,64	-	25,64	-	62,14	-	1,57			3,35
23.04.16	24,00	-	95,80	70,40	25,40	65,08	39,15	25,93	7,00	5,00	1,77	27,35	-	-	27,83	-	27,83	-	62,46	-	1,71			3,48
Среднее	24,00	-	93,30	70,77	22,53	67,62	40,39	27,23	7,00	5,00	1,88	24,36	-	-	24,83	-	24,83	-	64,69	-	1,57	-	-	3,45
Итого	744,00		2892,30	2193,75	698,55						58,23	755,25	0,00	0,00	769,61	0,00	769,61	0,00			48,72	0,00	0,00	106,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	33686,10	26018,55	8882,08	-	9082,68	-	1167,22		-
	24.04.16 04:00	36579,05	28212,45	9637,86	-	9852,83	-	1274,10		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **769,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта