Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 0;7

Вычислитель: СПТ-943 № 14799

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
25.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
26.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
27.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
28.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
29.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
30.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
Среднее	24,00	-	142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
Итого	168,00		996,93	758,36	238,57						24,60	192,22	0,00	0,00	195,97	0,00	195,97	0,00			12,46	0,00	0,00	37,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	129718,12	105742,24	27489,79	0,00	28120,51	0,00	5088,30	1939,40	-
	20.04.16 00:00	133553,76	108726,56	28232,33	0,00	28878,68	0,00	5237,55	1980,46	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -0,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

ДГ - 01.05.16 - 31.05.16