Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8818
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		139,45	113,10	26,36	78,63	39,08	39,55	5,00	4,00	4,53	25,83	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	78,29	0,00	2,02			6,55
25.03.16	24,00		139,04	113,41	25,63	77,44	38,98	38,46	5,00	4,00	4,44	24,77	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	77,16	0,00	1,91			6,35
26.03.16	24,00		140,90	113,89	27,01	76,42	39,38	37,04	5,00	4,00	4,31	26,09	0,00	0,00	26,77	0,00	26,77	-	75,63	0,00	1,97			6,29
27.03.16	24,00		134,92	107,89	27,03	74,10	39,12	34,98	5,00	4,00	3,87	25,97	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	-	73,46	0,00	1,91			5,78
28.03.16	24,00		142,16	112,11	30,05	70,63	38,55	32,08	5,00	4,00	3,71	28,57	0,00	0,00	29,22	0,00	29,22	-	70,24	0,00	2,01			5,72
29.03.16	24,00		139,57	113,03	26,55	68,54	38,14	30,40	5,00	4,00	3,53	25,38	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	-	68,18	0,00	1,73			5,26
30.03.16	24,00		141,97	113,09	28,88	67,26	37,67	29,59	5,00	4,00	3,44	27,55	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	-	67,16	0,00	1,85			5,29
31.03.16	24,00		142,99	113,84	29,16	68,02	37,76	30,26	5,00	4,00	3,54	27,86	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	67,74	0,00	1,89			5,43
01.04.16	24,00		141,01	114,09	26,92	67,68	36,88	30,80	5,00	4,00	3,59	25,90	0,00	0,00	26,45	0,00	26,45	-	67,46	0,00	1,75			5,34
02.04.16	24,00		144,84	111,94	32,90	67,44	36,21	31,23	5,00	4,00	3,67	30,53	0,00	0,00	31,17	0,00	31,17	-	67,13	0,00	2,05			5,72
03.04.16	24,00		145,60	109,53	36,07	66,29	35,68	30,61	5,00	4,00	3,59	32,65	0,00	0,00	33,31	0,00	33,31	-	66,15	0,00	2,16			5,74
04.04.16	24,00		143,14	110,76	32,37	65,72	35,86	29,86	5,00	4,00	3,54	28,87	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45	-	65,69	0,00	1,90			5,44
05.04.16	24,00		142,48	111,87	30,61	67,88	36,99	30,89	5,00	4,00	3,71	26,97	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	-	67,64	0,00	1,82			5,54
06.04.16	24,00		142,05	111,82	30,23	68,16	37,80	30,37	5,00	4,00	3,73	25,46	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	67,85	0,00	1,73			5,46
07.04.16	24,00		142,75	110,49	32,26	66,73	37,81	28,92	5,00	4,00	3,60	26,42	0,00	0,00	26,96	0,00	26,96	-	66,33	0,00	1,75			5,35
08.04.16	24,00		143,16	109,35	33,81	64,87	36,98	27,89	5,00	4,00	3,46	27,54	0,00	0,00	28,08	0,00	28,08	-	64,69	0,00	1,78			5,24
09.04.16	24,00		141,79	109,81	31,99	65,25	36,83	28,42	5,00	4,00	3,54	25,64	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	64,91	0,00	1,66			5,21
10.04.16	24,00		144,97	107,63	37,34	65,00	36,12	28,88	5,00	4,00	3,54	30,81	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	-	64,73	0,00	1,99			5,54
11.04.16	24,00		143,09	110,49	32,60	65,18	36,09	29,09	5,00	4,00	3,53	27,87	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42	-	64,96	0,00	1,81			5,34
12.04.16	24,00		142,79	110,38	32,41	65,34	36,34	28,99	5,00	4,00	3,50	27,93	0,00	0,00	28,48	0,00	28,48	-	65,04	0,00	1,82			5,32
13.04.16	24,00		142,53	108,70	33,83	65,07	36,67	28,41	5,00	4,00	3,55	26,82	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	64,83	0,00	1,74			5,29
14.04.16	24,00		140,30	107,77	32,53	65,28	36,30	28,97	5,00	4,00	3,59	25,60	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	64,87	0,00	1,66			5,25
15.04.16	24,00		142,56	107,18	35,38	64,56	35,12	29,44	5,00	4,00	3,59	28,77	0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	-	64,32	0,00	1,85			5,44
16.04.16	24,00		144,03	107,24	36,80	65,22	35,77	29,44	5,00	4,00	3,61	30,00	0,00	0,00	30,59	0,00	30,59	-	64,94	0,00	1,95			5,56
17.04.16	24,00		144,25	107,01	37,24	65,15	36,59	28,55	5,00	4,00	3,50	30,49	0,00	0,00	31,09	0,00	31,09	-	64,98	0,00	1,98			5,48
18.04.16	24,00		140,68	108,08	32,60	64,90	36,73	28,17	5,00	4,00	3,52	25,31	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	64,67	0,00	1,64			5,16
19.04.16	24,00		142,32	109,91	32,41	65,09	36,63	28,46	5,00	4,00	3,52	26,58	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10	-	64,79	0,00	1,72			5,24
20.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
21.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
22.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
23.04.16	24,00		142,42	108,34	34,08	65,04	36,65	28,39	5,00	4,00	3,51	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,81	-	1,78	-	-	5,29
Среднее	24,00	-	142,10	110,25	31,85	67,48	37,05	30,43	5,00	4,00	3,66	27,49	-	-	28,06	-	28,06	-	67,20	-	1,84	-	-	5,50
Итого	744,00		4405,05	3417,77	987,29						113,31	852,04	0,00	0,00	869,83	0,00	869,83	0,00			57,17	0,00	0,00	170,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	129718,12	105742,24	27489,79	0,00	28120,51	0,00	5088,30	1930,40	-
	20.04.16 00:00	133553,76	108726,56	28232,33	0,00	28878,68	0,00	5237,55	1980,46	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **168,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **869,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.